JAEA-Review 2023-044 DOI:10.11484/jaea-review-2023-044



# 原子力科学研究所等の放射線管理(2022年度)

Annual Report for FY2022 on the Activities of Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute etc. (April 1, 2022 - March 31, 2023)

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 保安管理課

Department of Radiation Protection, Nuclear Science Research Institute, Sector of Nuclear Science Research

Nuclear Facilities Management Section, Aomori Research and Development Center, Sector of Nuclear Fuel, Decommissioning and Waste Management Technology Development

**March 2024** 

Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。 本レポートはクリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。 本レポートの成果(データを含む)に著作権が発生しない場合でも、同ライセンスと同様の 条件で利用してください。(<u>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja</u>) なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ウェブサイト(<u>https://www.jaea.go.jp</u>) より発信されています。本レポートに関しては下記までお問合せください。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 JAEA イノベーションハブ 研究成果利活用課 〒 319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 49 E-mail: ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en).

Even if the results of this report (including data) are not copyrighted, they must be used under the same terms and conditions as CC-BY.

For inquiries regarding this report, please contact Institutional Repository and Utilization Section, JAEA Innovation Hub, Japan Atomic Energy Agency.

4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1112, Japan

E-mail: ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2024

原子力科学研究所等の放射線管理(2022年度)

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 保安管理課

(2023年11月30日受理)

本報告書は、日本原子力研究開発機構の原子力科学研究部門原子力科学研究所、播磨放射光 RI ラボラトリー及び核燃料・バックエンド研究開発部門青森研究開発センターにおける放射線管理 に関係する 2022 年度の活動をまとめたものである。これらの研究開発拠点で実施した放射線管 理業務として、環境モニタリング、原子力施設及び放射線業務従事者の放射線管理、個人線量管 理,放射線管理用機器の維持管理等について記載するとともに、放射線管理に関連する技術開発 及び研究の概要を記載した。

すべての研究開発拠点において,施設の運転・利用に伴って,保安規定等に定められた線量限 度を超えて被ばくした者はいなかった。また,各施設から放出された気体及び液体廃棄物の量と その濃度は保安規定等に定められた放出管理目標値や放出管理基準値を下回っており,これらに 起因する周辺監視区域外における実効線量も保安規定等に定められた線量限度以下であった。

放射線管理の実務及び放射線計測技術に関する技術開発・研究活動を継続実施した。

### Annual Report for FY2022 on the Activities of Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute etc. (April 1, 2022–March 31, 2023)

Department of Radiation Protection, Nuclear Science Research Institute, Sector of Nuclear Science Research

Nuclear Facilities Management Section, Aomori Research and Development Center, Sector of Nuclear Fuel, Decommissioning and Waste Management Technology Development

> Japan Atomic Energy Agency Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

(Received November 30, 2023)

This annual report describes the activities in the 2022 fiscal year of Department of Radiation Protection in Nuclear Science Research Institute, Harima Synchrotron Radiation Radioisotope Laboratory and Nuclear Facilities Management Section in Aomori Research and Development Center. The activities described are environmental monitoring, radiation protection practices in workplaces, individual monitoring, maintenance of monitoring instruments, and research and development of radiation protection.

At these institutes the occupational exposures did not exceed the dose limits. The radioactive gaseous and liquid discharges from the facilities were well below the prescribed limits. The research and development activities produced certain results in the fields of radiation protection technique.

Keywords: Radiation Protection, Environmental Monitoring, Individual Monitoring,

Monitoring Instruments, Occupational Exposure

## 目次

1.	は	じめ	に	1
	1.1	組結	<u>來</u> 我	2
	1.2	業務	务内容	<b>5</b>
2.	原	子力	科学研究所の放射線管理	7
	2.1	管理	里の総括業務	8
	2.1	1.1	管理区域	9
	2.1	1.2	排気及び排水の管理データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	2.1	1.3	環境における放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による実効線量	16
	2.1	1.4	放射性同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	2.1	1.5	原子力施設の申請等に係る線量評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	2.2	研究	宅炉地区施設等の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
	2.2	2.1	原子炉施設の放射線管理	18
	2.2	2.2	核燃料物質使用施設の放射線管理	23
	2.2	2.3	放射線施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	2.3	海岸	岸地区施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	2.3	3.1	原子炉施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	2.3	3.2	核燃料物質使用施設の放射線管理	39
	2.3	3.3	放射線施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	2.4	環境	<b>寛の放射線管理</b>	51
	2.4	4.1	環境放射線のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	2.4	4.2	排水溝排水のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	2.4	4.3	環境試料のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
	2.4	1.4	排気・排水の化学分析	70
	2.5	個ノ	、線量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	2.5	5.1	外部被ばく線量の測定	73
	2.5	5.2	内部被ばく線量の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	2.5	5.3	個人被ばく状況	75
	2.5	5.4	個人被ばく線量等の登録管理	78
	2.6	放身	対線測定器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	2.6	3.1	サーベイメータ等の管理 ・・・・・	79
	2.6	3.2	放射線モニタ等の管理 ・・・・・	80
	2.7	校正	E設備・管理試料計測の管理	81
	2.7	7.1	放射線標準施設棟における校正設備の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	2.7	7.2	放射線管理試料の計測	84
	2.8	技術	新開発及び研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	2.8	3.1	日本初となる JIS 登録試験所の構築 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	86

2.8	3.2 住宅用火災警報器を用いた代替火災監視手法	88
2.8	8.3 蛍光 X 線による低エネルギー単色 X 線校正場の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
3. 播剧	磨放射光 ℝI ラボラトリーの放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
3.1	個人線量の管理	92
3.2	放射線計測器の管理	94
4. 青潮	森研究開発センターの放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
4.1	環境放射線(能)の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
4.2	施設の放射線管理	98
4.3	個人線量の管理	101
4.4	放射線計測器の管理	102
4.5	放射性同位元素等の保有状況	103

付録	· 105
成果	· 107
1) 外部投稿 ····································	· 107
2) 原子力機構レポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 108
3)口頭発表,ポスター発表,講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 108
4) 特許等出願・登録 ······	· 110
5) 外部資金 ······	· 110
6) 資料 ······	· 110

# Contents

1. Preface ·····	
1.1 Organization	
1.2 Mission ·····	
2. Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute	
2.1 General	
2.1.1 Controlled Areas	
2.1.2 Release of Radioactive Gaseous and Liquid Wastes $\cdots$	
2.1.3 Effective Dose due to Radioactive Noble Gases and Liq	uid Effluents
in Environment	
2.1.4 Inventory of Radioisotopes	
2.1.5 Public Dose Assessment for the Application of the Mod	ification
to the Nuclear Reactor License	
2.2 Activities of Radiation Safety Management Section I	
2.2.1 Radiation Safety in Reactor Facilities	
2.2.2 Radiation Safety in Nuclear Fuel Treatment Facilities	
2.2.3 Radiation Safety in Radioisotope and Radiation Facilit	cies
2.3 Activities of Radiation Safety Management Section II $\cdots$	
2.3.1 Radiation Safety in Reactor Facilities	
2.3.2 Radiation Safety in Nuclear Fuel Treatment Facilities	
2.3.3 Radiation Safety in Radioisotope and Radiation Facilit	ties
2.4 Environmental Monitoring	
2.4.1 Monitoring for Environmental Radiation	
2.4.2 Monitoring for Drainage Water from Facilities	
2.4.3 Monitoring for Environmental Samples	
2.4.4 Chemical Analysis for Liquid and Gaseous Effluents	
2.5 Individual Monitoring	
2.5.1 Measurement for External Exposure	
2.5.2 Measurement for Internal Exposure	
2.5.3 General Aspect of Personnel Exposure	
2.5.4 Registration Management of Personnel Exposure	
2.6 Maintenance of Monitors and Survey Meters	
2.6.1 Maintenance of Survey Meters	
2.6.2 Maintenance of Monitors	
2.7 Calibration Facilities and Radioactivity Measurement	
2.7.1 Maintenance and Service of Calibration Fields at FRS	
2.7.2 Measurement of Radioactivity in Samples	
2.8 Research and Technological Development	

2.8.1 Establishment of the JIS testing laboratory at the JAEA-FRS	86							
2.8.2 Alternative fire monitoring system using residential fire alarms	88							
2.8.3 Establishment of low-energy monochromatic X-ray calibration field								
using fluorescent X-rays ·····	90							
3. Radiation Safety in Harima Synchrotron Radiation Radioisotope Laboratory	92							
3.1 Individual Monitoring	92							
3.2 Maintenance of Monitors and Survey Meters	94							
4. Radiation Safety in Aomori Research and Development Center	95							
4.1 Environmental Monitoring	96							
4.2 Radiation Safety in Facilities	98							
4.3 Individual Monitoring	101							
4.4 Maintenance of Radiation Monitors and Survey Meters	102							
4.5 Inventory of Radioisotopes	103							

Appendix	105
Outcomes	107
1) Papers Published in Journal	107
2) JAEA Reports	108
3) Oral and Poster Presentations	108
4) Patents	110
5) External Funds	110
6) Internal Reports	110

# 1. はじめに

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(略称は「原子力機構」,英文略称は「JAEA」)は 安全確保の徹底を大前提とし、中長期計画に従って業務・研究を推進している。

本年報では、2022 年度の原子力科学研究部門原子力科学研究所放射線管理部及び播磨放射光 RI ラボラトリー並びに核燃料・バックエンド研究開発部門青森研究開発センター保安管理課にお ける放射線管理の業務について記載した。これらの業務は、原子炉施設、核燃料物質使用施設、 放射性同位元素使用施設等の放射線管理及び放射線業務従事者の被ばく管理、放射線測定機器の 維持管理、施設周辺の環境放射線のモニタリング等であり、実施した業務の内容とともに、放射 線安全をどのように確保していくかについての情報を取りまとめた。

放射線管理業務の遂行にあたっては,安全確保の徹底と信頼性の高い管理を目指し,品質マネ ジメントシステムに基づき継続的な業務の改善に取り組んでいる。また,業務の効率化,高度化 を目指して,放射線管理の実務に直結した技術開発・研究にも取り組んでいる。

(半谷 英樹)

# 1.1 組織

原子力科学研究所放射線管理部の組織を図 1.1-1 に示す。

原子力科学研究所放射線管理部 (92) 半谷 英樹(部長) 大石 哲也 (次長) 山口 紀雄(事務統括) 澤畠 勝紀(技術主幹) 鈴木 隆(嘱託) 桐原 陽一(播磨駐在) - 線量管理課(18) 個人線量管理チーム 橘 晴夫 計測器管理チーム - 環境放射線管理課(13) -環境放射線チーム 滝 光成 環境放射能チーム — 放射線管理第1課(20)-研究施設管理チーム 小林 誠 ホットラボ管理チーム RI 製造施設管理チーム 研究炉管理チーム - 放射線管理第2課(23)-再処理特研管理チーム 横須賀 美幸 NUCEF 管理チーム 減容処理等管理チーム 燃料試験施設管理チーム - 放射線計測技術課(12)-校正設備チーム 谷村 嘉彦 放射能測定チーム 技術開発チーム

\* 職員数には,嘱託(再雇用),派遣職員,臨時用員・アルバイトを含む。
 図 1.1-1 原子力科学研究所放射線管理部の組織(2023年3月31日現在)(1/2)

() 内職員数\*

Organization Chart of Department of Radiation Protection as of March 31, 2023

 $( ): Number of Personnel^*$ 

Nuclear Science Research Institute Department of Radiation Protection (92) Director (1) Deputy Director (1) General Manager (1) Principal Engineer (1) Non-regular Staff (1) Harima Office (1) Dosimetry and Instrumentation Section (18) Environmental Radiation Monitoring Section (13) Radiation Safety Management Section I (20) Radiation Safety Management Section II (23) Calibration Standards and Measurement Section (12)

\* Including collaborating and reemployment staffs.

図 1.1-1 原子力科学研究所放射線管理部の組織(2023年3月31日現在)(2/2)

青森研究開発センター保安管理課の組織を図 1.1-2 に示す。

\_

青森研究開発センター 楠 剛(センター所長)

保安管理課(9) 金井 克太

# Organization Chart of Aomori Research and Development Center as of March 31, 2023

( ): Number of Personnel

Aomori Research and Development Center Nuclear Facilities Management Section (9)

図 1.1-2 青森研究開発センター保安管理課の組織(2023年3月31日現在)

## 1.2 業務内容

原子力科学研究所放射線管理部の業務内容は以下のとおりである。

(線量管理課)

- (1) 原子力科学研究所(保安規定等に基づき業務を依頼した拠点を含む。以下において同じ。) の外部被ばく線量の測定に関すること
- (2) 原子力科学研究所の内部被ばく線量の算出に関すること
- (3) 原子力科学研究所の体内汚染の検査に関すること
- (4) 原子力科学研究所の個人線量の通知・登録に関すること
- (5) 原子力科学研究所の放射線管理用計測機器の校正及び保守に関すること
- (6) 放射線管理部の業務の調整に関すること
- (7) 放射線管理部の庶務に関すること
- (8) 放射線管理部の他の所掌に属さない業務に関すること

(環境放射線管理課)

- (1) 原子力科学研究所における放射線管理の総括に関すること
- (2) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける施設外周辺環境の放射線及び放射能の監 視に関すること
- (3) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける放射線管理用試料(化学処理を必要とする ものに限る。)の分析及び測定に関すること

(放射線管理第1課)

原子力科学研究所における研究棟,加速器棟,ホットラボ,研究炉,ラジオアイソトープ製 造棟及びこれらの施設の周辺施設並びに播磨放射光 RI ラボラトリーの放射線管理に関するこ と

(放射線管理第2課)

原子力科学研究所における燃料試験施設,NSRR,WASTEF,NUCEF,放射性廃棄物処理 場及びこれらの施設の周辺施設の放射線管理に関すること

(放射線計測技術課)

- (1) 放射線標準施設の運転,保守,利用及び放射線管理用計測機器校正用設備の維持管理に関すること
- (2) 原子力科学研究所における放射線管理用試料の放射能測定(環境放射線管理課の所掌するものを除く。)及び放射能測定設備の維持管理に関すること
- (3) 放射線管理に係る技術開発に関すること

青森研究開発センター保安管理課の業務内容は以下のとおりである。

- (1) 職員等の安全衛生管理に関すること
- (2) 一般施設の安全管理の総括に関すること
- (3) 原子力施設の保安管理の総括に関すること
- (4) 許認可申請の支援に関すること
- (5) 緊急時対策の整備及び調整に関すること
- (6) 事故及び災害の措置に関すること
- (7) 核燃料物質の保障措置及び計量管理に関すること
- (8) 環境保全に関すること
- (9) 放射線管理に関すること

# 2. 原子力科学研究所の放射線管理

原子炉施設,核燃料物質使用施設等の施設放射線管理,環境放射線管理,個人線量管理,放射 線測定器の管理,測定機器の校正設備の管理及び放射線管理試料計測を 2021 年度に引き続き実 施した。

2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響により,原子力科学研究所の周辺監視区域内外における環境放射線のレベルは半減期等による減衰はあるものの,依然として事故前より高い状況にある。

原子炉施設及び核燃料物質使用施設では,原子炉施設に係る「試験研究の用に供する原子炉等 の技術基準に関する規則」及び核燃料物質使用施設に係る「使用施設等の技術基準に関する規則」 (以下「技術基準規則」という。)の技術基準に関連設備が適合することを求める定期事業者検査 が実施され,いずれの施設においても技術基準への適合が確認された。

原子炉施設,核燃料物質使用施設等における放射線作業環境の管理及び作業者の放射線被ばく 管理では,放射線管理上の問題はなかった。

2022 年度に原子力科学研究所の各施設から環境中に放出された気体及び液体廃棄物中の放射 性物質の量及び濃度は,法令,保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下で あった。

液体廃棄物及び主要な原子炉施設からの放射性希ガスの年間総放出量に基づいて算出した周辺 監視区域外における 2022 年度の年間実効線量は 0.012µSv であり,原子力科学研究所原子炉施 設保安規定に定められた実効線量の線量目標値と比較して十分低い値であった。

原子力科学研究所の放射線業務従事者に関しては、保安規定等に定められた線量限度及び警戒 線量を超える被ばくはなく、2022年度の実効線量は、最大 1.6mSv、平均 0.01mSv であった。

原子力科学研究所等の各種サーベイメータ,環境放射線監視システム,施設の放射線管理用モニタ等の放射線測定機器の定期的な点検,校正を年次計画に基づき実施するとともに,これらの 放射線測定機器の故障修理等にも適宜対応した。

放射線標準施設棟では,設置されている測定器校正用照射設備・装置等の運転及び維持管理を 適切に実施するとともに,研究開発を目的とした原子力機構外への施設供用を実施した。2022年 度の原子力機構内外の利用件数は42件であった。また,2022年6月には,産業標準化法試験事 業者登録制度(Japan National Laboratory Accreditation system (JNLA))に基づく試験所登録 を受け,JIS 試験所としての試験サービスを開始した。

原子力機構内外の各種研修講座,放射線業務従事者訓練等に部員を講師及び実習指導員として 派遣して協力するとともに,各放射線作業場における作業者の放射線安全教育訓練に積極的に協 力した。また,外部機関が設置した各種の委員会等に対して放射線防護や放射線計測の専門家と して職員を派遣するなど,原子力安全関連の事業の推進に協力した。

(谷村 嘉彦)

# 2.1 管理の総括業務

2022年度に各施設から環境中に放出された気体及び液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度は、いずれも法令、保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下であった。

また,液体廃棄物及び主要な原子炉施設の放射性希ガスの年間総放出量に基づいて算出した周辺監視区域外における2022年度の年間実効線量は1.2×10<sup>-8</sup>Svであり,原子力科学研究所原子炉施設保安規定に定められた実効線量の線量目標値と比較して十分に低い値であった。

(滝 光成)

#### 2.1.1 管理区域

管理区域は,原子力科学研究所原子炉施設保安規定,原子力科学研究所核燃料物質使用施設等 保安規定,原子力科学研究所放射線障害予防規程,原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等 保安規則及び原子力科学研究所エックス線装置保安規則(以下「原子力科学研究所」の記載は省 略とする。)に基づき設定されている。

2022年度中に一時的に指定された管理区域の件数は,第1種管理区域が36件,第2種管理区域が0件であった。主な設定理由は,施設における排気排水設備の保守関係作業(29件)によるものであった。

(高橋 健一)

#### 2.1.2 排気及び排水の管理データ

(1) 放射性気体廃棄物

2022年度に各施設から大気中に放出された放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度を表2.1.2-1に示す。

各施設からの年間放出量及び年間平均濃度は,いずれもこれまでの放出実績に係る値の範囲内 であり,法令,保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下であった。

JRR-3において<sup>133</sup>Iが初めて検出されたが、原因としては、燃料板表面に付着していた微量のウランが原子炉の運転に伴う照射により核分裂して生成されたものであった。

(2) 放射性液体廃棄物

2022 年度に各排水溝から海洋に放出された放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月 平均濃度の最大値及び年間放出量を表 2.1.2-2 に示す。

各排水溝から海洋に放出された放射性液体廃棄物(<sup>3</sup>H, <sup>14</sup>C 以外の核種)の1日平均濃度は最 大で 5.7×10<sup>-4</sup>Bq/cm<sup>3</sup>, 3 か月平均濃度は最大で 3.8×10<sup>-6</sup>Bq/cm<sup>3</sup> であった。

年間放出量は、<sup>3</sup>H, <sup>14</sup>C 以外の核種は 1.5×10<sup>6</sup>Bq, <sup>3</sup>H は 5.0×10<sup>10</sup>Bq であり、<sup>14</sup>C は検出されな かった。2021 年度の年間放出量と比較すると、<sup>3</sup>H, <sup>14</sup>C 以外の核種は約 0.08 倍、<sup>3</sup>H は約 0.7 倍 であった。

(3) 放出管理目標値との比較

放射性気体廃棄物の放出管理目標値が定められている核種について,原子炉施設から放出され た放射性気体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較を表 2.1.2-3 に示す。放射性気体廃 棄物の年間放出量は,放出管理目標値に対して最大で約 0.3%であり,放出管理目標値を十分に下 回っていた。また,放射性液体廃棄物の放出管理目標値が定められている核種について,全施設 から各排水溝へ放出された放射性液体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較を表 2.1.2 -4 に示す。放射性液体廃棄物の年間放出量は,放出管理目標値に対して <sup>3</sup>H, <sup>14</sup>C 以外の核種は 総量で約 0.008%, <sup>3</sup>H は 0.2%であり,放出管理目標値を十分に下回っていた。

(高橋 健一)

## 表 2.1.2-1 放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度(1/3)

#### (2022 年度)

項目		放射性塵埃*1			放射性ガス		
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm <sup>3</sup> )
等人研究持	西棟	全β <sup>60</sup> Co <sup>131</sup> I <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0 0.0	$\begin{array}{r} < 5.7{\times}10^{\cdot11} \\ < 5.7{\times}10^{\cdot11} \\ < 1.1{\times}10^{\cdot9} \\ < 2.9{\times}10^{\cdot11} \end{array}$	зН	0.0	$< 1.3  imes 10^{-5}$
弟4研允保	東棟	全β <sup>60</sup> Co <sup>131</sup> I <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0 0.0	$<5.7{ imes}10^{\cdot11}\ <5.7{ imes}10^{\cdot11}\ <5.7{ imes}10^{\cdot11}\ <3.4{ imes}10^{\cdot9}\ <2.9{ imes}10^{\cdot11}$	зН	0.0	$< 1.3  imes 10^{-5}$
七中始神	西棟	_	_	-	HT HTO	0.0 0.0	$<  m 6.9  imes 10^{-5} \ <  m 6.9  imes 10^{-5}$
施設棟	東棟	全β <sup>60</sup> Co <sup>241</sup> Am	0.0 0.0	$< 5.3  imes 10^{-10} \ < 5.3  imes 10^{-10} \ < 5.3  imes 10^{-10} \ < 3.0  imes 10^{-10}$	_	_	_
タンデム加速器建家		全β <sup>60</sup> Co <sup>237</sup> Np	0.0 0.0	$< 1.1  imes 10^{\cdot 10} \ < 1.1  imes 10^{\cdot 10} \ < 5.6  imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_
ホットラボ	主排気口	全β <sup>137</sup> Cs <sup>238</sup> Pu	0.0 0.0	$< 1.1  imes 10^{\cdot 10} \ < 1.1  imes 10^{\cdot 10} \ < 5.6  imes 10^{\cdot 11}$	<sup>85</sup> Kr	0.0	$<~5.6 imes10^{.3}$
	副排気口	全β <sup>137</sup> Cs	 0.0	$< 1.1  imes 10^{\cdot 10} \ < 1.1  imes 10^{\cdot 10}$	_	_	_
JRR-	1	全β <sup>60</sup> Co	 0.0	$< 4.4  imes 10^{-10} \ < 4.4  imes 10^{-10}$	_	_	_
JRR-	2	全β 全α 60Co	 0.0	$< 5.5  imes 10^{-10} \ < 3.0  imes 10^{-10} \ < 2.0  imes 10^{-9}$	<sup>3</sup> H	0.0	$< 3.7  imes 10^{.4}$
JRR-3		全β 全α <sup>60</sup> Co <sup>131</sup> I <sup>133</sup> I	$\begin{array}{c} - \\ - \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 1.0 \times 10^{6} \end{array}$	$< \begin{array}{c} 1.1 \times 10^{\cdot 10} \\ < 5.6 \times 10^{\cdot 11} \\ < 3.7 \times 10^{\cdot 10} \\ < 2.5 \times 10^{\cdot 9} \\ < 1.0 \times 10^{\cdot 8} \end{array}$	$^{3}\mathrm{H}$ $^{41}\mathrm{Ar}$	$2.0 \times 10^{10}$ $7.5 \times 10^{9}$	$< m ~ 7.6  imes 10^{-5} \ <  m ~ 1.2  imes 10^{-3}$
実験利用棟第2棟		全β <sup>60</sup> Co <sup>237</sup> Np	0.0 0.0	$< 1.2  imes 10^{\cdot 10} \ < 1.2  imes 10^{\cdot 10} \ < 5.8  imes 10^{\cdot 11}$	зН	0.0	$< 3.7  imes 10^{-5}$
JRR	4	全β 全α 60Co	 0.0	$< 5.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 3.0  imes 10^{\cdot 10} \ < 2.0  imes 10^{\cdot 9}$	_	_	_

## 表 2.1.2-1 放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度(2/3)

# (2022 年度)

項目		放射性塵埃*1			放射性ガス		
施設名		核種*2	年間放出量 <sup>*3</sup> (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm <sup>3</sup> )
	200 エリア	全β 60Co	- 0.0	$< 4.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 4.4  imes 10^{\cdot 10}$	зН	0.0	$< 2.1 \times 10^{-4}$
	300 エリア	全β <sup>60</sup> Co <sup>210</sup> Po	 0.0 0.0	$< 4.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 4.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 2.4  imes 10^{\cdot 10}$	3H	0.0	$< 2.1  imes 10^{-4}$
RI 製造棟	400 エリア	全β <sup>60</sup> Co Unat	 0.0 0.0	$< 4.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 4.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 2.4  imes 10^{\cdot 10}$	3H	0.0	$<~2.3 imes10^{\cdot4}$
	600 エリア	全β <sup>60</sup> Co <sup>32</sup> P	$-$ 0.0 $3.2 \times 10^4$	$< 4.4 \times 10^{\cdot 10} \ < 4.4 \times 10^{\cdot 10} \ < 8.0 \times 10^{\cdot 10}$	_	_	_
核燃料	倉庫	全β U <sub>nat</sub>	 0.0	$< 4.4  imes 10^{\cdot 10} \ < 2.4  imes 10^{\cdot 10}$	—	_	—
高度環境分	析研究棟	全 a <sup>239</sup> Pu	0.0	$< 8.1 \times 10^{.11} \ < 8.1 \times 10^{.11}$	_	_	_
トリチウム 研究	プロセス 棟	全β U <sub>nat</sub>	 0.0	$2.9 \times 10^{-10}$ $5.0 \times 10^{-11}$	HT HTO	$0.0 \\ 4.5 \times 10^9$	$< 2.9  imes 10^{-5} \ < 2.9  imes 10^{-5}$
プルトニ	排気口 I	全β <sup>106</sup> Ru <sup>239</sup> Pu	0.0 0.0	$< 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 2.8  imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_
1棟	排気口 Ⅱ・Ⅲ	全β <sup>106</sup> Ru <sup>239</sup> Pu	 0.0 0.0	$< 1.1  imes 10^{-10} \ < 1.1  imes 10^{-10} \ < 5.6  imes 10^{-11}$	_	_	_
再処理特	スタック I	全β <sup>137</sup> Cs <sup>239</sup> Pu	 0.0 0.0	$< 5.3  imes 10^{-11} \ < 5.3  imes 10^{-11} \ < 2.8  imes 10^{-11}$	_	_	_
別研究棟	スタック Ⅱ	全β <sup>137</sup> Cs <sup>239</sup> Pu	 0.0 0.0	$< 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 2.8  imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_
汚染除	去場	全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 1.4  imes 10^{.9} \ < 3.9  imes 10^{.9} \ < 7.8  imes 10^{.10}$	_	_	_
第1廃棄特	勿処理棟	全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 2.3  imes 10^{-10} \ < 5.8  imes 10^{-10} \ < 1.2  imes 10^{-10}$	зН	0.0	$<~1.7 imes10^{\cdot4}$
第2廃棄物処理棟		全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 1.3  imes 10^{\cdot 10} \ < 2.8  imes 10^{\cdot 11}$		_	_
第3廃棄物処理棟		全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 2.9  imes 10^{\cdot 10} \ < 6.1  imes 10^{\cdot 10} \ < 1.3  imes 10^{\cdot 10}$	_	_	_
液体処理建家		全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 1.9 \times 10^{-9} \ < 1.9 \times 10^{-9} \ < 1.9 \times 10^{-9} \ < 1.0 \times 10^{-9}$	_	_	_
解体分别	保管棟	全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	0.0 0.0	$< 2.3  imes 10^{-10} \ < 5.9  imes 10^{-10} \ < 1.3  imes 10^{-10}$	_	_	_

### 表 2.1.2-1 放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度(3/3)

(2022年度)

項目		放射性塵埃*1			放射性ガス		
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm <sup>3</sup> )
減容処理棟		全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	0.0 0.0	$< 2.3  imes 10^{-10} \ < 5.4  imes 10^{-10} \ < 1.2  imes 10^{-10}$	зН	0.0	$< 3.2  imes 10^{.4}$
環境シミュレーション 試験棟		全β <sup>137</sup> Cs <sup>237</sup> Np	0.0 0.0	$< 2.2  imes 10^{-9} \ < 2.2  imes 10^{-9} \ < 1.2  imes 10^{-9}$	_	_	_
廃棄物安全試験施設		全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 5.3  imes 10^{\cdot 11} \ < 2.9  imes 10^{\cdot 11}$	_	_	_
FCA		全β <sup>131</sup> I <sup>137</sup> Cs <sup>239</sup> Pu		$< 4.0  imes 10^{-10} \ < 1.5  imes 10^{-8} \ < 1.0  imes 10^{-9} \ < 2.2  imes 10^{-10}$	_	_	_
тс	A	全β <sup>60</sup> Co <sup>131</sup> I <sup>234</sup> U	$- \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 0.0$	$< 3.8  imes 10^{-10} \ < 1.2  imes 10^{-9} \ < 6.2  imes 10^{-9} \ < 2.0  imes 10^{-10}$	_	_	_
FN	IS	全β	—	$< 4.4 \times 10^{-9}$	HT HTO	$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.0\end{array}$	$< 1.6  imes 10^{-4} \ < 3.9  imes 10^{-4}$
バック: 技術開	エンド 発建家	全β <sup>137</sup> Cs <sup>241</sup> Am	 0.0 0.0	$< 8.9  imes 10^{\cdot 10} \ < 8.9  imes 10^{\cdot 10} \ < 8.9  imes 10^{\cdot 10} \ < 5.0  imes 10^{\cdot 10}$	_	-	_
NSRR	原子炉棟	全β 全α <sup>60</sup> Co <sup>131</sup> I	 0.0 0.0	$<2.1{ imes}10^{-10}\ <1.2{ imes}10^{-10}\ <7.6{ imes}10^{-10}\ <9.4{ imes}10^{-9}$	<sup>41</sup> Ar	1.9×10 <sup>9</sup>	$< 3.6  imes 10^{.3}$
	燃料棟	全β 60Co	- 0.0	$< 2.2{ imes}10^{\cdot10} \ < 6.9{ imes}10^{\cdot10}$	_	_	_
燃料試験施設		全β <sup>131</sup> I <sup>137</sup> Cs <sup>239</sup> Pu	 0.0 0.0 0.0	$<5.3{ imes}10^{\cdot11}\ <2.0{ imes}10^{\cdot9}\ <5.3{ imes}10^{\cdot11}\ <2.8{ imes}10^{\cdot11}$	<sup>85</sup> Kr	1.4×10 <sup>9</sup>	$< 6.3  imes 10^{.3}$
NUCEF STACY TRACY BECKY		全β 60Co 131I 137Cs 239Pu		$< 3.2  imes 10^{-11} \ < 1.6  imes 10^{-10} \ < 9.0  imes 10^{-10} \ < 1.3  imes 10^{-10} \ < 1.6  imes 10^{-11}$	$^{85}\mathrm{Kr}$	0.0	$< 9.2  imes 10^{-4}$

\*1 揮発性核種も含む。

\*2 核種欄が「-」の施設は、放射性塵埃又は放射性ガスの発生はない。

\*3 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 とした。

なお,全α及び全βについては,評価を行っていないため,「-」とした。 \*41年間連続して排気装置を運転した場合の総排風量で年間放出量を除した値。この値が検出下

限濃度未満の場合は「<(検出下限濃度値)」とした。

# 表 2.1.2-2 放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月平均濃度の最大値及び 年間放出量(1/2)

(2022年度)

排水溝名	1 日平均濃度の 最大値*1 (Bq/cm <sup>3</sup> )	3 か月平均濃度の 最大値 <sup>*1</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> )	年間放出量*2 (Bq)
第1排水溝	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 :5.7×10 <sup>-4</sup> (9.3×10 <sup>-4</sup> )	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 :3.5×10 <sup>-6</sup> (3.2×10 <sup>-5</sup> )	$\begin{array}{c} {}^{3}\mathrm{H}, \ {}^{14}\mathrm{C} \ \ \square \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \$
	<sup>3</sup> H: 0.0 (5.1×10 <sup>-3</sup> )	<sup>3</sup> H: 0.0 (5.7×10 <sup>-5</sup> )	$ \begin{array}{c} 238U : 2.8 \times 10^{2} \\ (0.0) \\ ^{3}\text{H:} 0.0 \\ (1.0 \times 10^{6}) \end{array} $
第2排水溝	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 :1.1×10 <sup>·4*3</sup> (3.0×10 <sup>·3</sup> )	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 :3.8×10 <sup>-6*3</sup> (2.5×10 <sup>-4</sup> )	$\begin{array}{c} {}^{3}\mathrm{H}, \ {}^{14}\mathrm{C} \ \square \ \wedge \mathbb{N} \\ & :1.4 \times 10^{6^{*3}} \\ (9.6 \times 10^{7}) \\ ( 内 訳 ) \\ \\ \begin{pmatrix} {}^{7}\mathrm{Be:} & 0.0 \\ (4.8 \times 10^{7}) \\ {}^{22}\mathrm{Na}: \ 1.5 \times 10^{5} \\ (1.2 \times 10^{6}) \\ {}^{54}\mathrm{Mn}: \ 2.3 \times 10^{5} \\ (9.2 \times 10^{5}) \\ {}^{60}\mathrm{Co}: \ 5.4 \times 10^{5} \\ (2.0 \times 10^{7}) \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{90}\mathrm{Sr}: \ 6.3 \times 10^{4} \\ (0.0) \\ {}^{106}\mathrm{Ru}: \ 0.0 \\ (2.7 \times 10^{5}) \\ {}^{137}\mathrm{Cs}: \ 4.4 \times 10^{5^{*3}} \\ (2.2 \times 10^{7}) \\ {}^{241}\mathrm{Am}: \ 0.0 \\ (3.9 \times 10^{6}) \\ {}^{241}\mathrm{Am}: \ 0.0 \\ (3.9 \times 10^{6}) \\ {}^{210}\mathrm{Po}: \ 0.0 \\ (2.2 \times 10^{3}) \\ \end{pmatrix} $
	${}^{3}\text{H}: 6.0 \times 10^{0}$ (5.9×10-2) ${}^{14}\text{C}: 0.0$ (5.3×10-2)	${}^{3}\text{H}: 2.0 \times 10^{-1}$ (1.8×10·3) ${}^{14}\text{C}: 0.0$ (2.8×10·3)	$^{3}$ H: 5.0×10 <sup>10</sup> (4.3×10 <sup>8</sup> ) $^{14}$ C: 0.0 (9.5×10 <sup>8</sup> )
第3排水溝	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 : 0.0 (4.2×10 <sup>-4</sup> )	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 : 0.0 (3.8×10 <sup>-4</sup> )	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
	<sup>3</sup> H: 3.0×10 <sup>-1</sup> (0.0)	<sup>3</sup> H: 8.6×10 <sup>-2</sup> (0.0)	<sup>3</sup> H: 2.5×10 <sup>7</sup> (0.0)

			(	2022 千反)
	1 日平均濃度の 最大値 <sup>*1</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> )	3 か月平均濃度の 最大値*1 (Bq/cm <sup>3</sup> )	年間放出量*2 (Bq)	廃液量 (m <sup>3</sup> )
合	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 :5.7×10 <sup>-4</sup> (3.0×10 <sup>-3</sup> )	<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 :3.8×10 <sup>-6*3</sup> (3.8×10 <sup>-4</sup> )	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	1.1×104
計				
	$^{3}$ H : 6.0×10 <sup>0</sup> (5.9×10 <sup>-2</sup> ) $^{14}$ C : 0.0 (5.3×10 <sup>-2</sup> )	$^{3}\text{H}$ : 2.0×10 <sup>-1</sup> (1.8×10 <sup>-3</sup> ) $^{14}\text{C}$ : 0.0 (2.8×10 <sup>-3</sup> )	${}^{3}\text{H} \\ : 5.0 \times 10^{10} \\ (4.3 \times 10^{8}) \\ {}^{14}\text{C} \\ : 0.0 \\ (9.5 \times 10^{8}) \\ \end{array}$	

# 表 2.1.2-2 放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月平均濃度の最大値及び 年間放出量(2/2)

(2022年度)

\*1 検出下限濃度以上の放出量を排水溝流量で除した値の最大値。検出下限濃度未満の場合は、 検出下限濃度で放出したとして計算して()内に示した。

\*2 検出下限濃度以上と未満の場合の放出量を区分して集計した。検出下限濃度未満の場合の放出量は、検出下限濃度で放出したと仮定して放出量を計算して() 内に示した。

\*3 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

表 2.1.2-3 放射性気体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較

(2022)	在度)
	- x

原子炉施設	種類	核種	放出管理目標値 (Bq/年)	年間放出量*1 (Bq)	年間放出量*2 放出管理目標値
JRR-2	放射性ガス	放射性ガス <sup>3</sup> H 1.5×10 <sup>12*3</sup>		0.0	_
IDD 9	放射性希ガス	<sup>41</sup> Ar	$6.2 \times 10^{13}$	$7.5 \times 10^{9}$	$1.2 \times 10^{-4}$
JKK-3	放射性ガス	$^{3}\mathrm{H}$	$7.4 \times 10^{12}$	$2.0 \times 10^{10}$	$2.7 \times 10^{-3}$
NCDD	放射性希ガス	主に <sup>41</sup> Ar, <sup>135</sup> Xe	$4.4 \times 10^{13}$	$1.9 \times 10^{9}$	4.3×10 <sup>-5</sup>
NSRR	放射性よう素	$^{131}\mathrm{I}$	4.8×10 <sup>9</sup>	0.0	_

\*1 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 として集計した。

\*2 放出管理目標値と年間放出量の比は、放出量が 0.0 の場合は「-」とした。

\*3 維持管理期間中は 2.4×10<sup>11</sup>Bq/年とする。

表 2.1.2-4 放射性液体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較

(2022 年度)

		廿山竺田日博信	左明44山县*1*9	左明廿山县	
核種		<b>放田官垤日悰</b> 恒	午间放伍里 "		
124 1	里	(Bq/年)	(Bq)	(Bq) 放出管理目標値	
<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外の核種	総量	1.8×10 <sup>10</sup>	$1.5 \times 10^{6*3}$	8.3×10 <sup>-5</sup>	
	$^{60}\mathrm{Co}$	$3.7 \times 10^{9}$	$5.4 \times 10^{5}$	$1.5  imes 10^{-4}$	
	$^{137}Cs$	$3.7 \times 10^{9}$	$5.0  imes 10^{5^{*3}}$	$1.4 \times 10^{-4}$	
3H	[	$2.5  imes 10^{13}$	$5.0  imes 10^{10}$	$2.0  imes 10^{-3}$	

\*1 第1排水溝,第2排水溝及び第3排水溝の合計値

\*2 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 として集計した。

\*3 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

#### 2.1.3 環境における放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による実効線量

原子炉施設保安規定に基づき,放射性希ガスによる周辺監視区域境界における年間の実効線量 及び放射性液体廃棄物による周辺監視区域外における年間の実効線量を算出した。

放射性希ガスに起因する年間の実効線量を,放出管理目標値が定められている JRR-3 及び NSRR について,2022 年度の原子力科学研究所における気象統計を用いて算出した。その結果, 最大実効線量は,JRR-4 西南西方向の周辺監視区域境界で5.5×10<sup>-10</sup>Sv であった。原子炉施設ご との放射性希ガスによる年間実効線量を表2.1.3-1 に示す。また,γ線及びβ線による皮膚の等 価線量は1.7×10<sup>-9</sup>Sv,γ線による眼の水晶体の等価線量は1.1×10<sup>-9</sup> Sv であった。

放射性液体廃棄物に起因する年間の実効線量を,原子力科学研究所全施設から放出された<sup>3</sup>H, <sup>60</sup>Co,<sup>137</sup>Cs 等の核種について算出した結果,1.1×10<sup>-8</sup>Sv であった。核種別の放射性液体廃棄物 による年間実効線量を表 2.1.3-2 に示す。

放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による年間実効線量の合計は 1.2×10<sup>-8</sup>Sv であり,原子炉 施設保安規定に定められている周辺監視区域外における年間の実効線量の目標値(5.0×10<sup>-5</sup>Sv) の 0.1%未満であった。

(高橋 健一)

表 2.1.3-1 放射性希ガスによる年間実効線量

(2022年度)

原子炉施設	年間放出量* (Bq)	周辺監視区域境界における年間の 実効線量(Sv)
JRR-3	$7.5 \times 10^{9}$	$5.4 imes10^{\cdot10}$
NSRR	$1.9 \times 10^{9}$	1.1×10 <sup>-11</sup>
合	計	$5.5  imes 10^{-10}$

\* 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 として集計した。

表 2.1.3-2 放射性液体廃棄物による年間実効線量

(2022年度)

核	種	年間放出量* (Bq)	周辺監視区域外における年間の 実効線量(Sv)
<sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C 以外 の核種	<sup>60</sup> Co	$5.4 \times 10^{5}$	$9.5  imes 10^{-11}$
	$^{137}Cs$	$5.0  imes 10^{5*2}$	$3.8  imes 10^{-11*2}$
	その他	$4.7 \times 10^{5}$	$1.1  imes 10^{-8}$
<sup>3</sup> H		$5.0  imes 10^{10}$	$2.2  imes 10^{-10}$
	合	計	$1.1  imes 10^{-8*2}$

\*1 検出下限濃度未満の場合は放出量を 0.0 として集計した。

\*2 福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響を含む。

#### 2.1.4 放射性同位元素等の保有状況

許可使用に係る放射性同位元素の保有状況調査を,放射線障害予防規程に基づき,2022年9月 30日現在及び2023年3月31日現在の2回実施した。原子力科学研究所が保有している放射性 同位元素は,密封されていない放射性同位元素の総保有数量について約5.9×10<sup>15</sup>Bq,密封された 放射性同位元素の総保有数量について約1.5×10<sup>14</sup>Bqであった(2023年3月31日現在)。

表示付認証機器及び「放射性同位元素等の規制に関する法律」の規制対象外の密封線源については、原子力科学研究所放射線安全取扱手引に基づき、2022 年 12 月 31 日現在の保有状況の調査を実施し、その総保有個数は 3,602 個であった。

(高橋 健一)

#### 2.1.5 原子力施設の申請等に係る線量評価

2022 年度は、核燃料物質使用施設の変更許可申請対応として、放射性廃棄物処理場の気体廃棄 物による一般公衆の実効線量の評価に係る計算に用いられる施設ごとの主要なパラメータの変更 に伴い、周辺監視区域境界外での気体廃棄物による一般公衆の年間の実効線量の計算結果を提供 した。

(川崎 将亜)

### 2.2 研究炉地区施設等の放射線管理

原子力科学研究所の研究炉地区では,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設・核燃料物質使用 施設,放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「RI等規制法」という。)に基づく放射性同位 元素の使用及び加速器施設並びに電離放射線障害防止規則に基づく放射線施設において,作業環 境及びこれらの施設で行われた放射線作業について保安規定等に基づき放射線管理を実施した。

2022 年度における研究炉地区の主な放射線作業は,JRR-3 における原子炉施設供用運転,ホットラボ施設でのケーブ内不要物品整理作業,タンデム加速器建家の加速器運転などである。これら作業による異常な被ばくや放射線管理上の問題は生じず,作業環境モニタリングによる異常の検出もなかった。また,事故等による施設及び人体への放射性汚染並びに被ばくはなかった。

原子炉施設及び核燃料物質使用施設では,技術基準規則に定める技術基準に適合していること を確認する定期事業者検査を受検した結果,いずれの施設においても技術基準への適合が確認さ れた。

(山外 功太郎)

#### 2.2.1 原子炉施設の放射線管理

2022 年度は, JRR-2, JRR-3 及び JRR-4 の原子炉施設において, 次に示す放射線管理業務を 原子炉施設保安規定等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中の放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の施設管理
- 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する汚染の有無の確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の量は,濃度限度及び原子炉施設保安規定等に定める放出管理目 標値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなかった。各施設の放射線作業に対しては,助 言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認などの放射線管理を遂行した。

これらの活動について,法令に基づく原子力規制検査が実施され,放射線管理及び施設管理に 係る違反は確認されなかった。

各原子炉施設においては原子炉等規制法の改正(2020年4月1日施行)以降,原子炉施設ごと に保安活動指標を定め,品質マネジメントシステムの実効性の継続的な改善に努めている。また, 施設管理目標,施設管理実施計画等を定め,それに基づく放射線管理施設の施設管理を実施して いる。原子炉施設の検査として,技術基準規則に定める技術基準に適合していることを確認する 定期事業者検査を受検した結果,いずれの施設においても技術基準への適合が確認された。原子 炉施設保安規定の変更認可申請において,JRR-4利用施設の施設管理者の変更を行い,2023年3月6日に認可された。

#### (大貫 孝哉)

#### 2. 2. 1-1 JRR-2

JRR-2は、1996年に原子炉の運転を停止した後、すべての燃料要素は2001年度までに米国へ 引き渡され、2006年5月から廃止措置計画に基づき、原子炉本体の撤去に向けた設備機器等の維 持管理が行われている。2022年度に実施した主要な放射線作業として、JRR-2では、管理区域内 外に敷設された放射性廃液配管の点検作業が実施された。

JRR-2における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a)線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/ 週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線の1 週間の線量当量の定点測定の結果, 1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙を用いて定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の 測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\beta$  ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未 満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部にて1週間採取した捕集ろ紙の測定を放射能測定装置で実施した 結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

JRR-2 において,放射線作業は 18 件実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案並び に実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。表 2.2.1-1 に JRR-2 における線量当 量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示 す。

JRR-2 では、管理区域内外に敷設された放射性廃液配管の点検作業において、原子炉建屋と廃 液貯槽室の間の敷地が一時的な管理区域に設定された。作業終了後には、一時的な管理区域の解 除の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて 線量当量率はバックグラウンド値であり、表面密度は検出下限表面密度未満であった。これによ り、保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認 した。 表 2.2.1-1 JRR-2 における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量 及び放射線作業件数

(2022年度)

		作業環境レベル			
长动友	始見以見太	应与中华的业务	表面密度	被ばく線量	放射線
肥政名	「「「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」	空风中放射性物質振度 ( <b>P</b> <sub>2</sub> /am <sup>3</sup> )	$(Bq/cm^2)$	(mSv)	作業件数
	(µSv/n)	(Bq/cm <sup>3</sup> )	β(γ)		
JRR-2	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	18

#### (3) 定期事業者検査

JRR-2においては、2023年2月21日に原子炉施設としての定期事業者検査が実施され、検査の結果、「合格」判定となった。

(川崎 隆行,川嶋 勉)

#### 2.2.1-2 JRR-3, JRR-4 等

JRR-3 では、中性子ビーム実験(中性子ラジオグラフィ、中性子散乱実験、即発γ線分析等)、 中性子照射による放射性同位元素の製造等を目的とした施設供用運転が行われた。

JRR-4 は,2017 年 6 月 7 日に廃止措置計画が認可され,現在は JRR-4 廃止措置計画の第 1 段階(原子炉の機能停止,燃料体搬出及び維持管理の段階)にあり,施設の維持管理を継続している。

JRR-3 実験利用棟(第2棟)では,JRR-3において照射した研究用試料等を利用した研究が行われ,使用済燃料貯蔵施設(北地区)では,JRR-3等の使用済燃料が乾式貯蔵されている。

これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。 各施設における作業環境監視結果を以下に示す。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる $\gamma$ 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25 $\mu$ Sv/h)を超える区域はなかった。また,JRR-3及びJRR-4における熱ルミネセンス線量計(TLD)による $\gamma$ 線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\beta$  ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。また、JRR-3 実験利用棟(第2棟)における $\alpha$ 線放出核種の表面密度は、いずれの測定点においても 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を放射能 測定装置で実施した結果,いずれの施設においても天然放射性核種以外の検出はなかった。

JRR-3 において,室内ガスモニタ及びトリチウムモニタによる連続監視の結果,1日平均濃度はすべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

JRR-3, JRR-4 等において,2022 年度に実施された放射線作業は237 件であり,これらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。表2.2.1-2 に,各施設における線量当量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

## 表 2.2.1-2 各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

$(2022 \neq$	年度)
--------------	-----

		作業環境レベル			放射線 作業件数
施設名	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性物質濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	表面密度 ( <b>Bq/cm<sup>2</sup></b> ) β (γ)	被はく 線量 (mSv)	
	< 1	<検山工門	< 0.4	< 0.1	45
	<1	≤快山下№	$0.4 \sim 40$	< 0.1	3
			< 0.4	< 0.1	25
		<	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	5
	$1\sim < 25$		0.4~40	< 0.1	14
JRR-3			0.4 - 40	$0.1 \sim < 1$	2
		検出下限~ <dac< td=""><td><math>0.4 \sim 40</math></td><td><math>0.1 \sim &lt; 1</math></td><td>1</td></dac<>	$0.4 \sim 40$	$0.1 \sim < 1$	1
	$\geq 25$		< 0.4	< 0.1	39
		<検出下限	< 0.4	0.1~<1	33
			0.4~40	< 0.1	4
		検出下限~ <dac< td=""><td><math>0.4 \sim 40</math></td><td>&lt; 0.1</td><td>1</td></dac<>	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
	< 1	~ 捡山下阳	< 0.4	< 0.1	27
		く彼山下胶	0.4~40	< 0.1	2
JRR-4	10/25	<	< 0.4	< 0.1	1
	1 - <20	>1次山   Ⅰ戊	$0.4 \sim 40$	< 0.1	2
	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	18
JRR-3 実験利用		/於山工阻	< 0.4	< 0.1	2
棟(第2棟)	$1\sim < 25$	~便山下阪	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	2
		<検出下限	0.4~40	< 0.1	2
使用済燃料貯蔵	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	2
施設(北地区)	$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	7

(3) 定期事業者検査

JRR-3 施設においては,原子炉施設及び核燃料物質使用施設の性能が技術基準規則に定める技術基準に適合していることの検査を実施している。2022年4月4日から2022年4月22日に原子炉施設としての定期事業者検査が,4月11日から4月14日に核燃料物質使用施設としての定期事業者検査が実施され,検査の結果,「合格」判定となった。

JRR-4 施設においては,廃止措置計画に定める性能維持施設及び核燃料物質使用施設の性能が 技術基準規則で定める技術基準に適合していることの検査を実施している。2023年2月28日に 定期事業者検査が実施され,「合格」判定となった。

(大石 皓平, 篠塚 友輝)

#### 2.2.2 核燃料物質使用施設の放射線管理

2022年度は、核燃料物質使用施設において、次に示す放射線管理業務を核燃料物質使用施設等保安規定等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の施設管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する汚染の有無の確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,核燃料物質使用施設等保安規定等に定める放出管理基 準値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなかった。放射線作業に対しては,助言及び同 意並びに放射線作業に係る線量の確認などの放射線管理を遂行した。

これらの保安活動について,法令に基づく原子力規制検査が実施され,放射線管理及び施設管 理に係る違反は確認されなかった。

核燃料物質使用施設においては原子炉等規制法の改正(2020年4月1日施行)以降,核燃料物 質使用施設ごとに保安活動指標を定め,品質マネジメントシステムの実効性の継続的な改善に努 めている。また,施設管理目標,施設管理実施計画等を定め,それに基づく放射線管理施設の施 設管理を実施している。核燃料物質使用施設の検査として,技術基準規則に定める技術基準に適 合していることを確認する定期事業者検査を受検した結果,いずれの施設においても技術基準へ の適合が確認された。

2022年度の核燃料物質使用許可に関する変更許可申請等はなかった。

(川崎 隆行)

#### 2.2.2-1 ホットラボ

ホットラボでは、2002 年度をもってすべての照射後試験を終了し、2003 年度からは廃止措置 の一環として鉛セル等の解体・撤去が行われている。また、2007 年度からは所内の未照射核燃料 物質の一括管理が行われている。2022 年度は、主な放射線作業として、廃止措置に係るケーブ内 不要物品整理、細断及び搬出作業等が実施された。

当施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a)線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/ 週(25µSv/h)を超える区域はなかった。 (b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\alpha$ 線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満、 $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を放射能 測定装置で実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

ホットラボにおいては、25件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立 案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.2.2-1 にホットラボにおける線量当量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業務従 事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

(2022年度)

	作業環境レベ				
線量当量率 空気中放射性物質濃度		表面密度 (Bq/cm <sup>2</sup> )		被ばく線量 (mSv)	放射線 作業件数
$(\mu Sv/n)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	β(γ)	α		
<1 <検出下限		< 0.4	< 0.04	< 0.1	6
	<検出下限	0.4~40	< 0.04	< 0.1	1
		>40	0.04~4	< 0.1	1
1~~95		< 0.4	< 0.04	< 0.1	14
$1 \sim < 25$	~ 俠 山 下 咬	0.4~40	< 0.04	< 0.1	2
$\geq 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.04	< 0.1	1

(3) 定期事業者検査

ホットラボにおいては,2023年3月25日に核燃料物質使用施設としての定期事業者検査が実施され,検査の結果,「合格」判定となった。

(川崎 隆行,古河 颯太)

#### 2.2.3 放射線施設の放射線管理

2022 年度は、放射線施設において、以下に示す放射線管理業務を放射線障害予防規程等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中の放射性物質の濃度の測定

- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の施設管理
- ④ 放射線作業環境の監視

表 2.2.2-1 ホットラボにおける作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認

⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する汚染の有無の確認

⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度について,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,放射線障害予防規程等に定める放出管理基準値を十分 下回っており,放射線管理上の問題はなかった。各放射線施設の放射線作業に対しては,助言及 び同意並びに放射線作業に係る線量の確認などの放射線管理を遂行した。

2022 年度の放射性同位元素使用許可に関する変更許可申請については,第4研究棟の使用の場所の変更及び流しの廃止,JRR-3 実験利用棟(第2棟)の放射線発生装置の設置,トリチウムプロセス研究棟のフードの廃止及び使用数量の変更並びに高度環境分析研究棟の使用の場所及び使用数量の変更のため,2022 年9月 27 日に申請を行った。

上記の許可使用に係る変更許可申請の際には,放射線管理担当課として放射線防護上の助言を するとともに申請内容について確認する等の技術上の支援を行った。

また,2022年度は原子力科学研究所において,RI等規制法第12条の9に係る定期検査及び第12条の10に係る定期確認を,2023年2月8日から2023年2月17日に受検し合格した。

(秋野 仁志)

#### 2.2.3-1 研究棟及びタンデム地区

第4研究棟は、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る試料の分析や放射性同位元素を用いた基礎研究・基礎技術開発などを目的とした実験を行っている施設である。放射線標準施設棟は、 放射線測定器の校正及び単色中性子を用いた線量計等の照射試験を行っている施設である。

タンデム加速器建家は,超アクチノイド科学,短寿命核科学及び重イオン科学に関する研究を 目的として,放射性核種及び安定核種のイオンビームを用いた実験を行っている施設である。 2022年4月1日から2022年7月8日及び2022年10月12日から2023年3月31日にかけて 運転が行われ、254Esを用いた核分裂のメカニズムを観測する研究などが行われた。

これらの施設の運転及び管理区域内作業における,施設内の主な放射線管理実施結果を以下に 示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定の結果は管理基準値未満であり,施設に起因する異常は認められな かった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の 測定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup>未満、β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満,トリチウムについて 4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及び室内ダストサンプラにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を 放射能測定装置で実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

(a) 研究棟地区

研究棟地区(第1研究棟,第2研究棟,第4研究棟,放射線標準施設棟,工作工場,超高圧 電子顕微鏡建家)の施設においては,139件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に 対するモニタリング計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-1 に研究棟地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事 者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

放射線標準施設棟においては、2023年3月2日から2023年3月3日に管理区域外廃液配管 の点検作業が実施され、放射線標準施設棟(既設棟)の2階廊下の一部及び1階廊下天井裏の 一部を一時的な管理区域に設定し作業が行われた。作業終了後には、一時的な管理区域の解除 の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて 線量当量率はバックグラウンド値であり、表面密度は検出下限表面密度未満であった。これに より、保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを 確認した。

(b) タンデム地区

タンデム地区(タンデム加速器建家,リニアック建家,材料試験室,FEL研究棟及び陽子加 速器開発棟)の施設においては,44件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する 計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-2 にタンデム地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従 事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

(米谷 達成)

# 表 2.2.3-1 研究棟地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル				
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )		被ばく線量 (mSv)	放射線 作業件数
$(\mu Sv/h)$	$(\mu Sv/h)$ (Bq/cm <sup>3</sup> )		β (γ)	(	
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	138
<1	<検出下限	< 0.04	$> \! 40$	< 0.1	1

#### 表 2.2.3-2 タンデム地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル				
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )		被はく線量 (mSv)	放射線 作業件数
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	α	β (γ)		
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	39
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	2
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	3

#### 2.2.3-2 JRR-1 地区 (JRR-1, 原子炉特研)

JRR-1は、我が国初の原子炉として建設され、1957年に初臨界(熱出力 50kW)に達した後は、 炉物理実験、放射化分析の基礎研究等において多くの成果を挙げ、所期の目的を達成したことか ら、1968年にすべての運転を停止した。実験室は、原子炉施設で照射した試料の測定等に利用さ れていたが、施設の老朽化により廃止措置する計画で検討が進められている。本体施設は展示館 として利用されている。

原子炉特研では,原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練に係る研修等を 1958 年度から 実施し,原子力関係の人材を育成している。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

サーベイメータによる  $\gamma$ 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週 (25 $\mu$ Sv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\alpha$ 線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満、 $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理(JRR-1のみ)

室内ダストモニタの集塵部及び可搬型ダストサンプラにより1週間採取した捕集ろ紙の測定 を放射能測定装置で実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

JRR-1 及び原子炉特研においては,24 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-3 に JRR-1 地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事 者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

(川崎 隆行,岸本 泰光)

表	2.2.3 - 3	JRR-1地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の
		被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

施設名		作業環境レイ	抽げく			
	線量当量率	空気中放射性 物質濃度	表面密度 (Bq/cm <sup>2</sup> )		線量 (mSv)	放射線 作業件数
	(µSv/n)	$(Bq/cm^3)$	α	β (γ)		
IDD 1	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	10
JRR-1	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	4
原子炉特研	<1	_	—	< 0.4	< 0.1	6
	$1\sim < 25$	_	—	< 0.4	< 0.1	4

#### 2.2.3-3 トリチウムプロセス研究棟地区

2022年度は、トリチウムプロセス研究棟(TPL)では、核融合炉燃料ガス精製・循環システムの基礎となるプロセス技術及びトリチウム安全取扱技術の開発が行われた。RI製造棟では、放射性同位元素の製造、キャプセル照射後試験、水力照射設備取出機分解点検及び各種研修実験が行われた。高度環境分析研究棟では、環境中の核物質などの極微量分析における研究・開発が行われた。核燃料倉庫では、所内で不要となった天然ウラン・劣化ウランの貯蔵が行われた。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。
(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の 測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\alpha$ 線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup>未満、 $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満、トリチウムについて 4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部により1週間採取した捕集ろ紙の測定を放射能測定装置で実施し た結果,すべて検出下限濃度未満であった。また,室内ガスモニタにより空気中トリチウム濃 度の監視を行った結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

TPL 地区においては、147 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立 案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.2.3-4 に TPL 地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

(石井 雅人)

# 表 2.2.3-4 TPL 地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

作業環境レベル							
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度 (Bq/cm <sup>2</sup> )		線量	放射線作業件数		
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	α	β (γ)	(mSv)			
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	74		
<1	<検出下限	< 0.04	0.4~40	< 0.1	45(内, <sup>3</sup> H 作業:45)		
<1	検出下限~ <dac< td=""><td>&lt; 0.04</td><td>0.4~40</td><td>&lt; 0.1</td><td>1(内,<sup>3</sup>H 作業:1)</td></dac<>	< 0.04	0.4~40	< 0.1	1(内, <sup>3</sup> H 作業:1)		
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	27		

# 2.3 海岸地区施設の放射線管理

原子力科学研究所の海岸地区では,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設及び核燃料物質使用 施設,RI等規制法に基づく放射性同位元素の使用施設及び廃棄施設並びに電離放射線障害防止規 則に基づく放射線施設において,作業環境及びこれらの施設で行われた放射線作業について保安 規定等に基づき放射線管理を実施した。

2022 年度における海岸地区の主な放射線作業は,STACY 更新の一環として実施した炉心タン ク等機器の据付工事,NSRR パルス運転及び照射済燃料実験に係る燃料の運搬作業,燃料試験施 設におけるβγコンクリート No.6 セル除染作業及び硬度計調整作業,BECKY におけるコンクリ ートセルのマニプレータ保守作業,廃棄物安全試験施設における核燃料溶液のセメント固化及び 廃棄作業が実施された。これらによる異常な被ばくや放射線管理上の問題は生じず,作業環境モ ニタリングによる異常の検出もなかった。また,事故等による施設及び人体への放射性汚染並び に被ばくはなかった。

原子炉施設及び核燃料物質使用施設では,技術基準規則に定める技術基準に適合していること を確認する定期事業者検査を受検した結果,いずれの施設においても技術基準への適合が確認さ れた。

(山田 克典)

#### 2.3.1 原子炉施設の放射線管理

2022 年度は,STACY, TRACY, NSRR, FCA, TCA 及び放射性廃棄物処理場の原子炉施設に おいて、以下に示す放射線管理業務を原子炉施設保安規定等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の施設管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する汚染の有無の確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において異常は なく,当該施設から放出された気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性物質の量は,濃度限度及び 原子炉施設保安規定等に定める放出管理目標値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなか った。

これらの保安活動については、法令に基づく原子力規制検査が実施され、放射線管理に係る違反は確認されなかった。

原子炉施設での放射線作業として、NSRR では、原子炉施設のパルス運転及び照射済燃料実験 に係る燃料の運搬作業が実施された。放射性廃棄物処理場では、第1保管廃棄施設の保管廃棄施 設・Lにおいて保管体健全性確認作業、STACY では、STACY 更新の一環として、炉心タンク等 機器の据付工事が実施された。

原子炉施設ごとに保安活動指標を定め、品質マネジメントシステムの実効性の継続的な改善に 努めている。また、施設管理目標、施設管理実施計画等を定め、それに基づく放射線管理施設の 施設管理を実施している。原子炉施設の検査として、技術基準規則に定める技術基準に適合して いることを確認する定期事業者検査を受検した結果、いずれの施設においても技術基準への適合 が確認された。

原子炉設置変更許可申請等において,STACY では,原子炉設置変更許可申請を 2021 年 12 月 10 日(2022 年 6 月 13 日に一部補正)に行い,2022 年 8 月 29 日に認可となった。TCA では, 2023 年 1 月 25 日に廃止措置計画の工程変更の届出がされた。

(川松 頼光)

#### 2.3.1-1 STACY 及び TRACY

STACY は、棒状燃料及び実験用装荷物を用いた多種多様な体系の臨界量及び核特性の測定を 目的とする原子炉施設である。STACY は、溶液系 STACY からの更新のため原子炉停止中であ り、2021 年度に引き続き設備・機器等の機能維持のための保守点検が行われている。TRACY は、 溶液燃料体系の超臨界事象の研究を目的としていた原子炉施設(廃止措置中)であり、廃止措置 中に必要な保守点検が行われている。2022 年度は、STACY 更新の一環として、炉室フードの耐 震補強工事、実験装置架台の改造工事、炉心タンク等機器の据付工事、電気設備工事及び給排水 系設置工事等が実施された。

これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定 の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネ センス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/ 週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満,β

(γ)線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより 1 週間採取した捕集ろ紙の測定を放射 能測定装置で実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

STACY 及び TRACY において、111 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.3.1-1 に, STACY 及び TRACY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

> 表 2.3.1-1 STACY 及び TRACY における作業環境レベル区分ごとの 放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	<b>地</b> バノ 須具	七年中始			
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )		<b>双</b> 豹 蔽 佐 娄 仲 粉
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	α	β(γ)	(mov)	作未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	36
10.05	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	35
1, 2, 29			>0.4	$0.1 \sim < 1$	2
>95	> 按山下阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	29
≦20	<使出下限	< 0.04	<b>\0.4</b>	0.1~<1	9

(3) 定期事業者検査

STACY においては、2011 年 11 月 30 日より継続している施設定期検査から定期事業者検査へ移行し、原子炉停止中も継続的に機能を維持する必要がある施設について、技術基準規則に定める技術基準に適合していることの検査を実施している。2022 年度は、2022 年 7 月 20 日、21 日に定期事業者検査が実施され、検査の結果、「合格」判定となった。

TRACY においては,2023 年 3 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までを定期事業者検査期間として,廃止措置計画に定める性能維持施設が技術基準規則で定める技術基準に適合していることの検査を実施している。2022 年度は,2023 年 3 月 27 日に定期事業者検査が実施され,検査の結果,「合格」判定となった。

(古谷 美紗)

### 2.3.1-2 NSRR

NSRR は、高燃焼度軽水炉燃料に係る反応度事故時の燃料挙動に関するデータの取得のため、 高燃焼度軽水炉燃料等を対象とした反応度事故模擬実験等を実施している。2019 年度に新規制基 準への適合が完了したため原子炉の利用運転が再開され、2022 年度には、13 回のパルス運転が 行われた。

NSRR における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。 (a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\beta$  ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部により、1 週間採取した捕集ろ紙の測定を放射能測定装置で実施 した結果、 $\beta$  ( $\gamma$ )線放出核種について、最大で 1.8×10-<sup>9</sup>Bq/cm<sup>3</sup> であった。検出された核種 は、 $\gamma$ 線核種分析の結果、天然放射性核種である 7Be、<sup>222</sup>Rn の子孫核種であった。

(2) 放射線作業の実施状況

NSRR において,73 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案並び に実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-2 に NSRR における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び 放射線作業件数を示す。

また,気体廃棄設備及び液体廃棄設備の保守のため,照射物管理棟排風機室,燃料棟機械室及 び機械棟屋外(北側)が一時的な管理区域に指定された。作業終了後には,一時的な管理区域の 解除の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおい て線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満であった。これに より,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確 認した。

表 2.3.1-2 NSRR における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル	地ぶく始見	七年十分自	
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )	彼はく 様重 (m S-r)	<b></b>
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	β(γ)	(mov)	下未什奴
<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	48
<1	<検出下限	$0.4 \sim 40$	< 0.1	2
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	17
$1\sim < 25$	<検出下限	$0.4 \sim 40$	< 0.1	2
$\geq 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	4

(3) 定期事業者検査

NSRR においては、2022年1月4日から2022年8月19日にかけて、技術基準規則の対象設備が当該技術基準に適合していることの検査が実施された。2022年度は、2022年7月6日、7日、28日及び8月19日に原子炉施設としての定期事業者検査が、2022年7月15日に核燃料物質使用施設としての定期事業者検査が実施され、検査の結果、「合格」判定となった。

(一柳 慧)

### 2.3.1-3 FCA 及び TCA

FCA は反応度測定等の実験, TCA は炉心特性試験, 教育訓練等を目的とした原子炉施設であった。FCA は 2021 年 9 月 29 日に, TCA は 2021 年 4 月 1 日に廃止措置計画が認可されている。 2022 年度は, 廃止措置計画に基づき, 設備・機器等の機能維持のための保守点検が実施された。

FCA 及び TCA における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。 (1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a)線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満,β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を放射能測定装置で実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

FCA において 35 件, TCA において 22 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対 する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-3 及び表 2.3.1-4 に FCA 及び TCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

また,気体廃棄設備及び液体廃棄設備の保守作業のため,FCAの排風機室,EFG庫空調機室, 廃液貯槽室,地下ダクト及び屋外の一部,並びにTCAの排風機エリア,廃水タンク室,屋上及び 屋外の一部が一時的な管理区域に指定され,排気フィルタの捕集効率測定,排気風量測定,気体 廃棄設備の機器内部の点検,液体廃棄設備の漏えい点検及び埋設廃液配管の点検が実施された。 作業終了後には,一時的な管理区域の解除の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行 った。その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検 出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこ と及び汚染が残存していないことを確認した。

表 2.3.1-3 FCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル	- 地)ギノ 泊旦	+6 6+ 2白		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	$(Bq/cm^2)$	(mSu)	成
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	α	β (γ)	(1167)	旧未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	14
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
$\geq 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	16

表 2.3.1-4 TCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル	地球ノ始具	おおいない		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	$(Bq/cm^2)$	_ 彼はく禄重 (mSv)	成 射 禄 作業件数
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	α	β (γ)		11 /18/11 /24
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
$\geq 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	12

(3) 定期事業者検査

FCAにおいては、2022年9月20日から2022年9月30日までを定期事業者検査期間として、 廃止措置計画に定める性能維持施設及び使用施設の性能が技術基準規則に定める技術基準に適合 していることを確認している。TCAにおいては、2023年1月23日から2023年2月3日までを 定期事業者検査期間として、廃止措置計画に定める性能維持施設が技術基準規則に定める技術基 準に適合していることの検査を実施している。

2022 年度は, FCA 原子炉施設及び使用施設において, 2022 年 9 月 28 日に定期事業者検査が 実施され,検査の結果,「合格」判定となった。TCA 原子炉施設において, 2023 年 2 月 2 日に定 期事業者検査が実施され,検査の結果,「合格」判定となった。

(三村 健人)

### 2.3.1-4 放射性廃棄物処理場

放射性廃棄物処理場には,第1廃棄物処理棟,第2廃棄物処理棟,第3廃棄物処理棟,解体分別保管棟,減容処理棟,液体処理場,汚染除去場,圧縮処理施設,固体廃棄物一時保管棟,第1保 管廃棄施設及び第2保管廃棄施設がある。各施設においては,年間処理計画に基づき運転が行わ れた。これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

また,第1保管廃棄施設の保管廃棄施設・Lにおいて,保管体健全性確認作業が2019年4月 22日から実施されている。保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認作業に係る放射線管理を2.3.1-5項に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a)線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計 (TLD)によるγ線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。 (b)表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\alpha$ 線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満、 $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより 1 週間採取した捕集ろ紙を $\alpha / \beta$ 線自動 測定装置で測定を実施した結果、 $\alpha$ 線放出核種については検出下限濃度未満であり、 $\beta$  ( $\gamma$ ) 線放出核種については減容処理棟において、最大で 2.2×10<sup>-8</sup>Bq/cm<sup>3</sup> であった。検出された核 種は、 $\gamma$ 線核種分析の結果、天然放射性核種である 7Be、<sup>222</sup>Rn の子孫核種であった。

#### (2) 放射線作業の実施状況

放射性廃棄物処理場において、168 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する 計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表2.3.1-5に放射性廃棄物処理場における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ば く線量及び放射線作業件数を示す。

また,汚染除去場の気体廃棄設備の保守作業において,第2種管理区域である屋上の一部を一時的な第1種管理区域に指定し,排気フィルタ装置の捕集効率検査及び風量検査が実施された。 作業終了後には,一時的な管理区域の解除の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検 出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこ と及び汚染が残存していないことを確認した。

# 表 2.3.1-5 放射性廃棄物処理場における作業環境レベル区分ごとの 放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベ	地洋ノ始星	十年 自主 公白		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )		彼はく禄里 (mSu)	<b>瓜</b> 州 禄 佐娄仲粉
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	α	β (γ)	(IIISV)	下未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	105
		< 0.04	< 0.4	< 0.1	35
		< 0.04	$0.4 \sim 40$	< 0.1	3
	<使出下限	< 0.04	< 0.4	0.1~<1	1
10/25		< 0.04	> 40	$0.1 \sim < 1$	1
1,0<20		< 0.04	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
		< 0.04	> 40	< 0.1	2
	検山下院 ~ (DAC)	0.04~4	$0.4 \sim 40$	< 0.1	6
		0.04~4	> 40	$i/cm^2$ ) $i/kit < kit $	1
		< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
>05	<検出下限	0.04~4	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
≦20		< 0.04	< 0.4	0.1~<1	6
	検出下限~<(DAC)	< 0.04	$0.4 \sim 40$	0.1~<1	1

(3) 定期事業者検査

放射性廃棄物処理場では、新規制基準への適合性確認が終了していないが、原子炉停止中において継続的に機能を維持する必要がある施設について、性能の技術基準に適合していることの検 査を実施し、放射性廃棄物の処理が原子炉施設の維持管理に不可欠な活動であることから、一部 の設備を除き、放射性廃棄物の処理を行っている。

2022 年度は,原子炉施設及び使用施設において,2022 年 10 月 20 日及び 12 月 14 日に定期事業者検査が実施され,検査の結果,「合格」判定となった。

(庄司 雅隆)

### 2.3.1-5 保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認作業に係る放射線管理

第1保管廃棄施設の保管体健全性確認作業は,2019年度から2023年度までの5年間で計28 ピット,約35,000本について実施する予定で進められており,2022年度が4年目になる。

屋外の半地下ピット式の保管廃棄施設・L(第2種管理区域)には,放射性廃棄物保管体(以下 「保管体」という。)が長期にわたり保管(保管後40年以上経過)されており,これまで保安規 定に基づく定期的な保管体容器の外観点検を実施してきたが,外部腐食の進行や含水状態の内容 物の影響による内部腐食により,容器の健全性が損なわれているおそれがあった。このため,保 管体を取り出し,容器の健全性を確認するために当該作業を実施している。図 2.3.1-1 に保管廃 棄施設・L の全体配置図を示す。

当該作業では、含水状態の内容物が含まれている可能性がある保管体を保管しているピットを 優先度区分A,保管していないピットを優先度区分Bに区分している。優先度区分Aのピットに は可動する保管体取出装置(以下「上屋」という。)をピット上部に設置し、上屋及びピットを一 時的な第1種管理区域に指定し、ピットから保管体を取り出し、容器の外観確認や汚染検査等を 実施した後、解体分別保管棟の解体室へ移送し、角型容器への詰替え等を実施している。ピット 内の保管体全数の取り出しが終了した後に一時的な第1種管理区域の解除を行い、上屋を次のピ ットに移動させる。これを繰り返し実施している。優先度区分Bについては、既存のラフターク レーンを用いてピットから保管体を取り出し、容器の外観確認及び補修作業を実施している。

本報告書では、優先度区分Aに係る放射線管理について、以下のとおり報告する。

(1) 取り出した保管体数

2022 年度の保管廃棄施設・L(優先度区分A)から取り出した保管体数は、No.25(4月5日から6月2日)の808本、No.26(7月14日から9月21日)の938本、No.27(10月20日から12月2日)の904本及びNo.24(1月10日から3月1日)の904本の計3,554本であった。 (2)健全性確認作業時の放射線管理

ピット内作業者には、内部被ばく及び身体の汚染防止対策として、全面マスク、特殊作業衣、 タイベックスーツ、布手袋、ゴム手袋、RI 作業靴及び靴カバーを着用させた。さらに、外部被ば く管理として、基本線量計である OSL バッジの他に、日々の被ばく状況を確認するために補助線 量計であるポケット線量計を着用させた。

作業環境の線量当量率及び表面密度の測定は,週1回の頻度で実施した。線量当量率は最大で 5.0µSv/h (2021 年度は最大 4.0µSv/h) であり,表面密度はすべて検出下限表面密度未満であっ た。作業環境の空気中放射性物質濃度については,移動型ダストモニタにより連続監視するとと もに,1週間採取した捕集ろ紙を放射能測定装置により測定した。α線放出核種は検出下限濃度 未満であり,β(γ)線放出核種は最大で 3.8×10<sup>-9</sup>Bq/cm<sup>3</sup>であった。検出された核種は,γ線核 種分析の結果,天然放射性核種である<sup>222</sup>Rn の子孫核種であった。なお,当該作業期間における 個人最大実効線量は 0.109mSv,集団実効線量は 0.725 人・mSv であり,作業者の身体汚染はな かった。

排気中放射性物質濃度については,移動型ダストモニタにより連続監視するとともに,1 週間 採取した捕集ろ紙を放射能測定装置により測定した。また,固体捕集法によりトリチウム濃度を 測定した。測定の結果,すべて検出下限濃度未満であった。 (3)一時的な第1種管理区域の解除に伴う放射線管理

上屋及びピットの一時的な第1種管理区域の解除にあたっては、一時的な管理区域の解除の確

認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。

測定の結果,線量当量率はピット内壁面において最大 0.7µSv/h (2021 年度は最大 0.7µSv/h) であった。線量当量率がバックグラウンドレベルを超えることが確認された区画では、表面密度 測定(直接測定法)においても有意な値が検出された。当該区画については、ピット内壁面の試 料を採取しy線核種分析を実施した。その結果、有意な核種が検出されなかったことから、隣接 するピットに保管されている保管体からのγ線の影響であると判断し,保安規定等に定める第1 種管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認したため,一時的な第 1種管理区域の解除を行った。なお,一時的な第1種管理区域の解除を行ったピットは,第2種 管理区域として管理されている。

### (森下 剣)



図 2.3.1-1 保管廃棄施設・Lの全体配置図

### 2.3.2 核燃料物質使用施設の放射線管理

2022 年度は,BECKY,プルトニウム研究1棟,再処理特別研究棟,燃料試験施設,廃棄物安 全試験施設及びバックエンド技術開発建家の核燃料物質使用施設において,次に示す放射線管理 業務を核燃料物質使用施設等保安規定等に基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の施設管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する汚染の有無の確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の量は,濃度限度及び核燃料物質使用施設等保安規定等に定める 放出管理基準値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなかった。各施設の放射線作業に対 しては,助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の確認などの放射線管理を遂行した。

これらの保安活動について、法令に基づく原子力規制検査が実施され、放射線管理に係る違反

は確認されなかった。

核燃料物質使用施設での放射線作業として,BECKY では、メンテナンスボックスにおいてコ ンクリートセルのマニプレータ保守作業,再処理特別研究棟では,Pu含有廃液処理等に係るグロ ーブボックス等の解体撤去作業,燃料試験施設では、βγコンクリート No.6 セル除染作業及び硬 度計調整作業,廃棄物安全試験施設では,核燃料溶液のセメント固化及び廃棄作業が実施されて いる。

核燃料物質使用施設ごとに保安活動指標を定め,品質マネジメントシステムの実効性の継続的 な改善に努めている。また,施設管理目標,施設管理実施計画等を定め,それに基づく放射線管 理施設の施設管理を実施している。核燃料物質使用施設の検査として,技術基準規則に定める技 術基準に適合していることを確認する定期事業者検査を受検した結果,いずれの施設においても 技術基準への適合が確認された。

2022 年度の核燃料物質の使用の変更許可申請等に係る活動は次の通りである。廃棄物安全試験 施設では、使用を終えた核燃料物質等の処理方法の追加、東京電力福島第一原子力発電所燃料デ ブリの試験に係る事項の追加及び装置の撤去に伴う変更について、バックエンド技術開発建家で は、廃止に向けた措置に関する記載の追加について、2022 年 2 月 21 日に変更許可申請(2022 年 5 月 20 日に補正申請)を行い、2022 年 6 月 8 日に許可された。また、燃料試験施設では、β γ コンクリート No.5 セルに設置された LOCA 試験装置の試験温度の変更について、2022 年 7 月 29 日に変更許可申請(2022 年 10 月 19 日に補正申請)を行い、2022 年 11 月 7 日に許可された。 バックエンド研究施設では、使用の目的を終了したグローブボックス B-7 及び質量分析計の廃 止について、2022 年 11 月 30 日に変更許可申請を行った。

(三瓶 邦央)

#### 2.3.2-1 BECKY

BECKY では、アクチノイド分析化学基礎試験、再処理プロセス試験、TRU 高温化学試験、TRU 廃棄物試験、TRU 計測試験等が行われており、使用済燃料を含む核燃料物質や超ウラン元素等の 放射性物質が使用されている。その他に 2022 年度は、東京電力福島第一原子力発電所汚染物分 析に係る分析検討作業及びメンテナンスボックスにおいてコンクリートセルのマニプレータ保守 作業等が実施された。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても,α線放出核種について0.04Bq/cm<sup>2</sup>未満,β

 $(\gamma)$ 線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより 1 週間採取したろ紙を $\alpha / \beta$ 線自動測定 装置で測定を実施した結果, すべて検出下限値未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

BECKY においては、147 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立 案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.3.2-1 に BECKY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び 放射線作業件数を示す。

# 表 2.3.2-1 BECKY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	かぶく始見	故射線			
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )		<b></b>
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	α	β (γ)	(mSV)	TF耒什级
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	66
		< 0.04	< 0.4	< 0.1	43
	<検出下限	0.04~4	< 0.4	< 0.1	1
$1\sim < 25$		< 0.04	< 0.4	0.1~<1	3
	検出下限~ <dac< td=""><td>0.04~4</td><td>&lt; 0.4</td><td>&lt; 0.1</td><td>5</td></dac<>	0.04~4	< 0.4	< 0.1	5
		0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
	> 按山下阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	23
>95	~ 俠 山 下政	< 0.04	<b>\0.4</b>	0.1~<1	2
$\leq 25$		0.04-4	0.440	< 0.1	1
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	0.04~4	0.4~40	0.1~<1	2

(3) 定期事業者検査

BECKY において、使用施設の性能が「使用施設等の技術基準に関する規則」に適合している ことの検査が実施された。2022 年度は、2023 年 3 月 22 日に定期事業者検査が実施され、検査の 結果、「合格」判定となった。

(石井 大輝)

### 2.3.2-2 プルトニウム研究1棟等

プルトニウム研究1棟は,施設の研究利用を終了している。2020年度に保有する全量の核燃料 物質の搬出が完了し,2021年6月29日に政令41条の非該当施設の管理に移行した。2022年度 は,廃止措置準備として,管理区域内の物品の搬出仕分け作業が行われた。

再処理特別研究棟では、廃止措置作業として、Pu含有廃液処理等に係るグローブボックス等の 解体撤去作業が行われ、フード2基(H-4, H-9)、グローブボックス1基(GB-S)及びこれらの 付属機器,配管等の解体撤去が行われた。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

サーベイメータによる  $\gamma$ 線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週( $25\muSv/h$ )を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても,α線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満,β

 $(\gamma)$ 線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

ダストサンプラ及びエアスニファにより1週間採取した捕集ろ紙をα/β線自動測定装置で 測定を実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況

プルトニウム研究1棟において23件,再処理特別研究棟において13件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.2-2 に各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び放 射線作業件数を示す。

また,各施設で気体廃棄設備,液体廃棄設備の保守作業等に伴い一時的な管理区域が指定された。作業終了後には,一時的な管理区域の解除の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

(内田 朋弥)

# 表 2.3.2-2 各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル				袖げく線量	七日日
施設名	線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm <sup>2</sup> )		成别脉
	$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	α	β (γ)	(msv)	作未什奴
プルトニウム 研究1棟	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	22
	<1	検出下限~ <dac< td=""><td>0.04~4</td><td>0.4~40</td><td>&lt; 0.1</td><td>1</td></dac<>	0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	8
再処理	<1	検出下限~ <dac< td=""><td>0.04~4</td><td>0.4~40</td><td>&lt; 0.1</td><td>1</td></dac<>	0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
特別研究棟	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	3
	$\geq 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	1

#### 2.3.2-3 燃料試験施設

燃料試験施設では, βγコンクリートセル及びαγコンクリートセルにおいて, 1979 年度にホ ット試験を開始して以来,使用済燃料等の照射後試験として,NSRRパルス照射後試験及び高度 軽水炉燃料安全技術調査の各種試験が実施されている。その他 2022 年度は,βγコンクリート No.6 セル除染作業,アウトガス分析装置保守点検作業,硬度計調整作業,冷却材喪失事故模擬試 験などが実施された。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率測定の結果,立入制 限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\alpha$ 線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満、 $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより、1 週間採取した捕集ろ紙の測定を $\alpha / \beta$ 線自動測定装置で実施した結果、 $\alpha$ 線放出核種についてはすべて検出下限濃度未満であり、  $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種については最大で 3.2×10<sup>-9</sup> Bq/cm<sup>3</sup> であったが、すべて法令で定める空気 中濃度限度を下回っていることを確認した。また、検出された核種は、 $\gamma$ 線核種分析の結果、 天然放射性核種である 7Be, 208Tl, 212Pb であった。

(2) 放射線作業の実施状況

燃料試験施設において,100件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の 立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.2-3 に燃料試験施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく 線量及び放射線作業件数を示す。

放射線作業届の提出を伴う作業では、 $\beta \gamma$  コンクリート No.6 セルの除染作業、アウトガス分 析装置保守点検作業( $\beta \gamma$  コンクリート No.4 セル)などが実施され、 $\beta \gamma$  コンクリート No.6 セ ルでの個人最大の実効線量は 1.3mSv, 等価線量 (水晶体) は 1.5mSv, 等価線量 (皮膚) は 5.5mSv であった。 $\beta \gamma$  コンクリート No.4 セルでの個人最大の実効線量は 0.1mSv, 等価線量 (水晶体) は 0.1mSv, 等価線量 (皮膚) は 0.5mSv であった。

2022 年度に燃料試験施設で作業を行った放射線業務従事者の集団実効線量は 11.4 人・mSv (2021 年度の集団実効線量は 31.8 人・mSv) であった。2021 年度より被ばく線量が低くなった 理由としては, 2021 年度に比べてセル内での除染作業や点検保守作業の実績が減少したことがあ げられる。

# 表 2.3.2-3 燃料試験施設における作業環境レベル区分ごとの 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル	地球ノ始星	七 日 泊		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm <sup>2</sup> )	(m S-r)	
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	α	β(γ)	$(\mathrm{IIISV})$	TF未什致"
< 1	> 按山下阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	20
$\sim 1$	└────	0.04~4	0.4~40	< 0.1	7
		< 0.04	< 0.4	< 0.1	26
	<検出下限	< 0.04	0.4~40	< 0.1	1
$1\sim < 25$		0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
	検出下限~ <dac< td=""><td>0.04~4</td><td>0.4~40</td><td>&lt; 0.1</td><td>1</td></dac<>	0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
		>4	> 40	< 0.1	3
	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	24
		< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	4
$\geq 25$		0.04~4	0.4~40	0.1~<1	4
	检出工程, 〈DAC	0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
	使山下派~ <dau< td=""><td>0.04~4</td><td>0.4~40</td><td>被ばく線量 (mSv) (mSv) (mSv) (mSv)</td><td>1</td></dau<>	0.04~4	0.4~40	被ばく線量 (mSv) (mSv) (mSv) (mSv)	1
< 100		0.04~4	0.4~40	$0.1 \sim < 1$	2(2)
< 100	$\leq$ DAU	>4	> 40	$0.1 \sim < 1$	1 (1)
100 (		0.04~4	0.4~40	$0.1 \sim < 1$	2(2)
100~<	$\geq$ DAC	0.04~4	0.4~40	>1	1 (1)
1000		>4	> 40	>1	1 (1)

\*放射線作業連絡票,放射線作業届の提出を伴う作業の件数。カッコ内は作業届提出作業(内数)

#### (3)定期事業者検査

燃料試験施設において,使用施設の性能が「使用施設等の技術基準に関する規則」に適合して いることの検査が実施された。2022年度は,2023年3月28日に定期事業者検査が実施され, 検査の結果,「合格」判定となった。

(長谷川 凉)

## 2.3.2-4 廃棄物安全試験施設

廃棄物安全試験施設(WASTEF)では、使用済燃料の再処理によって発生する高レベル放射性 廃棄物の貯蔵及び処分に関する安全性試験を実施していたが、現在は終了している。2022年度は、 再処理施設ウラン濃縮缶に関する腐食速度温度依存性に係る知見を得るためのステンレス鋼電気 化学腐食評価試験、高温水蒸気腐食試験、照射材の破壊靭性値データ取得試験並びに核燃料溶液 のセメント固化及び廃棄作業が行われた。

WASTEF における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても,α線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満,β

 $(\gamma)$ 線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより、1 週間採取した捕集ろ紙の測定を放射 能測定装置で実施した結果、 $\alpha$ 線放出核種については最大で 4.0×10<sup>-10</sup>Bq/cm<sup>3</sup>、 $\beta$  ( $\gamma$ )線放 出核種については最大で 2.3×10<sup>-9</sup>Bq/cm<sup>3</sup>であった。検出された核種は、 $\gamma$ 線核種分析の結果、 天然放射性核種である 7Be、2<sup>22</sup>Rn の子孫核種であった。

(2) 放射線作業の実施状況

WASTEF において,64 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画立案, 並びに実作業における放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.2-4 に WASTEF における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及 び放射線作業件数を示す。

また,液体廃棄設備の保守のため,WASTEF 電気室及び地階コールド機械室を一時的な管理区 域に指定し,放射性廃液配管の定期的な点検が実施された。作業終了後には,一時的な管理区域 の解除の確認測定として線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにお いて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満であった。これ により,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを 確認した。

# 表 2.3.2-4 WASTEF における作業環境レベル区分ごとの 放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベバ	地球ノ始星	北山		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	$(Bq/cm^2)$	( C)	<b>瓜</b> 州 禄 佐娄仲粉
$(\mu Sv/h)$	$(Bq/cm^3)$	α	β(γ)	(mSv)	作未什剱
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	24
	<b>~</b>	< 0.04	< 0.4	< 0.1	21
$1 \sim -25$	く使出下欧	< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	1
1 ~ 20		環境レベル 加賀濃度 表面密度 (Bq/cm <sup>2</sup> ) 次 $\alpha$ $\beta$ ( $\gamma$ ) 限 <0.04 <0.4 <() 限 <0.04 <0.4 <() () () R <0.04 <0.4 <() () () () () () () () () ()	0.440	< 0.1	2
	使山下政~~DAU		$0.1 \sim < 1$	1	
	<b>~</b>	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
$\geq 25$	~ 快山 下政	< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	2
$\frac{(\mu \text{Sv/h})}{<1}$ $1 \sim < 25$ $\geq 25$	検出下限~ <dac< td=""><td>0.04~4</td><td>0.4~40</td><td>0.1~&lt;1</td><td>8</td></dac<>	0.04~4	0.4~40	0.1~<1	8

(3) 定期事業者検査

WASTEF において,使用施設の性能が「使用施設等の技術基準に関する規則」に適合している ことの検査が実施された。2022 年度は、2023 年 3 月 14 日に定期事業者検査が実施され、検査の 結果、「合格」判定となった。

(加藤 拓也)

### 2.3.3 放射線施設の放射線管理

2022 年度は, FNS, 環境シミュレーション試験棟, バックエンド技術開発建家及び大型非定常 ループ実験棟等の各放射線施設において, 以下に示す放射線管理業務を放射線障害予防規程等に 基づき実施した。

- ① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定
- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定
- 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。当該施設から放出された気体廃棄物及び液 体廃棄物中の放射性物質の濃度は,放射線障害予防規程等に定める放出管理基準値を十分下回っ ており,放射線管理上の問題はなかった。また,各放射線施設の放射線作業に対し,助言及び同 意並びに放射線作業に係る線量の評価などの放射線管理を遂行した。

放射線障害予防規程の改正は、2022年4月1日に組織改正に伴う変更を行っている。

廃棄物安全試験施設において非密封 RI の使用方法,使用場所,核種の変更,密封 RI の使用方 法の変更に係る変更許可申請を 2022 年 2 月 28 日に行い,2022 年 6 月 3 日に許可となった。ま た,環境シミュレーション試験棟において放射線施設の廃止,NUCEF 施設において非密封 RI の 使用目的の一部変更,使用場所の追加,密封 RI の加速管として使用する数の増量,放射線発生装 置の運転管理の変更に係る変更許可申請書が 2022 年 9 月 27 日に原子力規制庁に提出され,第 2 廃棄物処理棟においてアスファルト固化装置の停止に係る廃棄業の変更許可申請書が 2023 年 2 月 17 日に原子力規制庁に提出された。

上記の許可使用に係る変更許可申請においては,放射線防護上の助言を行うとともに申請内容 について確認する等の技術上の支援を行った。

2022 年度は原子力科学研究所において,放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の9に 係る定期検査及び第12条の10に係る定期確認を,2023年2月8日から2月17日に受検し合格 した。

(平賀 隼人)

### 2.3.3-1 FNS 及び環境シミュレーション試験棟

FNS は 2016 年 2 月で運転を終了し,2016 年 4 月より廃止措置課の所掌施設となっている。 2022 年度の主な作業としては,実験装置等の解体分別作業,管理区域内保管物品の整理整頓,移動及び搬出作業が行われた。

環境シミュレーション試験棟(STEM)では,放射性廃棄物の埋設処分に係る安全性評価を行っている。2022年度は,X線分析装置による鉱物の分析作業が行われた。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は,管理基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の 測定を実施した結果,いずれの測定点においても,α線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup>未満,β

(γ)線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup>未満,トリチウムについて 4Bq/cm<sup>2</sup>未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

STEM ではエアスニファにより、1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、すべて検 出下限濃度未満であった。また、FNSでは、トリチウム捕集装置により、管理区域内の空気中 トリチウムを1か月捕集したシリカゲルの測定を実施した結果、すべて検出下限濃度未満であ った。

(2) 放射線作業の実施状況

FNS において 24 件, STEM において 16 件の放射線作業が実施され, これらの放射線作業に

対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表2.3.3-1,表2.3.3-2にFNS及びSTEMにおける作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

(浅野 翼)

# 表 2.3.3-1 FNS における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル	被ばく	长卧姢		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm <sup>2</sup> )	線量	成
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	α	β(γ)	(mSv)	下未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	17
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	4
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	3

表 2.3.3-2 STEM における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

	作業環境レベル	被ばく	+6 白 幼		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm²)		線量	<b>欣</b>
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm <sup>3</sup> )	α	β(γ)	(mSv)	下未什奴
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	16

## 2.3.3-2 バックエンド技術開発建家及び大型非定常ループ実験棟

バックエンド技術開発建家は,廃棄物試料の放射能分析技術の開発に関する研究を行う施設で あり, 2012 年 1 月から東京電力福島第一原子力発電所内で採取された瓦礫等の試料の放射化学 分析等を継続して実施してきた。2021 年度からは,廃止措置の準備として,管理区域内機器等の 整理作業が行われている。

大型非定常ループ実験棟(LSTF)には、加圧水型原子炉(PWR)を模擬した熱水力総合試験 装置が設置されており、PWR 事故時の冷却材の挙動に関する研究が継続して実施されている。 LSTFでは、気液二相流の密度測定のためのγ線密度計として、合計 17 個の密封線源(<sup>137</sup>Cs を 15 個、<sup>241</sup>Am を 2 個)を実験装置に設置しており、2022年度において 20 回の γ線照射が行われ た。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。 エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率測定の結果,1mSv/週 (25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\alpha$ 線放出核種について 0.04Bq/cm<sup>2</sup> 未満、 $\beta$ ( $\gamma$ )線放出核種について 0.4Bq/cm<sup>2</sup> 未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

バックエンド技術開発建家において、室内ダストモニタの集塵部及びエアスニファにより、 1 週間採取した捕集ろ紙の測定を $\alpha/\beta$ 線自動測定装置で実施した結果、 $\alpha$ 線放出核種について は最大  $1.1 \times 10^{-9}$ Bq/cm<sup>3</sup>であり、 $\beta(\gamma)$ 線放出核種については最大  $1.2 \times 10^{-8}$ Bq/cm<sup>3</sup>であった。 また、検出された核種は、 $\gamma$ 線核種分析の結果、天然放射性核種である <sup>222</sup>Rn の子孫核種であ った。

(2) 放射線作業の実施状況

バックエンド技術開発建家において8件,LSTFにおいて6件の放射線作業が実施され,これ らの放射線作業に対する計画の立案並びに実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.3-3 にバックエンド技術開発建家及び LSTF における作業環境レベル区分ごとの放 射線業務従事者の被ばく線量及び放射線作業件数を示す。

(長谷川 涼)

# 表 2.3.3-3 バックエンド技術開発建家及び LSTF における作業環境レベル区分ごとの 被ばく線量及び放射線作業件数

(2022年度)

		作業環境レ				
	伯昌平昌	空気中	表面密度	$(Bq/cm^2)$	<b>地バノ始</b> 昌	+24 +1-4
施設名	線重当重 率 (CA)	放射性物質			(mSv)	成
		濃度	α	β(γ)		旧未什奴
	(μονπ)	$(Bq/cm^3)$				
バックエンド	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	3
技術開発建家	$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
大型非定常						
ループ実験棟	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	6
(LSTF)						

# 2.4 環境の放射線管理

原子力科学研究所の周辺監視区域内外における環境放射線及び環境試料のモニタリングを 2021年度に引き続き実施した。それぞれ実施項目は、環境放射線モニタリングでは、環境中の空 気吸収線量率、積算線量、気象観測等であり、環境試料モニタリングでは、農産物、海産物、沿岸 海域の海洋試料、陸土、陸水、大気塵埃、大気中トリチウム等である。また、原子炉施設等から放 出された気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性ストロンチウムの放射能濃度を化学分析により 定量した。これらのうち茨城県環境放射線監視計画に基づく監視測定結果は、四半期ごとに茨城 県東海地区環境放射線監視委員会に報告した。なお、空気吸収線量率、積算線量、大気塵埃、降 下塵等の測定結果において、東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響が 見られた。

(倉持 彰彦)

### 2.4.1 環境放射線のモニタリング

(1) 空気吸収線量率の監視

図2.4.1-1に示すモニタリングポスト及び屋外環境放射線観測局(以下「MP」という。)並び にモニタリングステーション(以下「MS」という。)における空気吸収線量率の測定結果をそれ ぞれ表2.4.1-1及び表2.4.1-2に示す。測定結果は、降雨及び東京電力福島第一原子力発電所事 故の影響が見られるものの、原子力科学研究所の原子炉施設等からの影響は認められなかった。 MPでの最大値は、MP-14で測定された111 nGy/hであった。この値が記録された時間に降雪が 確認されているため、そのことが影響していると考えられる。MP及び MSの空気吸収線量率は、 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けて以降、時間の経過とともに減少傾向にあった が、2022年度はほぼ横ばい傾向であった。また、MS-1及び MS-2では1月から3月にかけて実 施した耐震改修工事に伴い周辺環境が大きく変化した影響により、空気吸収線量率が減少した。 (2)定点におけるy線空気吸収線量率の監視

2022年4月及び10月には舟石川,照沼,宮前,須和間及び稲田の5つの地点について,また 2022年7月及び2023年1月には上記のうち宮前を除く4つの地点について,y線空気吸収線量 率の測定を実施した。各地点の測定結果を表2.4.1-3に示す。これらの測定結果でも,東京電力 福島第一原子力発電所事故の影響が見られる。各地点での空気吸収線量率は,東京電力福島第一 原子力発電所事故の影響を受けて以降,時間の経過とともに減少傾向にあったが,2022年度はほ ぼ横ばい傾向であった。

(3) 環境中の積算線量の監視

ガラス線量計による3月間の積算線量を,2022年6月,9月,12月及び2023年3月に回収・ 設置し,測定した。各地点の測定結果を表2.4.1-4に示す。いずれの結果も東京電力福島第一原 子力発電所事故の影響を受けており,最大で339µGy (MP-18)であった。各地点の積算線量は 時間の経過とともに減少傾向にあった。

#### (4) 気象観測

原子力科学研究所の敷地内に気象観測設備を設置し,「発電用原子炉施設の安全解析に関する気 象指針」(1982年1月28日原子力安全委員会決定,2001年3月29日一部改訂)に準拠して風 向,風速,降雨量,大気温度,大気安定度等の各気象要素について連続観測を行っている。気象 観測項目,気象測器及び観測場所を表2.4.1-5に示す。

また,2022年4月から2023年3月までの地上40m高における風向出現頻度を図2.4.1-2, 風向別平均風速を図2.4.1-3,風向別大気安定度頻度を図2.4.1-4,月別降雨量を図2.4.1-5, 月別大気温度及び湿度を図2.4.1-6にそれぞれ示す。

2022 年度の月間降雨量は9月が最も多く169.0 mm であり、1月が最も少なく18.0 mm であった。また、年間降雨量は943.0mm と例年に比べて少なかった。大気温度は、3月及び11月は 例年に比べ高かった。風速は、12月が例年と比べて高かった。

なお,2017年1月から2021年12月までの5年間の気象データについて統計処理し,その結果を取りまとめたものを研究開発報告書類<sup>1)</sup>として報告した。

(5) その他

2023年1月13日及び1月27日にJRR-3原子炉制御室無線LANの更新を実施した。

2023年3月14日に環境の放射線管理施設定期点検を実施した。

## (二川 和郎, 佐藤 大樹)

## 参考文献

1) 二川 和郎, 樫村 佳汰, 佐藤 大樹, 川崎 将亜: 原子力科学研究所気象統計(2017年~2021年), JAEA-Data/Code 2022-011 (2023)75p.



図 2.4.1-1 モニタリングポスト及び屋外環境放射線観測局 並びにモニタリングステーション配置図



図 2.4.1-2 風向出現頻度(地上40m高)



図 2.4.1-3 風向別平均風速(地上 40m 高)



図 2.4.1-4 風向別大気安定度頻度(地上 40 m 高)

大気安定度の分類;A型:強い不安定,B型:中程度の不安定,C型:弱い不安定, D型:中立,E~F型:弱い安定



図 2.4.1-5 月別降雨量



図 2.4.1-6 月別大気温度及び湿度

年月						2022 年						2023 年		(	標進
MP No.		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3月	年間	偏差
ND 11	平均	58	57	57	57	57	56	58	58	58	58	57	57	57	0.7
MP-11	最大	70	69	67	63	75	67	68	70	67	96	65	68	-	-
MD 10	平均	47	47	47	48	48	47	48	48	48	48	47	47	48	0.5
MIF - 12	最大	65	64	60	58	75	68	68	68	70	101	60	62	-	-
MD 10	平均	50	50	50	50	50	50	51	51	50	50	49	49	50	0.6
MP-13	最大	70	65	65	60	79	68	72	72	67	90	63	65	-	-
ND 14	平均	59	59	59	60	61	59	60	61	60	60	59	59	60	0.8
MP-14	最大	74	72	72	69	83	75	79	77	76	111	71	72	-	-
MD 17	平均	52	52	52	53	53	52	53	53	53	53	52	53	53	0.5
MP-15	最大	69	68	65	63	78	71	73	72	71	109	68	67	-	-
MD 10	平均	48	47	47	47	47	47	48	48	47	48	47	48	47	0.5
MP-16	最大	67	65	64	59	83	69	71	71	66	102	63	65	-	-
MD 17	平均	52	52	52	52	53	51	52	53	52	53	52	52	52	0.6
MP-17	最大	70	66	66	61	84	69	70	74	71	110	68	66	-	-
MD 10	平均	63	62	63	64	64	63	64	64	63	63	63	63	63	0.6
MP-18	最大	72	72	72	72	83	78	76	77	82	108	75	74	-	-
MD 10	平均	60	60	60	60	60	60	61	61	61	61	60	60	60	0.5
MP-19	最大	75	76	73	69	91	78	79	79	79	108	71	74	-	-

表 2.4.1-1 モニタリングポスト等における空気吸収線量率の月平均と月間最大値 (原子力科学研究所, 2022 年度)(単位:nGy/h)

(注)検出器は、NaI(Tl)シンチレーション型 DWM 方式である。また「平均」及び「最大」は 当該月における 10 分間平均の月間平均値及び月間最大値を示す。東京電力福島第一原子力 発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

	年 月		2022年 2023年												標準
MS No.		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3月	午间	偏差
MG-1	平均	96	95	96	97	97	94	96	97	90	78	73	75	90	9.3
MS-1	最大	110	112	109	105	123	110	116	114	110	133	85	91	-	-
	平均	89	89	89	90	90	89	90	90	89	89	82	81	88	3.1
MS-2	最大	109	104	103	100	125	107	111	112	107	150	96	96	-	-
MCO	平均	47	47	47	47	47	46	47	47	48	48	47	47	47	0.5
M2-3	最大	66	63	63	58	91	71	67	79	70	101	64	63	-	-
	平均	64	63	64	64	64	63	64	65	64	65	65	64	64	0.7
MS-4	最大	89	83	76	73	91	87	88	88	93	135	79	81	-	-

表 2.4.1-2 モニタリングステーションにおける空気吸収線量率の月平均値と月間最大値 (原子力科学研究所, 2022 年度)(単位:nGy/h)

(注)検出器は、NaI(Tl)シンチレーション型 DWM 方式である。また「平均」及び「最大」は 当該月における 10 分間平均の月間平均値及び月間最大値を示す。東京電力福島第一原子力 発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-3 定点におけるγ線空気吸収線量率測定結果

/ 地	測 定 日 点 名	2022年4月13日	2022年7月20日	2022年10月12日	2023年1月18日
1	舟石川 (原子力機構本部駐車場)	40	40	40	38
2	照沼(如意輪寺)	54	50	54	53
3	宮前 (酒列神社鳥居前)	61		60	
4	須和間(住吉神社)	60	60	61	60
5	稲田(今鹿島神社)	32	31	33	32

(原子力科学研究所, 2022 年度)(単位:nGy/h)

(注) 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-4 積算線量測定結果

(原子力科学研究所, 2022年度)(単位:µGy)

$\mathbb{N}$	測定期間		第1四半期		四半期	第3	四半期	第4		
地	測定期间 測定	2022 年 ~2022 年	3月24日 56月23日	2022 年 ~2022 年	6月23日 Ξ9月22日	2022 年 ~2022 年	9月22日 12月22日	2022 年 ~2023 <sup>在</sup>	12月22日 F3月23日	- 間 目 算
点 番 号	加 点 名	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	線量
M-1	構 内 (MS-1)	189	189	193	193	189	189	164	164	735
M-2	周辺監視区域境界 (MP-11)	218	218	222	222	220	220	217	217	877
M-3	構 内(Pu研裏)	102	102	105	105	102	102	98	98	407
M-4	周辺監視区域境界 (MP-17)	131	131	133	133	133	133	130	130	527
M-5	周辺監視区域境界 (MP-18)	335	335	339	339	331	331	322	322	1327
M-6	村 松 (MS-2)	180	180	174	174	171	171	166	166	691
M-7	宿	105	105	103	103	106	106	101	101	415
M-8	新川下流	135	135	134	134	133	133	129	129	531
M-9	阿漕ヶ浦南西	105	105	103	103	103	103	100	100	411
M-10	阿漕ヶ浦西	103	103	102	102	102	102	98	98	405
M-11	白 方	108	108	103	103	105	105	102	102	418
M-12	原電グラウンド 北西	104	104	103	103	106	106	100	100	413
M-13	川根	114	114	112	112	115	115	111	111	452
M-14	須和間(MS-3)	92	92	98	98	100	100	95	95	385
M-15	亀 下 (MS-4)	124	124	127	127	129	129	122	122	502
M-16	東 海 中	93	93	98	98	95	95	88	88	374
M-17	豊岡	130	130	139	139	134	134	128	128	531
M-18	水戸気象台	86	86	89	89	83	83	82	82	340
M-19	タンデム加速器北	152	152	158	158	151	151	148	148	609
M-20	燃料試験施設北	170	170	164	164	154	154	151	151	639

(注)表中の各測定値は、5 cm 厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。測定器は、蛍光ガラス線量計(AGC テクノグラス社製:SC-1)を使用した。 年間積算線量は、各四半期の91日換算線量の和とした。 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

観測項目	気象測器	観浿	川場所		
風向		気象観測露場	(地上10m高)		
風速	プロペラ型自記風向風速計	情報交流棟屋上	(地上 20 m 高)		
		高架水槽屋上	(地上 40 m 高)		
日射量	全天日射計	気象観測露場	(地上 2.9 m 高)		
放射収支量	防塵型放射収支計				
大気温度	白金抵抗温度計	気象観測露場	(地上 1.5 m 高)		
湿度	静電容量型湿度計				
降雨量	転倒ます型雨量計	気象観測露場	(地上 0.5 m 高)		
気圧	電気式気圧計	気象観測室			

表 2.4.1-5 気象観測項目及び気象測器

## 2.4.2 排水溝排水のモニタリング

原子力科学研究所の各排水溝から環境中に放出される排水試料について,第1排水溝及び第2排 水溝においては連続採水装置により1週間連続採取し,第3排水溝においては排水の都度に採取し, 放射能濃度を測定した。各排水溝排水試料の全β放射能濃度及びトリチウム濃度(月平均値及び 最大値)を表2.4.2-1に示す。各排水溝排水試料の全β放射能濃度は,東京電力福島第一原子力発 電所事故以前の測定値と同程度であった。また,各排水溝排水試料のγ線放出核種分析の結果, すべての試料でγ線放出核種の検出はなかった。

(大谷 怜)

表 2.4.2-1 排水溝における排水中放射能濃度(月平均値及び最大値)

(2022年度)

松西左	採取年月	第11	非水溝	第 2 指	非水溝	第34	非水溝	黑色	
採取年	•月	全 <i>β</i> *	$^{3}\mathrm{H}$	全 <i>β</i> *	зH	全 <i>β</i> *	<sup>3</sup> H	- 単位	
2020 /T 4 E	平均	1.0×10 <sup>-4</sup>	$< 6.6 \times 10^{-3}$	8.2×10 <sup>-5</sup>	$< 6.7 \times 10^{-3}$	—	—		
2022 年 4 月	最大	1.2×10 <sup>-4</sup>	$< 6.7 \times 10^{-3}$	8.9×10 <sup>-5</sup>	$< 6.9 \times 10^{-3}$	—	—		
	平均	1.1×10 <sup>-4</sup>	$< 6.6 \times 10^{-3}$	8.9×10 <sup>-5</sup>	$< 1.1 \times 10^{-2}$	—	—		
9月	最大	1.3×10 <sup>-4</sup>	$< 6.9 \times 10^{-3}$	1.0×10 <sup>-4</sup>	$2.2 \times 10^{-2}$	—	—		
0.8	平均	9.1×10 <sup>-5</sup>	$< 6.6 \times 10^{-3}$	9.8×10 <sup>-5</sup>	$< 1.1 \times 10^{-2}$	6.8×10 <sup>-5</sup>	$< 6.8 \times 10^{-3}$		
<b>0</b> 月	最大	1.2×10 <sup>-4</sup>	$< 7.3 \times 10^{-3}$	1.1×10 <sup>-4</sup>	$2.7 \times 10^{-2}$	6.8×10 <sup>-5</sup>	$< 6.8 \times 10^{-3}$		
78	平均	$1.3 \times 10^{-4}$	$< 6.7 \times 10^{-3}$	$9.8 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-3}$	9.0×10 <sup>-5</sup>	$< 1.1 \times 10^{-1}$		
7月	最大	1.4×10 <sup>-4</sup>	$< 6.9 \times 10^{-3}$	1.1×10 <sup>-4</sup>	$< 6.8 \times 10^{-3}$	9.1×10 <sup>-5</sup>	$2.0 \times 10^{-1}$		
<u>о</u> П	平均	1.1×10 <sup>-4</sup>	$< 6.7 \times 10^{-3}$	$8.6 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-3}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$< 6.8 \times 10^{-3}$		
ол	最大	$1.3 \times 10^{-4}$	$< 6.8 \times 10^{-3}$	$9.2 \times 10^{-5}$	$< 7.0 \times 10^{-3}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$< 6.8 \times 10^{-3}$		
0.8	平均	1.1×10 <sup>-4</sup>	$< 6.6 \times 10^{-3}$	$8.1 \times 10^{-5}$	$< 1.0 \times 10^{-2}$	8.8×10 <sup>-5</sup>	$< 6.5 \times 10^{-3}$		
9 A	最大	$1.5 \times 10^{-4}$	$< 7.0 \times 10^{-3}$	$9.9 \times 10^{-5}$	$2.3 \times 10^{-2}$	8.8×10 <sup>-5</sup>	$< 6.5 \times 10^{-3}$	De/om3	
10 日	平均	8.6×10 <sup>-5</sup>	$< 6.7 \times 10^{-3}$	$8.6 \times 10^{-5}$	$< 6.5 \times 10^{-3}$	—	—	Bq/cm <sup>o</sup>	
10 月	最大	1.4×10 <sup>-4</sup>	$< 6.7 \times 10^{-3}$	$9.3 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-3}$	—	—		
11 日	平均	1.1×10 <sup>-4</sup>	$< 6.7 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-5}$	$4.0 \times 10^{-2}$	7.9×10 <sup>-5</sup>	$< 6.6 \times 10^{-3}$		
11 月	最大	$1.2 \times 10^{-4}$	$< 6.9 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-4}$	$1.2 \times 10^{-1}$	7.9×10 <sup>-5</sup>	$< 6.8 \times 10^{-3}$		
10 日	平均	$1.0 \times 10^{-4}$	$< 6.8 \times 10^{-3}$	8.2×10 <sup>-5</sup>	$< 6.8 \times 10^{-3}$	$6.6 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-1}$		
12 月	最大	$1.1 \times 10^{-4}$	$< 7.0 \times 10^{-3}$	$9.1 \times 10^{-5}$	$< 7.0 \times 10^{-3}$	$6.6 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-1}$		
9099年1日	平均	$9.9 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-3}$	$8.7 \times 10^{-5}$	$< 3.5 \times 10^{-2}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-3}$		
2023 平 1 月	最大	$1.2 \times 10^{-4}$	$< 7.0 \times 10^{-3}$	$9.8 \times 10^{-5}$	$7.8 \times 10^{-2}$	$5.0 \times 10^{-5}$	$< 6.6 \times 10^{-3}$		
9.8	平均	$1.3 \times 10^{-4}$	$< 6.8 \times 10^{-3}$	8.7×10 <sup>-5</sup>	$< 4.1 \times 10^{-2}$	$6.2 \times 10^{-5}$	$< 6.7 \times 10^{-3}$		
2月	最大	1.4×10 <sup>-4</sup>	$< 6.9 \times 10^{-3}$	1.1×10 <sup>-4</sup>	$8.6 \times 10^{-2}$	$6.9 \times 10^{-5}$	$< 6.8 \times 10^{-3}$		
<u>э</u> н	平均	$1.3 \times 10^{-4}$	$< 6.7 \times 10^{-3}$	$9.2 \times 10^{-5}$	$< 1.6 \times 10^{-2}$	_	_		
さ月	最大	$1.6 \times 10^{-4}$	< 6.9×10 <sup>-3</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>	4.4×10 <sup>-2</sup>	—	—		

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

(注) 表中の「一」は、第3排水溝からの放出がなかったことを示す。

### 2.4.3 環境試料のモニタリング

(1) 環境試料中の放射能濃度

農産物,海産物,沿岸海域の海洋試料(海底土,海水),陸土及び陸水(飲料水,河川水)について,全β放射能濃度測定及び放射性核種分析を実施した。また,一部の農産物(キャベツ,白菜,精米),海産物(シラス,ヒラメ)及び海洋試料中の<sup>90</sup>Sr,海産物(シラス,ヒラメ)及び海底土中の<sup>239+240</sup>Puの放射能濃度を放射化学分析により求めた。測定結果を表2.4.3-1に示す。

これらの試料中の<sup>137</sup>Csの放射能濃度は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により東京 電力福島第一原子力発電所事故以前の平常の変動範囲を超える値で検出された。

<sup>90</sup>Srについては、キャベツ、白菜及び海水から検出されたが、その濃度はいずれも平常の変動範 囲内であり、異常は認められなかった。精米、シラス、ヒラメ及び海底土から<sup>90</sup>Srは検出されなか った。<sup>239+240</sup>Puについては、海底土から検出されたが、その濃度は平常の変動範囲内であり、異常 は認められなかった。海産物から<sup>239+240</sup>Puは検出されなかった。

(2) 雨水中の放射能濃度

雨水採取器により採取した雨水について、1か月ごとに全β放射能濃度測定及び放射性核種分析を実施した。測定結果を表 2.4.3-2に示す。これらの測定値は、平常の変動範囲内であり、異常は認められなかった。

(3) 降下塵中の放射能濃度

大型円形水盤(直径 80cm)により1か月ごとに採取した降下塵について,全β放射能濃度測定 及び放射性核種分析を実施した。測定結果を表 2.4.3-3に示す。東京電力福島第一原子力発電所 事故の影響により,全β,<sup>137</sup>Csの放射能濃度が東京電力福島第一原子力発電所事故以前の平常の 変動範囲を超える値で検出された。

(4) 大気塵埃中の放射能濃度

モニタリングステーションにおいて大気塵埃を連続捕集したろ紙について、1 か月ごとに放射 性核種分析を実施した。測定結果を表 2.4.3-4 から表 2.4.3-7 に示す。東京電力福島第一原子力 発電所事故の影響により、<sup>137</sup>Cs の放射能濃度が東京電力福島第一原子力発電所事故以前の平常の 変動範囲を超える値で検出された。

(5) 大気中トリチウムの放射能濃度

モニタリングステーション No.2 (MS-2) において,モレキュラーシーブを使用した吸湿法に よりトリチウム水 (HTO)を採取し,トリチウム放射能濃度測定を実施した。測定結果を図 2.4.3 -1に示す。これらの測定値は平常の変動の範囲内であり,異常は認められなかった。

(6) その他

国際原子力機関(IAEA)が測定専門機関を対象として実施する海水測定に係る Proficiency Test (分析機関の技術的能力を確認・向上するための技能試験)を受験し,<sup>90</sup>Sr の分析・測定を行っ た。分析の精度や正確さに係る各試験項目について IAEA により採点され,最終評価において合 格と判定された。

(竹内 絵里奈, 大森 修平)

# 表 2.4.3-1 環境試料中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度(1/2)

(2022年度)

種類	採取 月	採取地 点	全 β	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	$^{60}\mathrm{Co}$	$^{90}{ m Sr}^{*2}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	$^{106}\mathrm{Ru}$	$^{137}Cs^{*1}$	<sup>144</sup> Ce	<sup>22</sup> Na	<sup>152</sup> Eu	<sup>154</sup> Eu	<sup>239+240</sup> Pu*2	単位
	5月	原子力 科学	$6.7 \times 10^{2}$	$< 3.5 \times 10^{-1}$		$< 3.2 \times 10^{-1}$		$< 9.5 \times 10^{-1}$	$< 8.2 \times 10^{-1}$	$< 3.6 \times 10^{0}$	$2.1 \times 10^{2}$	$< 3.0 \times 10^{0}$					
	11 月	研究所 構内	$6.9 \times 10^{2}$	$< 6.5 \times 10^{-1}$		< 3.8×10 <sup>-1</sup>		$< 3.0 \times 10^{0}$	$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 4.0 \times 10^{0}$	$1.9 \times 10^{2}$	$< 3.5 \times 10^{0}$					
	5月	東海村	$5.1 \times 10^{2}$	$< 7.8 \times 10^{-1}$		$< 4.7 \times 10^{-1}$		$< 2.3 \times 10^{0}$	$< 8.7 \times 10^{-1}$	$< 6.7 \times 10^{0}$	$8.1 \times 10^{2}$	$< 6.3 \times 10^{0}$		$\square$		$\square$	
	11 月	須和間	$4.0 \times 10^{2}$	$< 7.2 \times 10^{-1}$		$< 3.8 \times 10^{-1}$		$< 2.1 \times 10^{0}$	$< 7.9 \times 10^{-1}$	$< 5.9 \times 10^{0}$	$5.7 \times 10^{2}$	$< 4.4 \times 10^{0}$					
	5月	東海村	$8.4 \times 10^{2}$	< 7.9×10 <sup>-1</sup>		$< 4.2 \times 10^{-1}$		$< 2.6 \times 10^{\circ}$	$< 9.6 \times 10^{-1}$	$< 7.1 \times 10^{0}$	$9.3 \times 10^{2}$	$< 5.3 \times 10^{\circ}$					
	11 月	石神	$6.0 \times 10^{2}$	$< 1.0 \times 10^{0}$		$< 5.4 \times 10^{-1}$		$< 5.3 \times 10^{0}$	$< 1.9 \times 10^{0}$	$< 9.0 \times 10^{0}$	$1.2 \times 10^{3}$	$< 7.0 \times 10^{0}$					
	5月	ひたち	$3.0 \times 10^{2}$	< 3.8×10 <sup>-1</sup>		$< 3.5 \times 10^{-1}$		$< 8.9 \times 10^{-1}$	$< 7.4 \times 10^{-1}$	$< 3.7 \times 10^{0}$	$1.2 \times 10^{2}$	$< 2.9 \times 10^{0}$					
	11 月	市稲田	$3.4 \times 10^{2}$	<4.3×10 <sup>-1</sup>		$< 3.3 \times 10^{-1}$		$< 1.5 \times 10^{0}$	$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 4.7 \times 10^{0}$	$2.4 \times 10^{2}$	$< 3.5 \times 10^{0}$					
	5月	ひたち	$3.1 \times 10^{2}$	$< 6.3 \times 10^{-1}$		$< 3.7 \times 10^{-1}$		$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 8.4 \times 10^{-1}$	$< 5.1 \times 10^{0}$	$3.7 \times 10^{2}$	$< 5.6 \times 10^{0}$					
陵十	11 月	市高場	$2.7 \times 10^{2}$	$< 6.0 \times 10^{-1}$		$< 3.6 \times 10^{-1}$		$< 3.3 \times 10^{0}$	$< 1.3 \times 10^{0}$	$< 4.6 \times 10^{0}$	$2.4 \times 10^{2}$	$< 4.0 \times 10^{0}$					
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	5月	那珂市	$2.1 \times 10^{2}$	$< 7.1 \times 10^{-1}$		$< 4.3 \times 10^{-1}$		$< 2.3 \times 10^{0}$	$< 8.6 \times 10^{-1}$	$< 3.9 \times 10^{0}$	$4.6 \times 10^{1}$	$< 3.8 \times 10^{0}$					
	11 月	横堀	$2.1 \times 10^{2}$	< 7.3×10 <sup>-1</sup>		$< 3.5 \times 10^{-1}$		$< 3.5 \times 10^{0}$	$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 3.8 \times 10^{0}$	$4.0 \times 10^{1}$	$< 3.1 \times 10^{0}$					
	5月	MS-1	$7.0 \times 10^{2}$	$< 5.7 \times 10^{-1}$		$< 3.3 \times 10^{-1}$		$< 2.2 \times 10^{0}$	$< 8.5 \times 10^{-1}$	$< 4.6 \times 10^{0}$	$4.3 \times 10^{2}$	$< 4.7 \times 10^{\circ}$					
	11 月	構内	$8.8 \times 10^{2}$	$< 6.0 \times 10^{-1}$		$< 3.2 \times 10^{-1}$		$< 2.0 \times 10^{0}$	$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 6.9 \times 10^{0}$	$5.2 \times 10^{2}$	$< 6.4 \times 10^{\circ}$					
	5月	MS-2	$8.8 \times 10^{2}$	$< 4.9 \times 10^{-1}$		$< 3.4 \times 10^{-1}$		$< 2.4 \times 10^{0}$	$< 8.7 \times 10^{-1}$	$< 5.9 \times 10^{0}$	$6.1 \times 10^{2}$	$< 5.7 \times 10^{\circ}$					
	11 月	村松	$7.9 \times 10^{2}$	< 3.4×10 <sup>-1</sup>		$< 3.2 \times 10^{-1}$		$< 2.5 \times 10^{0}$	$< 1.1 \times 10^{0}$	$< 5.0 \times 10^{0}$	$6.8 \times 10^{2}$	$< 4.5 \times 10^{0}$					
	5月	MS-3	$5.4 \times 10^{2}$	< 3.0×10 <sup>-1</sup>		$< 3.4 \times 10^{-1}$		$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 3.9 \times 10^{0}$	$2.0 \times 10^{2}$	$< 3.2 \times 10^{0}$		$\square$		$\square$	
	11 月	須和間	$5.1 \times 10^{2}$	$< 5.4 \times 10^{-1}$		$< 3.1 \times 10^{-1}$		$< 2.9 \times 10^{0}$	$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 3.8 \times 10^{0}$	$1.7 \times 10^{2}$	$< 4.0 \times 10^{0}$		$\square$		$\square$	
	5月	MS-4	$6.9 \times 10^{2}$	< 7.8×10 <sup>-1</sup>		$< 4.4 \times 10^{-1}$		$< 2.7 \times 10^{0}$	$< 1.5 \times 10^{0}$	$< 5.1 \times 10^{0}$	$2.0 \times 10^{2}$	$< 4.0 \times 10^{0}$		$\square$		$\square$	
	11 月	亀下	$7.1 \times 10^{2}$	< 8.4×10 <sup>-1</sup>		$< 5.3 \times 10^{-1}$		$< 4.7 \times 10^{0}$	$< 1.7 \times 10^{0}$	$< 5.4 \times 10^{0}$	$2.6 \times 10^{2}$	$< 6.1 \times 10^{0}$				$\square$	Ba/kg・乾
	6月	C海域	$6.4 \times 10^{2}$	$< 5.9 \times 10^{-1}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$< 3.5 \times 10^{-1}$		$< 2.0 \times 10^{0}$	$< 7.4 \times 10^{-1}$	$< 3.1 \times 10^{0}$	$1.1 \times 10^{1}$	$< 3.0 \times 10^{0}$	< 4.3×10 <sup>-1</sup>	< 1.1×10 <sup>0</sup>	$< 6.9 \times 10^{-1}$	/	10,-
	9月	(原子力 科学	$5.2 \times 10^{2}$	< 1.8×10 <sup>-1</sup>	$< 2.0 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{-1}$	< 1.3×10 <sup>-1</sup>	$< 9.9 \times 10^{-1}$	$< 3.9 \times 10^{-1}$	$< 1.8 \times 10^{0}$	$2.6 \times 10^{0}$	$< 1.5 \times 10^{0}$	$< 2.5 \times 10^{-1}$	$< 6.6 \times 10^{-1}$	$< 3.9 \times 10^{-1}$	3.1×10 <sup>-1</sup>	
	11 月	研究所 沖)	$6.1 \times 10^{2}$	$< 6.5 \times 10^{-1}$	$< 5.9 \times 10^{-1}$	$< 3.5 \times 10^{-1}$		$< 2.9 \times 10^{0}$	$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 3.2 \times 10^{0}$	$2.9 \times 10^{\circ}$	$< 2.8 \times 10^{0}$	$< 4.4 \times 10^{-1}$	< 9.9×10 <sup>-1</sup>	$< 6.3 \times 10^{-1}$		
	1月		$6.0 \times 10^{2}$	< 1.9×10 <sup>-1</sup>	$< 2.6 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{-1}$	< 1.5×10 <sup>-1</sup>	$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 4.8 \times 10^{-1}$	$< 1.8 \times 10^{0}$	$2.2 \times 10^{0}$	$< 1.6 \times 10^{0}$	$< 2.7 \times 10^{-1}$	< 6.1×10 <sup>-1</sup>	< 3.8×10 <sup>-1</sup>	$2.5 \times 10^{-1}$	
	6月	C1 海域	$5.6 \times 10^{2}$	$<4.7 \times 10^{-1}$	$< 3.6 \times 10^{-1}$	< 3.3×10 <sup>-1</sup>		$< 7.7 \times 10^{-1}$	$< 6.5 \times 10^{-1}$	$< 2.6 \times 10^{0}$	$2.4 \times 10^{0}$	$< 2.2 \times 10^{0}$	$< 4.2 \times 10^{-1}$	< 9.1×10 <sup>-1</sup>	$< 5.5 \times 10^{-1}$	$\square$	
	9月	(原子力 科学	$5.0 \times 10^{2}$	< 3.4×10 <sup>-1</sup>	$< 2.0 \times 10^{-1}$	$< 2.3 \times 10^{-1}$		< 3.8×10 <sup>-1</sup>	$< 3.2 \times 10^{-1}$	$< 1.6 \times 10^{0}$	$2.0 \times 10^{0}$	$< 1.3 \times 10^{\circ}$	$< 2.7 \times 10^{-1}$	$< 5.7 \times 10^{-1}$	< 3.4×10 <sup>-1</sup>	$\square$	
	11 月	研究所 沖)	$5.7 \times 10^{2}$	$< 5.7 \times 10^{-1}$	$< 5.6 \times 10^{-1}$	< 3.4×10 <sup>-1</sup>		$< 2.5 \times 10^{\circ}$	$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 3.0 \times 10^{0}$	$1.8 \times 10^{0}$	$< 2.5 \times 10^{\circ}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	< 9.4×10 <sup>-1</sup>	$< 5.7 \times 10^{-1}$	$\square$	
	1月		$4.6 \times 10^{2}$	< 3.2×10 <sup>-1</sup>	$< 2.6 \times 10^{-1}$	$< 2.3 \times 10^{-1}$		$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 3.9 \times 10^{-1}$	$< 2.0 \times 10^{0}$	$1.6 \times 10^{0}$	$< 1.5 \times 10^{0}$	< 3.1×10 <sup>-1</sup>	< 7.2×10 <sup>-1</sup>	< 4.2×10 <sup>-1</sup>	$\square$	
	6月	C2 海域	$5.6 \times 10^{2}$	$< 7.2 \times 10^{-1}$	$< 5.5 \times 10^{-1}$	$< 4.2 \times 10^{-1}$		$< 2.8 \times 10^{0}$	< 8.8×10 <sup>-1</sup>	$< 3.9 \times 10^{0}$	$1.6 \times 10^{0}$	$< 3.8 \times 10^{0}$	$< 5.1 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{0}$	< 9.7×10 <sup>-1</sup>	$\square$	
海底土	9月	(原子力 科学	$5.8 \times 10^{2}$	< 3.9×10 <sup>-1</sup>	$< 2.5 \times 10^{-1}$	$< 2.4 \times 10^{-1}$		$< 1.3 \times 10^{0}$	$< 4.6 \times 10^{-1}$	$< 2.3 \times 10^{0}$	$1.4 \times 10^{0}$	$< 2.1 \times 10^{0}$	< 3.0×10 <sup>-1</sup>	< 8.7×10 <sup>-1</sup>	$< 5.8 \times 10^{-1}$		
	11 月	研究所 沖)	$5.7 \times 10^{2}$	< 6.9×10 <sup>-1</sup>	$< 6.7 \times 10^{-1}$	< 3.9×10 <sup>-1</sup>		$< 3.5 \times 10^{0}$	$< 1.3 \times 10^{0}$	$< 3.6 \times 10^{0}$	$2.2 \times 10^{0}$	$< 4.4 \times 10^{0}$	< 4.8×10 <sup>-1</sup>	$< 1.4 \times 10^{0}$	< 8.3×10 <sup>-1</sup>	$\square$	
	1月	117	$5.4 \times 10^{2}$	< 3.8×10 <sup>-1</sup>	$< 2.8 \times 10^{-1}$	$< 2.4 \times 10^{-1}$		$< 1.4 \times 10^{0}$	$< 5.3 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{0}$	$1.7 \times 10^{0}$	$< 2.0 \times 10^{0}$	< 3.0×10 <sup>-1</sup>	< 8.7×10 <sup>-1</sup>	$< 5.3 \times 10^{-1}$	$\square$	
	6月	C3 海域	$5.3 \times 10^{2}$	$< 6.2 \times 10^{-1}$	$< 4.6 \times 10^{-1}$	< 3.8×10 <sup>-1</sup>		$< 1.9 \times 10^{0}$	< 7.6×10 <sup>-1</sup>	$< 3.1 \times 10^{0}$	$2.5 \times 10^{0}$	$< 2.6 \times 10^{0}$	< 4.8×10 <sup>-1</sup>	$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 6.7 \times 10^{-1}$	$\square$	
	9月	<ul><li>(原子力 科学</li></ul>	$5.5 \times 10^{2}$	< 3.1×10 <sup>-1</sup>	$< 2.2 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{-1}$		$< 6.1 \times 10^{-1}$	$< 3.5 \times 10^{-1}$	$< 1.7 \times 10^{0}$	$2.3 \times 10^{0}$	$< 2.1 \times 10^{0}$	$< 2.6 \times 10^{-1}$	< 6.4×10 <sup>-1</sup>	$< 4.0 \times 10^{-1}$		
	11 月	研究所 沖)	$6.3 \times 10^{2}$	< 6.3×10 <sup>-1</sup>	$< 6.4 \times 10^{-1}$	< 4.3×10 <sup>-1</sup>		$< 3.0 \times 10^{0}$	$< 1.1 \times 10^{0}$	$< 3.3 \times 10^{0}$	$2.5 \times 10^{0}$	$< 2.9 \times 10^{0}$	$< 5.9 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{\circ}$	$< 6.9 \times 10^{-1}$		
	1月		$5.9 \times 10^{2}$	$< 3.6 \times 10^{-1}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	$< 2.2 \times 10^{-1}$		$< 1.3 \times 10^{0}$	$< 5.1 \times 10^{-1}$	$< 1.9 \times 10^{0}$	$1.9 \times 10^{0}$	$< 1.8 \times 10^{\circ}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	< 7.8×10 <sup>-1</sup>	$< 4.6 \times 10^{-1}$		
	6月	C4 海域	$7.2 \times 10^{2}$	$< 6.3 \times 10^{-1}$	$< 5.1 \times 10^{-1}$	$< 4.6 \times 10^{-1}$		$< 2.1 \times 10^{0}$	$< 8.0 \times 10^{-1}$	$< 3.5 \times 10^{0}$	$3.3 \times 10^{1}$	$< 4.2 \times 10^{0}$	$< 5.5 \times 10^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{0}$	$< 7.4 \times 10^{-1}$		
	9月	(原子力 利学	$6.0 \times 10^{2}$	$< 3.1 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{-1}$	$< 2.3 \times 10^{-1}$		$< 8.7 \times 10^{-1}$	$< 3.5 \times 10^{-1}$	$< 1.7 \times 10^{0}$	$5.4 \times 10^{0}$	$< 2.1 \times 10^{0}$	$< 2.8 \times 10^{-1}$	$< 7.5 \times 10^{-1}$	$< 4.2 \times 10^{-1}$		
	11 月	研究所	$6.1 \times 10^{2}$	$< 5.7 \times 10^{-1}$	$< 5.8 \times 10^{-1}$	$< 3.6 \times 10^{-1}$		$< 1.8 \times 10^{0}$	$< 9.8 \times 10^{-1}$	$< 3.0 \times 10^{0}$	$5.6 \times 10^{0}$	$< 3.8 \times 10^{\circ}$	$< 4.7 \times 10^{-1}$	$< 1.0 \times 10^{0}$	$< 6.1 \times 10^{-1}$		
	1月	117	$6.1 \times 10^{2}$	< 3.4×10 <sup>-1</sup>	$< 2.7 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{-1}$		$< 1.2 \times 10^{0}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$< 1.8 \times 10^{0}$	$4.2 \times 10^{0}$	$< 1.5 \times 10^{0}$	$< 2.8 \times 10^{-1}$	$< 5.9 \times 10^{-1}$	$< 3.7 \times 10^{-1}$		
# 表 2.4.3-1 環境試料中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度(2/2)

(2022 年度)

種類	採取月	採取地点	全β	<sup>3</sup> H	<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	$^{90}{ m Sr}^{*2}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	$^{131}I$	$^{137}Cs^{*1}$	<sup>144</sup> Ce	<sup>239+240</sup> Pu*2	単位
キャベツ	5月	東海村 須和間	4.0×10 <sup>1</sup>		$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 1.7 \times 10^{-2}$	$4.3 \times 10^{-2}$	$< 2.6 \times 10^{-2}$	$< 1.6 \times 10^{-2}$	$< 1.0 \times 10^{-1}$	$< 1.4 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-2}$	$< 4.9 \times 10^{-2}$		
白菜	10 月	東海村 須和間	6.1×10 <sup>1</sup>		< 1.2×10 <sup>-2</sup>	$< 1.6 \times 10^{-2}$	$2.8 \times 10^{-2}$	$< 2.5 \times 10^{-2}$	$< 1.7 \times 10^{-2}$	$< 9.2 \times 10^{-2}$	$< 1.8 \times 10^{-1}$	$5.5 \times 10^{-1}$	$< 5.0 \times 10^{-2}$		
精米	10 月	東海村 須和間	$1.5 \times 10^{1}$		$< 1.1 \times 10^{-2}$	$< 1.4 \times 10^{-2}$	$< 1.6 \times 10^{-2}$	$< 2.7 \times 10^{-2}$	$< 1.7 \times 10^{-2}$	$< 9.3 \times 10^{-2}$		$3.5 \times 10^{-1}$	$< 5.2 \times 10^{-2}$		
甘藷 (紅はる か)	10 月	東海村 須和間	6.9×10 <sup>1</sup>		$< 1.8 \times 10^{-2}$	$< 2.4 \times 10^{-2}$		$< 5.9 \times 10^{-2}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$		$1.5 \times 10^{\circ}$	$< 7.8 \times 10^{-2}$		
2/57	6月	电流冲	$1.1 \times 10^{2}$		$< 2.8 \times 10^{-2}$	$< 3.9 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 6.6 \times 10^{-2}$	$< 4.3 \times 10^{-2}$	$< 2.3 \times 10^{-1}$		$8.5 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	< 1.3×10 <sup>-3</sup>	Bq/kg・生
~ ~ ~ ~	11 月	東西沖	$1.0 \times 10^{2}$		$< 3.6 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-2}$	$< 9.2 \times 10^{-2}$	$< 6.6 \times 10^{-2}$	$< 2.8 \times 10^{-1}$		$1.4 \times 10^{-1}$	$< 1.7 \times 10^{-1}$	< 7.7×10 <sup>-4</sup>	
ヒラメ	5 月	東海沖	$7.4 \times 10^{1}$		$< 2.2 \times 10^{-2}$	$< 3.1 \times 10^{-2}$	$< 1.4 \times 10^{-2}$	$< 7.5 \times 10^{-2}$	$< 3.1 \times 10^{-2}$	$< 1.8 \times 10^{-1}$		3.1×10 <sup>-1</sup>	$< 9.2 \times 10^{-2}$	< 8.2×10 <sup>-4</sup>	
	12 月	2100211	$9.5 \times 10^{1}$		$< 2.9 \times 10^{-2}$	$< 3.7 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-2}$	$< 7.0 \times 10^{-2}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 2.2 \times 10^{-1}$		$3.5 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	< 8.8×10 <sup>-4</sup>	
ワカメ	4月	日立市 久慈浜	$1.2 \times 10^{2}$		$< 3.4 \times 10^{-2}$	$< 4.2 \times 10^{-2}$		$< 7.7 \times 10^{-2}$	$< 4.9 \times 10^{-2}$	$< 2.5 \times 10^{-1}$	$< 1.8 \times 10^{-1}$	$7.5 \times 10^{-2}$	$\leq 1.4 \times 10^{-1}$		
カジメ	10 月	日立市 久慈浜	$1.6 \times 10^{2}$		$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 5.7 \times 10^{-2}$		$< 9.8 \times 10^{-2}$	$< 5.8 \times 10^{-2}$	$< 3.4 \times 10^{-1}$	$< 1.8 \times 10^{-1}$	$1.1 \times 10^{-1}$	$< 1.9 \times 10^{-1}$		
	4月	東海村	$4.4 \times 10^{-2}$	$< 4.7 \times 10^{-1}$	$< 6.9 \times 10^{-4}$	$< 7.4 \times 10^{-4}$		< 1.8×10 <sup>-3</sup>	< 1.1×10 <sup>-3</sup>	$< 6.9 \times 10^{-3}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	1.3×10 <sup>-3</sup>	< 7.3×10 <sup>-3</sup>		
	10 月	<ul> <li>須和間</li> <li>6.1×10<sup>-2</sup></li> <li>7.9×10<sup>-2</sup></li> </ul>	$5.9 \times 10^{-1}$	$< 7.1 \times 10^{-4}$	$< 7.8 \times 10^{-4}$		$< 2.1 \times 10^{-3}$	$< 1.2 \times 10^{-3}$	$< 7.2 \times 10^{-3}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	9.0×10 <sup>-4</sup>	$< 5.6 \times 10^{-3}$			
飲料水	4月	東海村 浄水場	$7.9 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	< 8.6×10 <sup>-3</sup>	$< 1.2 \times 10^{-2}$		$< 1.9 \times 10^{-2}$	$< 1.1 \times 10^{-2}$	$< 8.0 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 5.2 \times 10^{-2}$		
(水道 水)	10 月	浄水場	$5.9 \times 10^{-2}$	$8.4 \times 10^{-1}$	< 8.8×10 <sup>-3</sup>	$< 1.2 \times 10^{-2}$		$< 1.9 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 7.9 \times 10^{-2}$	$< 1.4 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 4.7 \times 10^{-2}$		
	4月	那珂市	$7.9 \times 10^{-2}$	$< 4.4 \times 10^{-1}$	$< 2.0 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-2}$		$< 2.8 \times 10^{-2}$	$< 1.9 \times 10^{-2}$	$< 9.7 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	2.9×10 <sup>-2</sup>	$< 6.3 \times 10^{-2}$		
	10 月	本木崎 上宮寺	$5.8 \times 10^{-2}$	$< 4.6 \times 10^{-1}$	$< 2.1 \times 10^{-2}$	$< 1.4 \times 10^{-2}$		$< 3.4 \times 10^{-2}$	$< 1.8 \times 10^{-2}$	$< 9.8 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{-2}$	$< 6.4 \times 10^{-2}$		
飲料水	4月	東海村	$7.7 \times 10^{-2}$	$6.7 \times 10^{-1}$	< 9.2×10 <sup>-3</sup>	$< 1.3 \times 10^{-2}$		$< 2.1 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 8.8 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 1.4 \times 10^{-2}$	$< 8.1 \times 10^{-2}$		
(开户 水)	10 月	如意輪寺	$8.9 \times 10^{-2}$	$< 5.0 \times 10^{-1}$	< 8.5×10 <sup>-3</sup>	$< 1.1 \times 10^{-2}$		$< 2.0 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 7.3 \times 10^{-2}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 4.9 \times 10^{-2}$		
	4月	力 泷川	$5.3 \times 10^{-2}$	$< 4.8 \times 10^{-1}$	< 9.0×10 <sup>-3</sup>	$< 1.2 \times 10^{-2}$		$< 1.8 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 7.7 \times 10^{-2}$	$< 1.6 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 4.8 \times 10^{-2}$		Bq/L
	10 月	久怒川	$4.8 \times 10^{-2}$	$7.9 \times 10^{-1}$	< 8.0×10 <sup>-3</sup>	$< 1.2 \times 10^{-2}$		$< 1.9 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 7.8 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$< 4.8 \times 10^{-2}$		
河川水	4月	報川中漆	1.2×10 <sup>-1</sup>	7.5×10 <sup>-1</sup>	< 7.3×10 <sup>-4</sup>	$< 7.6 \times 10^{-4}$		$< 2.5 \times 10^{-3}$	$< 1.5 \times 10^{-3}$	$< 7.6 \times 10^{-3}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	9.5×10 <sup>-4</sup>	$< 6.2 \times 10^{-3}$		
	10 月	利川中加	1.2×10 <sup>-1</sup>	$< 4.9 \times 10^{-1}$	$< 7.8 \times 10^{-4}$	$< 7.5 \times 10^{-4}$		$< 2.9 \times 10^{-3}$	$< 1.6 \times 10^{-3}$	$< 7.6 \times 10^{-3}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	1.8×10 <sup>-3</sup>	< 8.1×10 <sup>-3</sup>		
	6月		$5.2 \times 10^{-3}$	$< 4.8 \times 10^{-1}$	$< 7.3 \times 10^{-4}$	$< 8.2 \times 10^{-4}$	1.3×10 <sup>-3</sup>	$< 2.0 \times 10^{-3}$	$< 1.1 \times 10^{-3}$	$< 7.1 \times 10^{-3}$		2.3×10 <sup>-3</sup>	$< 6.3 \times 10^{-3}$		
201	9月	<ul> <li>C 海域</li> <li>(原子力</li> </ul>	9.7×10 <sup>-3</sup>	$< 4.7 \times 10^{-1}$	< 8.0×10 <sup>-4</sup>	< 8.1×10 <sup>-4</sup>		$< 2.1 \times 10^{-3}$	$< 1.4 \times 10^{-3}$	$< 6.9 \times 10^{-3}$		2.1×10 <sup>-3</sup>	$< 6.2 \times 10^{-3}$		
御水	11月	科字 研究所 沖)	9.1×10 <sup>-3</sup>	$5.0 \times 10^{-1}$	< 1.7×10 <sup>-3</sup>	< 1.1×10 <sup>-3</sup>	$< 1.2 \times 10^{-3}$	$< 4.4 \times 10^{-3}$	$< 1.5 \times 10^{-3}$	< 9.1×10 <sup>-3</sup>	$\square$	2.2×10 <sup>-3</sup>	$< 1.2 \times 10^{-2}$	$\square$	
	1月		$1.3 \times 10^{-2}$	$< 4.6 \times 10^{-1}$	< 8.3×10 <sup>-4</sup>	$< 9.6 \times 10^{-4}$		$< 2.1 \times 10^{-3}$	$< 1.2 \times 10^{-3}$	$< 7.5 \times 10^{-3}$		$1.7 \times 10^{-3}$	$< 1.0 \times 10^{-2}$		

\*1 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

\*2 90Sr 及び 239+240Pu は放射化学分析により求めた。

表 2.4.3-2 雨水中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度

(2022年度)

採取年月	全 <i>β</i> *	зH	<sup>7</sup> Be	<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	$^{137}Cs*$	<sup>144</sup> Ce	単位
2022年4月	$2.8 \times 10^{-5}$	4.6×10 <sup>-4</sup>	$4.9 \times 10^{-4}$	$< 2.6 \times 10^{-6}$	$< 3.5 \times 10^{-6}$	$< 6.9 \times 10^{-6}$	< 4.1×10 <sup>-6</sup>	$< 2.4 \times 10^{-5}$	< 3.6×10 <sup>-6</sup>	$< 1.5 \times 10^{-5}$	
5 月	$3.9 \times 10^{-5}$	1.0×10 <sup>-3</sup>	$1.1 \times 10^{-3}$	$< 5.3 \times 10^{-6}$	$< 4.2 \times 10^{-6}$	< 8.2×10 <sup>-6</sup>	$< 5.2 \times 10^{-6}$	$< 2.9 \times 10^{-5}$	< 4.3×10 <sup>-6</sup>	$< 1.9 \times 10^{-5}$	
6月	$6.7 \times 10^{-5}$	6.5×10 <sup>-4</sup>	$1.3 \times 10^{-3}$	$< 6.6 \times 10^{-6}$	< 8.8×10 <sup>-6</sup>	$< 1.7 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 6.2 \times 10^{-5}$	< 6.8×10 <sup>-6</sup>	< 6.1×10 <sup>-5</sup>	
7月	$3.7 \times 10^{-5}$	4.9×10 <sup>-4</sup>	$4.2 \times 10^{-4}$	$< 3.6 \times 10^{-6}$	$< 4.6 \times 10^{-6}$	< 9.4×10 <sup>-6</sup>	$< 5.6 \times 10^{-5}$	$< 4.9 \times 10^{-5}$	< 4.9×10 <sup>-6</sup>	$< 2.0 \times 10^{-5}$	
8月	$3.6 \times 10^{-5}$	7.2×10 <sup>-4</sup>	$5.2 \times 10^{-4}$	$< 9.2 \times 10^{-6}$	$< 7.1 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	< 6.0×10 <sup>-6</sup>	$< 4.8 \times 10^{-5}$	< 7.4×10 <sup>-6</sup>	$< 3.4 \times 10^{-5}$	
9月	$3.7 \times 10^{-5}$	< 4.9×10 <sup>-4</sup>	$5.1 \times 10^{-4}$	$< 2.1 \times 10^{-6}$	$< 2.7 \times 10^{-6}$	$< 5.7 \times 10^{-6}$	$< 3.5 \times 10^{-6}$	$< 2.1 \times 10^{-5}$	$< 2.3 \times 10^{-6}$	< 1.8×10 <sup>-5</sup>	D
10 月	$3.5 \times 10^{-5}$	< 4.4×10 <sup>-4</sup>	$4.2 \times 10^{-4}$	$< 5.7 \times 10^{-6}$	< 6.9×10 <sup>-6</sup>	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	< 7.4×10 <sup>-6</sup>	$< 4.7 \times 10^{-5}$	$< 7.5 \times 10^{-6}$	< 3.1×10 <sup>-5</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>
11 月	$5.5 \times 10^{-5}$	< 4.7×10 <sup>-4</sup>	7.1×10 <sup>-4</sup>	$< 4.7 \times 10^{-6}$	$< 5.9 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	< 7.2×10 <sup>-6</sup>	$< 4.7 \times 10^{-5}$	< 5.2×10 <sup>-6</sup>	< 4.3×10 <sup>-5</sup>	
12 月	$6.8 \times 10^{-5}$	5.1×10 <sup>-4</sup>	$4.6 \times 10^{-4}$	< 8.8×10 <sup>.6</sup>	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 2.1 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 7.5 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 4.8 \times 10^{-5}$	
2023年1月	$1.5 \times 10^{-4}$	1.1×10 <sup>-3</sup>	$6.5 \times 10^{-4}$	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	$< 1.6 \times 10^{-5}$	< 3.4×10 <sup>-5</sup>	< 2.0×10 <sup>-5</sup>	$< 1.2 \times 10^{-4}$	< 1.7×10 <sup>-5</sup>	< 7.3×10 <sup>-5</sup>	
2 月	1.1×10 <sup>-4</sup>	5.4×10 <sup>-4</sup>	4.4×10-4	$< 8.5 \times 10^{-6}$	< 1.1×10 <sup>-5</sup>	$< 2.0 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 7.7 \times 10^{-5}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 4.6 \times 10^{-5}$	
3 月	$4.1 \times 10^{-5}$	8.9×10 <sup>-4</sup>	$3.2 \times 10^{-4}$	< 3.9×10 <sup>-6</sup>	$< 5.5 \times 10^{-6}$	< 9.4×10 <sup>-6</sup>	< 5.7×10 <sup>-6</sup>	$< 3.9 \times 10^{-5}$	$< 5.6 \times 10^{-6}$	$< 2.3 \times 10^{-5}$	

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-3 降下塵中の全β放射能濃度及び放射性核種濃度

(2022年度)

									· -	1
採取年月	全 <i>β</i> *	<sup>7</sup> Be	<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>137</sup> Cs*	<sup>144</sup> Ce	単位
2022年4月	$9.0 \times 10^{0}$	$2.1 \times 10^{2}$	$< 5.1 \times 10^{-2}$	$< 5.3 \times 10^{-2}$	< 1.4×10 <sup>-1</sup>	$< 7.6 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$1.1 \times 10^{0}$	$< 3.3 \times 10^{-1}$	
5 月	1.4×10 <sup>1</sup>	$3.0 \times 10^{2}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 5.2 \times 10^{-2}$	< 1.3×10 <sup>-1</sup>	$< 7.8 \times 10^{-2}$	$< 4.4 \times 10^{-1}$	$5.7 \times 10^{-1}$	$< 3.3 \times 10^{-1}$	
6 月	$9.0 \times 10^{0}$	$1.4 \times 10^{2}$	$< 4.5 \times 10^{.2}$	$< 5.4 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 7.9 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$3.5 \times 10^{-1}$	$< 3.0 \times 10^{-1}$	
7月	$5.4 \times 10^{0}$	$8.5 \times 10^{1}$	$< 4.2 \times 10^{-2}$	$< 5.8 \times 10^{-2}$	< 1.2×10 <sup>-1</sup>	$< 7.2 \times 10^{-2}$	$< 4.3 \times 10^{-1}$	$4.1 \times 10^{-1}$	< 3.0×10 <sup>-1</sup>	
8月	$6.9 \times 10^{0}$	$7.8 \times 10^{1}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 5.3 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 7.1 \times 10^{-2}$	$< 4.2 \times 10^{-1}$	$7.0 \times 10^{-1}$	$< 2.8 \times 10^{-1}$	
9月	7.1×10 <sup>0</sup>	$1.2 \times 10^{2}$	$< 4.6 \times 10^{.2}$	$< 5.9 \times 10^{-2}$	$< 2.2 \times 10^{-1}$	$< 7.2 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$3.8 \times 10^{-1}$	$< 3.1 \times 10^{-1}$	<b>D</b> ( a)
10 月	$6.6 \times 10^{0}$	9.4×10 <sup>1</sup>	$< 6.9 \times 10^{-2}$	$< 5.4 \times 10^{-2}$	< 1.3×10 <sup>-1</sup>	$< 7.1 \times 10^{-2}$	$< 4.3 \times 10^{-1}$	$2.4 \times 10^{-1}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	Bq/m <sup>2</sup>
11 月	$5.3 \times 10^{0}$	$1.2 \times 10^{2}$	$< 4.7 \times 10^{.2}$	$< 5.5 \times 10^{-2}$	< 1.3×10 <sup>-1</sup>	$< 5.3 \times 10^{-2}$	$< 4.1 \times 10^{-1}$	$1.0 \times 10^{0}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	
12 月	4.4×10 <sup>0</sup>	$5.4 \times 10^{1}$	$< 4.4 \times 10^{.2}$	$< 5.7 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 7.6 \times 10^{-2}$	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$3.4 \times 10^{-1}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	
2023年1月	$6.8 \times 10^{0}$	$5.1 \times 10^{1}$	$< 4.6 \times 10^{.2}$	$< 5.9 \times 10^{-2}$	< 1.8×10 <sup>-1</sup>	$< 7.5 \times 10^{-2}$	$< 4.2 \times 10^{-1}$	$3.2 \times 10^{-1}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	
2 月	$1.5 \times 10^{1}$	8.1×10 <sup>1</sup>	$< 4.7 \times 10^{-2}$	< 6.1×10 <sup>-2</sup>	< 1.3×10 <sup>-1</sup>	< 7.3×10 <sup>-2</sup>	$< 4.5 \times 10^{-1}$	$8.3 \times 10^{-1}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$	
3月	8.4×10 <sup>0</sup>	$1.1 \times 10^{2}$	$< 4.6 \times 10^{-2}$	$< 5.9 \times 10^{-2}$	< 1.2×10 <sup>-1</sup>	$< 6.8 \times 10^{-2}$	< 4.3×10 <sup>-1</sup>	$5.4 \times 10^{-1}$	< 3.1×10 <sup>-1</sup>	

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-4 大気塵埃 (MS-1) 中の放射性核種濃度

採取年月	<sup>7</sup> Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	<sup>60</sup> Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	$^{137}Cs*$	<sup>144</sup> Ce	単位
2022 年 4 月	$5.4 \times 10^{-3}$	< 8.0×10 <sup>-6</sup>	$< 5.9 \times 10^{-6}$	$< 2.3 \times 10^{-5}$	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	$< 4.5 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-5}$	$< 3.6 \times 10^{-5}$	
5 月	5.3×10 <sup>-3</sup>	< 4.7×10 <sup>.6</sup>	$< 6.5 \times 10^{-6}$	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	$< 7.5 \times 10^{-6}$	< 4.8×10 <sup>-5</sup>	5.3×10 <sup>-6</sup>	$< 4.4 \times 10^{-5}$	
6 月	2.9×10 <sup>-3</sup>	< 4.4×10 <sup>.6</sup>	< 6.1×10 <sup>-6</sup>	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	< 8.0×10 <sup>-6</sup>	$< 4.2 \times 10^{-5}$	< 6.0×10 <sup>-6</sup>	$< 2.6 \times 10^{-5}$	
7月	1.8.×10 <sup>-3</sup>	$< 7.7 \times 10^{-6}$	$< 5.5 \times 10^{-6}$	< 1.8×10 <sup>-5</sup>	$< 7.5 \times 10^{-6}$	$< 4.3 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-5}$	$< 2.7 \times 10^{-5}$	
8月	$2.6 \times 10^{-3}$	$< 9.5 \times 10^{-6}$	$< 6.9 \times 10^{-6}$	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$< 1.3 \times 10^{-5}$	$< 5.3 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$< 3.4 \times 10^{-5}$	
9月	3.9×10 <sup>-3</sup>	$< 5.2 \times 10^{-6}$	$< 6.2 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 7.4 \times 10^{-6}$	< 3.9×10 <sup>-5</sup>	$1.5 \times 10^{.5}$	$< 2.7 \times 10^{-5}$	D. (2
10 月	4.7×10 <sup>-3</sup>	< 8.0×10 <sup>-6</sup>	< 6.0×10 <sup>-6</sup>	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 7.4 \times 10^{-6}$	$< 4.7 \times 10^{-5}$	7.3×10 <sup>-6</sup>	$< 2.8 \times 10^{-5}$	Bq/m°
11 月	4.6×10 <sup>-3</sup>	< 4.9×10 <sup>-6</sup>	< 6.4×10 <sup>.6</sup>	$< 1.5 \times 10^{-5}$	< 7.8×10 <sup>-6</sup>	$< 4.6 \times 10^{-5}$	1.3×10 <sup>-5</sup>	$< 4.4 \times 10^{-5}$	
12 月	1.9×10 <sup>-3</sup>	< 7.7×10 <sup>-6</sup>	$< 5.3 \times 10^{-6}$	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	< 7.7×10 <sup>-6</sup>	< 4.0×10 <sup>-5</sup>	1.0×10 <sup>-5</sup>	< 3.3×10 <sup>-5</sup>	
2023年1月	3.1×10 <sup>-3</sup>	< 8.2×10 <sup>-6</sup>	< 7.1×10 <sup>.6</sup>	$< 1.2 \times 10^{-5}$	< 8.3×10 <sup>-6</sup>	$< 5.0 \times 10^{.5}$	$1.9 \times 10^{-5}$	$< 5.0 \times 10^{-5}$	
2 月	4.1×10 <sup>·3</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	< 7.3×10 <sup>.6</sup>	$< 1.9 \times 10^{-5}$	< 1.1×10 <sup>-5</sup>	$< 5.2 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$< 4.2 \times 10^{-5}$	
3 月	4.6×10 <sup>-3</sup>	< 3.7×10 <sup>-6</sup>	$< 5.0 \times 10^{-6}$	< 1.1×10 <sup>-5</sup>	< 6.3×10 <sup>-6</sup>	$< 3.4 \times 10^{-5}$	$2.0 \times 10^{-5}$	$< 2.2 \times 10^{-5}$	

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-5 大気塵埃 (MS-2) 中の放射性核種濃度

(2022年度)

単位	<sup>144</sup> Ce	$^{137}Cs*$	<sup>106</sup> Ru	<sup>95</sup> Nb	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>60</sup> Co	<sup>54</sup> Mn	<sup>7</sup> Be	採取年月
	< 3.6×10 <sup>-5</sup>	1.8×10 <sup>-5</sup>	< 4.2×10 <sup>-5</sup>	< 8.4×10 <sup>-6</sup>	< 2.3×10 <sup>-5</sup>	$< 5.5 \times 10^{-6}$	< 8.4×10 <sup>-6</sup>	5.4×10 <sup>-3</sup>	2022 年 4 月
	$< 2.8 \times 10^{.5}$	1.2×10 <sup>-5</sup>	< 4.1×10 <sup>-5</sup>	< 7.3×10 <sup>-6</sup>	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	< 5.3×10 <sup>-6</sup>	< 4.3×10 <sup>-6</sup>	5.2×10 <sup>-3</sup>	5 月
	$< 2.8 \times 10^{-5}$	7.3×10 <sup>-6</sup>	< 4.3×10 <sup>-5</sup>	$< 7.5 \times 10^{-6}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	< 7.8×10 <sup>-6</sup>	$< 4.7 \times 10^{-6}$	3.0×10 <sup>-3</sup>	6月
	< 3.3×10 <sup>-5</sup>	3.2×10 <sup>-5</sup>	< 4.2×10 <sup>-5</sup>	< 9.4×10 <sup>-6</sup>	< 1.4×10 <sup>-5</sup>	< 5.7×10 <sup>-6</sup>	< 9.4×10 <sup>-6</sup>	1.6×10 <sup>-3</sup>	7 月
	$< 2.6 \times 10^{.5}$	6.8×10 <sup>-5</sup>	< 4.0×10 <sup>-5</sup>	< 7.4×10 <sup>-6</sup>	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 5.8 \times 10^{-6}$	< 4.3×10 <sup>-6</sup>	2.4×10 <sup>-3</sup>	8月
	$< 2.9 \times 10^{.5}$	7.7×10 <sup>-5</sup>	< 4.0×10 <sup>-5</sup>	< 7.8×10 <sup>-6</sup>	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	< 6.0×10 <sup>-6</sup>	$< 4.7 \times 10^{-6}$	4.1×10 <sup>-3</sup>	9月
Bq/m <sup>3</sup>	$< 2.8 \times 10^{.5}$	2.3×10 <sup>-5</sup>	< 4.1×10 <sup>-5</sup>	< 7.8×10 <sup>-6</sup>	$< 2.2 \times 10^{-5}$	$< 5.8 \times 10^{-6}$	$< 8.5 \times 10^{-6}$	4.8×10 <sup>-3</sup>	10 月
	$< 2.9 \times 10^{-5}$	9.0×10 <sup>-5</sup>	$< 4.2 \times 10^{-5}$	$< 7.4 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 5.7 \times 10^{-6}$	$< 4.5 \times 10^{-6}$	4.6×10 <sup>-3</sup>	11 月
	$< 2.6 \times 10^{.5}$	3.1×10 <sup>-5</sup>	< 4.0×10 <sup>-5</sup>	$< 9.5 \times 10^{-6}$	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	$< 5.6 \times 10^{-6}$	< 7.8×10 <sup>-6</sup>	1.9×10 <sup>-3</sup>	12 月
	$< 2.6 \times 10^{.5}$	3.3×10 <sup>-5</sup>	< 4.2×10 <sup>-5</sup>	$< 7.2 \times 10^{-6}$	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	< 6.1×10 <sup>-6</sup>	< 4.3×10 <sup>-6</sup>	2.8×10 <sup>-3</sup>	2023年1月
1	$< 2.7 \times 10^{.5}$	1.4×10 <sup>-4</sup>	$< 4.2 \times 10^{-5}$	< 7.7×10 <sup>.6</sup>	< 1.1×10 <sup>-5</sup>	< 6.0×10 <sup>-6</sup>	< 4.4×10 <sup>-6</sup>	4.0×10 <sup>-3</sup>	2 月
1	< 2.4×10 <sup>-5</sup>	$1.3 \times 10^{-4}$	< 3.4×10 <sup>-5</sup>	< 5.8×10 <sup>-6</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	< 5.0×10 <sup>-6</sup>	< 3.4×10 <sup>-6</sup>	5.3×10 <sup>-3</sup>	3 月

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.3-6 大気塵埃 (MS-3) 中の放射性核種濃度

#### (2022 年度)

採取年月	<sup>7</sup> Be	$^{54}Mn$	<sup>60</sup> Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	$^{106}\mathrm{Ru}$	$^{137}Cs*$	<sup>144</sup> Ce	単位
2022年4月	5.7×10 <sup>-3</sup>	< 3.8×10 <sup>-6</sup>	$< 5.1 \times 10^{-6}$	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	< 6.8×10 <sup>-6</sup>	< 3.7×10 <sup>-5</sup>	$2.4 \times 10^{-4}$	< 3.7×10 <sup>-5</sup>	
5 月	5.1×10 <sup>-3</sup>	< 4.0×10 <sup>-6</sup>	$< 6.0 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	< 7.0×10 <sup>-6</sup>	< 4.3×10 <sup>-5</sup>	$2.5 \times 10^{-4}$	$< 2.6 \times 10^{-5}$	
6月	3.0×10 <sup>-3</sup>	$< 4.7 \times 10^{-6}$	$< 6.1 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 7.9 \times 10^{-6}$	< 4.3×10 <sup>-5</sup>	$3.4 \times 10^{-5}$	$< 2.9 \times 10^{.5}$	
7月	$1.5 \times 10^{-3}$	$< 7.8 \times 10^{-6}$	$< 5.9 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 9.3 \times 10^{-6}$	< 4.3×10 <sup>-5</sup>	$3.5 \times 10^{-4}$	$< 2.8 \times 10^{.5}$	
8月	2.2×10 <sup>-3</sup>	$< 9.9 \times 10^{-6}$	$< 7.3 \times 10^{-6}$	$< 1.8 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 5.4 \times 10^{-5}$	$3.5 \times 10^{-4}$	$< 4.3 \times 10^{-5}$	
9月	3.9×10 <sup>-3</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	$< 7.3 \times 10^{-6}$	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 5.2 \times 10^{-5}$	$7.2 \times 10^{-5}$	$< 3.5 \times 10^{-5}$	<b>D</b> . /?
10 月	5.0×10 <sup>-3</sup>	< 3.6×10 <sup>-6</sup>	$< 5.0 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	< 6.4×10 <sup>-6</sup>	< 3.8×10 <sup>-5</sup>	$1.7 \times 10^{-4}$	< 3.8×10 <sup>-5</sup>	Bd/m <sub>3</sub>
11 月	4.3×10 <sup>-3</sup>	$< 5.8 \times 10^{-6}$	< 7.3×10 <sup>-6</sup>	$< 1.6 \times 10^{-5}$	< 1.1×10 <sup>-5</sup>	$< 5.2 \times 10^{-5}$	$2.1 \times 10^{-5}$	< 3.3×10 <sup>-5</sup>	
12 月	2.0×10 <sup>-3</sup>	< 4.2×10 <sup>-6</sup>	$< 4.6 \times 10^{-6}$	$< 1.1 \times 10^{-5}$	$< 6.9 \times 10^{-6}$	< 4.8×10 <sup>-5</sup>	$2.0 \times 10^{-5}$	$< 2.6 \times 10^{-5}$	
2023年1月	3.0×10 <sup>-3</sup>	$< 5.0 \times 10^{-6}$	$< 6.3 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	< 8.8×10 <sup>-6</sup>	$< 5.0 \times 10^{-5}$	$2.4 \times 10^{-5}$	$< 4.9 \times 10^{.5}$	
2 月	4.1×10 <sup>-3</sup>	$< 4.9 \times 10^{-6}$	$< 6.0 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	$< 7.8 \times 10^{-6}$	$< 4.8 \times 10^{-5}$	4.7×10 <sup>-5</sup>	$< 4.4 \times 10^{-5}$	
3 月	$5.2 \times 10^{-3}$	< 8.4×10 <sup>-6</sup>	$< 5.7 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-5}$	$< 9.3 \times 10^{-6}$	< 4.3×10 <sup>-5</sup>	$1.1 \times 10^{-4}$	$< 3.4 \times 10^{-5}$	

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

#### 表 2.4.3-7 大気塵埃 (MS-4) 中の放射性核種濃度

(2)	022	匥	虛`	١
1 4		_		1

採取年月	<sup>7</sup> Be	<sup>54</sup> Mn	<sup>60</sup> Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	<sup>95</sup> Nb	$^{106}\mathrm{Ru}$	$^{137}Cs*$	<sup>144</sup> Ce	単位
2022 年 4 月	5.6×10 <sup>-3</sup>	< 3.8×10 <sup>-6</sup>	$< 5.1 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	< 6.8×10 <sup>-6</sup>	< 3.9×10 <sup>-5</sup>	8.4×10 <sup>-5</sup>	< 3.8×10 <sup>-5</sup>	
5 月	5.1×10 <sup>-3</sup>	< 4.3×10 <sup>.6</sup>	$< 5.7 \times 10^{-6}$	$< 1.2 \times 10^{-5}$	< 6.9×10 <sup>-6</sup>	< 3.9×10 <sup>-5</sup>	3.3×10 <sup>.5</sup>	$< 2.7 \times 10^{.5}$	
6月	2.9×10 <sup>-3</sup>	< 9.9×10 <sup>-6</sup>	< 6.6×10 <sup>-6</sup>	< 1.7×10 <sup>-5</sup>	< 1.2×10 <sup>-5</sup>	$< 5.1 \times 10^{-5}$	4.2×10 <sup>-5</sup>	< 4.1×10 <sup>-5</sup>	
7 月	1.6×10 <sup>-3</sup>	$< 4.5 \times 10^{-6}$	$< 5.9 \times 10^{-6}$	< 1.4×10 <sup>.5</sup>	< 7.3×10 <sup>-6</sup>	< 4.8×10 <sup>-5</sup>	1.4×10 <sup>-3</sup>	$< 4.9 \times 10^{.5}$	
8月	2.4×10 <sup>-3</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	< 7.9×10 <sup>-6</sup>	$< 2.7 \times 10^{.5}$	< 1.1×10 <sup>.5</sup>	< 5.1×10 <sup>-5</sup>	2.2×10 <sup>-4</sup>	< 3.4×10 <sup>.5</sup>	
9月	3.9×10 <sup>-3</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	$< 7.5 \times 10^{-6}$	< 1.8×10 <sup>-5</sup>	$< 1.2 \times 10^{.5}$	$< 5.2 \times 10^{-5}$	2.7×10 <sup>-4</sup>	< 3.4×10 <sup>.5</sup>	<b>D</b> ( a)
10 月	5.1×10 <sup>-3</sup>	< 3.9×10 <sup>-6</sup>	< 6.1×10 <sup>-6</sup>	< 1.1×10 <sup>.5</sup>	< 7.2×10 <sup>-6</sup>	< 3.7×10 <sup>-5</sup>	3.0×10 <sup>.5</sup>	$< 4.6 \times 10^{.5}$	Bq/m <sup>3</sup>
11 月	4.6×10 <sup>-3</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	< 8.0×10 <sup>-6</sup>	< 1.7×10 <sup>-5</sup>	< 1.1×10 <sup>.5</sup>	$< 5.7 \times 10^{-5}$	9.2×10 <sup>-6</sup>	$< 3.4 \times 10^{.5}$	
12 月	2.0×10 <sup>-3</sup>	< 3.8×10 <sup>-6</sup>	< 4.6×10 <sup>-6</sup>	< 1.0×10 <sup>-5</sup>	$< 6.5 \times 10^{-6}$	< 3.8×10 <sup>-5</sup>	2.1×10 <sup>-5</sup>	< 3.4×10 <sup>.5</sup>	
2023年1月	2.8×10 <sup>-3</sup>	< 5.1×10 <sup>-6</sup>	< 6.3×10 <sup>-6</sup>	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	< 7.8×10 <sup>-6</sup>	$< 4.2 \times 10^{-5}$	2.8×10 <sup>-5</sup>	< 3.0×10 <sup>.5</sup>	
2 月	4.2×10 <sup>-3</sup>	$< 4.9 \times 10^{-6}$	< 6.4×10 <sup>-6</sup>	< 1.3×10 <sup>-5</sup>	< 7.4×10 <sup>.6</sup>	$< 4.7 \times 10^{.5}$	3.6×10 <sup>-5</sup>	$< 4.4 \times 10^{.5}$	
3 月	$5.2 \times 10^{-3}$	$< 5.1 \times 10^{-6}$	$< 6.0 \times 10^{-6}$	$< 2.3 \times 10^{.5}$	< 8.1×10 <sup>-6</sup>	$< 4.5 \times 10^{-5}$	6.9×10 <sup>-4</sup>	$< 2.9 \times 10^{-5}$	

\* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。



図 2.4.3-1 大気中 HTO 濃度の測定結果

# 2.4.4 排気・排水の化学分析

2022 年度に原子力科学研究所の原子炉施設等から放出された排気・排水中の <sup>89</sup>Sr 及び <sup>90</sup>Sr の 放射能濃度を測定した。これらについて「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測 定に関する指針」に記載された検出下限濃度を満足するために化学分析により求めた。結果を表 2.4.4-1 に示す。

排気中の<sup>89</sup>Sr 及び<sup>90</sup>Sr 並びに排水中の<sup>89</sup>Sr は,いずれの施設の試料からも検出されなかった。 一方,排水中の<sup>90</sup>Sr は再処理特別研究棟,第2廃棄物処理棟,環境シミュレーション試験棟,解 体分別保管棟の4施設5試料から検出された。ただし,これらの排水中の<sup>90</sup>Sr 濃度は,法令に定 める排液中又は排水中の濃度限度(3.0×10<sup>2</sup>Bq/cm<sup>3</sup>)を下回っていた。

(大森 修平)

恚	2 1 1 - 1	排気及び排水中の <sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr
11	2.4.4 1	PRXX UPP NTV DI,	SI 放田儀反

#### (2022 年度)

計約	歯 設	夕	第12	日半期	第2	口半期	第32	日半期	第4四	日半期	畄 位
H- A-L I		14	$^{89}\mathrm{Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	$^{89}{ m Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	$^{89}\mathrm{Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	$^{89}{ m Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	- 12
	ナットニギ	主排気口	< 1.2	< 1.3	< 1.3	< 1.4	< 1.2	< 1.3	< 1.1	< 1.3	
	ホットノホ	副排気口	< 1.2	< 1.3	< 1.2	< 1.4	< 1.2	< 1.3	< 1.2	< 1.3	
	JRR-2		< 12	< 13	< 12	< 14	< 11	< 12	< 12	< 14	
	JRR-3		< 1.2	< 1.3	< 1.2	< 1.4	< 1.1	< 1.2	< 1.2	< 1.4	
	JRR-4		< 7.4	< 8.2	< 7.7	< 8.3	< 6.5	< 7.0	< 5.7	< 6.3	
	RI 製造棟 300 エリン	T	< 5.7	< 6.1	< 5.7	< 6.2	< 5.8	< 6.2	< 5.4	< 5.8	
	実験利用棟第2棟		< 1.2	< 1.3	< 1.4	< 1.5	< 1.2	< 1.4	< 1.3	< 1.4	
	五加理性即在空捷	スタック I	< 0.96	< 1.1	< 1.4	< 1.5	< 0.62	< 0.69	< 0.63	< 0.68	
	再処理符別研究棟	スタック Ⅱ	< 0.96	< 1.1	< 1.3	< 1.5	< 0.63	< 0.70	< 0.61	< 0.65	
	液体処理建家		< 67	< 74	< 48	< 53	< 35	< 39	< 42	< 47	
排気	第1廃棄物処理棟		< 2.4	< 2.6	< 2.9	< 3.2	< 2.3	< 2.6	< 2.8	< 3.0	$\mu Bq/m^3$
	第2廃棄物処理棟		< 0.57	< 0.63	< 0.66	< 0.72	< 0.56	< 0.62	< 0.62	< 0.69	
	第3廃棄物処理棟		< 2.9	< 3.2	< 3.2	< 3.5	< 3.0	< 3.3	< 4.0	< 4.3	
	汚染除去場		< 42	< 46	< 36	< 39	< 31	< 34	< 24	< 26	
	廃棄物安全試験施設		< 0.57	< 0.63	< 0.61	< 0.68	< 0.61	< 0.67	< 0.62	< 0.68	
	環境シミュレーション	< 28	< 31	< 28	< 31	< 26	< 29	< 23	< 25		
	NSRR 原子炉棟		< 2.8	< 3.1	< 2.7	< 3.0	< 2.6	< 2.9	< 2.9	< 3.2	
	燃料試験施設		< 0.57	< 0.63	< 0.57	< 0.63	< 0.56	< 0.62	< 0.61	< 0.67	
	NUCEF		< 0.56	< 0.61	< 0.60	< 0.66	< 0.52	< 0.57	< 0.55	< 0.60	
	解体分別保管棟		< 2.8	< 3.1	< 3.3	< 3.7	< 3.0	< 3.3	< 3.0	< 3.2	
	減容処理棟	< 3.0	< 3.4	< 3.1	< 3.4	< 2.8	< 3.1	< 2.7	< 3.0		
	第4研究棟		< 58	< 64	< 59	< 64	< 56	< 60	< 59	< 65	
	放射線標準施設棟				—		_		< 59	< 64	
	JRR-1		< 59	< 65	< 64	< 69	< 56	< 60		—	
	JRR-2				—		< 55	< 61	< 59	< 64	
	JRR-3		< 58	< 64	< 57	< 63	< 58	< 64	< 59	< 65	
	JRR-4				< 57	< 63	< 57	< 63	< 58	< 63	
	RI 製造棟				_		_	_	< 59	< 65	
	実験利用棟第2棟				< 58	< 64	< 56	< 61	_	—	
	再処理特別研究棟				_		_	_	< 1200	7700	
LIL L	液体処理建家				_		_	_	< 53	< 58	
排水	第1廃棄物処理棟				< 65	< 70	_	_	_	—	µBq/cm <sup>3</sup>
	第2廃棄物処理棟		_	_	_	_	< 250	240	_	_	
	第3廃棄物処理棟		< 59	< 65	< 63	< 68	< 58	< 64	< 53	< 58	
	汚染除去場				_		_	_	< 53	< 57	
	廃棄物安全試験施設		_	_	_	_	< 58	< 64	_	_	
	環境シミュレーション	/試験棟	_	_	_	_	_	_	< 180	82	
	NSRR		< 59	< 65	< 64	< 69	< 57	< 63	_	_	
	NUCEF		< 580	< 64	< 63	< 68	< 58	< 64	< 54	< 58	-
-	解体分別保管棟		_	_	< 190	110	_	_	< 170	60	
	減容処理棟				_		< 61	< 67	_	—	

(注)表中の「-」は、分析試料がなかったことを示す。

# **2.5** 個人線量の管理

外部被ばく及び内部被ばくによる個人線量の測定評価、記録の保管及び通知を行った。

外部被ばくについては、原子力科学研究所、個人線量の測定等を依頼された大洗研究所、青森 研究開発センター、播磨放射光 RI ラボラトリー(以下「播磨放射光ラボ」という。), J-PARC セ ンター及び原子力機構外事業所(以下「測定対象事業所」という。)において指定された放射線業 務従事者を対象に線量の測定評価を行った。2022 年度の全対象実員は 6,891 人(測定評価件数 26,838 件)であり、このうち、原子力科学研究所は 2,821 人(測定評価件数 9,382 件)であった。

内部被ばくについては、原子力科学研究所において、測定対象となる者(内部被ばくが3月間 2mSv を超えるおそれのある者(妊娠中の女子を除く))はいなかった。

外部被ばく及び内部被ばく線量の測定評価の結果,原子力科学研究所での放射線作業に関して, 保安規定等に定められた線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。

これら個人被ばく線量等について,原子炉等規制法関係及び RI 等規制法関係の被ばく線量登録管理制度に基づき,放射線従事者中央登録センターへ 26,988 件の登録及び記録の引渡しを実施した。

(横須賀 美幸)

#### 2.5.1 外部被ばく線量の測定

放射線業務従事者に対する外部被ばく線量の測定は,個人線量計により3月ごと(女子については1月ごと)の1cm線量当量(実効線量及び妊娠中の女子の腹部表面の等価線量),70μm線量当量(皮膚の等価線量)及び3mm線量当量(眼の水晶体の等価線量)について実施した。

原子力科学研究所における外部被ばく線量測定対象実人員は2,821人(測定評価件数9,382件) であり、妊娠中の女子は1人(測定評価件数3件)であった。このうち、体幹部不均等被ばくが 予想された18人(測定評価件数51件)については、不均等被ばく測定用の個人線量計により頭 頸部の測定を行った。また、OSLリングバッジの着用基準に該当した43人(測定評価件数80件) については、OSLリングバッジにより手先、水晶体線量計の着用基準に該当した37人(測定評 価件数67件)に対して眼の水晶体の測定をそれぞれ行った。個人線量計による測定が不可能な場 合に行う推定評価は2件あり、それぞれ補助線量計の値と作業環境における線量当量率の値を基 に評価された。なお、保安規定等に定められた臨時測定基準に該当する事例はなかった。原子力 科学研究所以外の事業所分を含めた外部被ばく線量測定評価件数を表2.5.1-1に示す。

(上野 有美)

	事業所管理期間	OSL バッジ	<ul><li>不均等</li><li>被ばく</li><li>測</li><li>バッジ</li></ul>	OSL リング バッジ	水晶体 線量計	合 計
原	第1四半期	1,943	11	43	38	2,035
子力	第2四半期	2,298	18	10	7	2,333
/1科	第3四半期	2,651	11	27	22	2,711
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第4四半期	2,292	11	0	0	2,303
究所	年 間	9,184	51	80	67	9,382
大	洗研究所(北)	2,385	0	6	0	2,391
大	洗研究所(南)	2,765	0	107	0	2,872
青森研究開発センター		241	0	0	0	241
掅	番磨放射光ラボ	159	0	0	0	159
J-	PARC センター	10,886	0	0	0	10,886
原	子力機構外事業所	907	0	0	0	907
	全事業所	26,527	51	193	67	26,838

表	2.5.1 - 1	外部被ばく線量測定評価件数
1	<b>_</b>	

(2022 年度)

#### 2.5.2 内部被ばく線量の測定

原子力科学研究所における内部被ばくに係る放射線作業状況調査の結果,有意な内部被ばく線 量(3月間 2mSv を超える線量)を受けるおそれのある者はいなかったため,定期的に測定を必 要とする事例はなかった。また,内部被ばく線量測定を必要とする妊娠中の女子は0人(測定評 価件数0件)であった。なお,臨時測定を必要とする事例はなかった。

また,内部被ばく線量測定の対象とならなかった者のうち,内部被ばくがなかったことを確認 するために行う検査は,バイオアッセイ法により35人(測定評価件数97件),体外計測法により 33人(測定評価件数69件)について実施した。また,第1種管理区域入域者の内部被ばくの有 無を確認するために行う入退域検査は,体外計測法により33人(測定評価件数52件)について 実施した。それぞれの検査の結果,内部被ばく線量測定を必要とする事例はなかった。原子力科 学研究所以外の事業所分を含めた内部被ばく線量測定及び検査件数を表2.5.2-1に示す。

(髙橋 広祐)

							, , -, -,
	<b>本</b> 光 正	바라자	臨時測定	内部被除	ばく検査	4117 F	
		内部彼は ノ測定		バイオ	体外計測	入返域 検査	合 計
	管理期間			アッセイ			
原	第1四半期	0	0	25	13	27	65
子力	第2四半期	0	0	22	16	2	40
科学	第3四半期	0	0	25	11	23	59
一研	第4四半期	0	0	25	29	0	54
死所	年 間	0	0	97	69	52	218
	大洗研究所(北)*	12	0	31	55	36	134
	大洗研究所(南)*	5	0	0	174	534	713
	青森研究開発センター	0	0	0	0	0	0
	播磨放射光ラボ	0	0	0	0	0	0
	J-PARC センター	0	0	118	55	0	173
	原子力機構外事業所	0	0	0	0	0	0
	全事業所*	17	0	246	353	622	1,238

#### 表 2.5.2-1 内部被ばく線量測定及び検査件数

(2022年度)

\*:他事業所で実施された件数を含む。

## 2.5.3 個人被ばく状況

(1) 原子力科学研究所の被ばく状況

実効線量に係る被ばく状況は,総線量が20.8人・mSv,平均実効線量が0.01mSv,最大実効線 量が1.6mSvで,最大被ばく者は核燃料物質使用施設においてセル内機器調整作業等に従事した 者の被ばくであった。なお,有意な内部被ばくはなかった。原子力科学研究所における放射線業 務従事者実員,線量分布,総線量,平均実効線量及び最大実効線量について,四半期別又は作業 者区分別(職員等,外来研究員等,請負業者及び研修生に区分)に集計した結果を表2.5.3-1及 び表2.5.3-2に示す。

皮膚の等価線量に係る被ばく状況は,総線量が 58.4mSv, 平均線量が 0.02mSv, 最大線量が 6.0mSv で,最大被ばく者は核燃料物質使用施設においてセル内除染作業等に従事した者であった。

眼の水晶体の等価線量に係る被ばく状況は,総線量が21.5mSv,平均線量が0.01mSv,最大線量が1.7mSvで,最大被ばく者は核燃料物質使用施設においてセル内機器調整作業等に従事した者であった。

これらの被ばくは、いずれも計画管理された作業によるものであった。

(2) 測定対象事業所の被ばく状況

原子力科学研究所以外の事業所分を含めた放射線業務従事者実員,線量分布,総線量,平均実 効線量及び最大実効線量について,四半期別,作業者区分別及び事業所別に集計した結果を表 2.5.3-3,表 2.5.3-4及び表 2.5.3-5 に示す。

(髙橋 広祐)

						Ç,			
	放射線		線量	とうわう ()	人)				
管理期間	業務従 事者	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上	1mSv を超え	5mSv を超え	15mSv を超う	総線量 (人・mSv) (人・mSv)	平均 実効線量	最大 実効線量
	実員 (人)		1mSv い下	5mSv い下	15mSv ロエ	を超えるもの		(mSv)	(mSv)
			<b>以</b> 1	<b>以</b> 1	<b>以</b>				
第1四半期	1,706	1,689	17	0	0	0	2.5	0.00	0.3
第2四半期	2,028	2,010	18	0	0	0	3.4	0.00	0.6
第3四半期	2,194	2,156	37	1	0	0	13.9	0.01	1.3
第4四半期	1,951	1,945	6	0	0	0	1.0	0.00	0.3
年 間*	2,821	2,773	46	2	0	0	20.8	0.01	1.6
	(2,787)	(2,717)	(56)	(14)	(0)	(0)	(44.9)	(0.02)	(2.8)

表 2.5.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(原子力科学研究所, 2022年度)

\* カッコ内の数値は,2021 年度の値。

表 2.5.3-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(原子力科学研究所, 2022年度)

	放射線		線量	と分布()	_				
作業者区分*	業務従 事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職 員 等	710	700	10	0	0	0	3.3	0.00	0.6
外来研究員等	754	745	9	0	0	0	2.0	0.00	0.4
請負業者	1,320	1,291	27	2	0	0	15.5	0.01	1.6
研修生	44	44	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	2,821	2,773	46	2	0	0	20.8	0.01	1.6

\*同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、作業者区分ごとに1名として集計した。

表 2.5.3-3 実効線量に係る四半期別被ばく状況\*1

(測定対象事業所, 2022年度)

	放射線		線量分布(人)						
管理期間	業務従 事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	<b>15mSv</b> を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	4,382	4,319	63	0	0	0	11.6	0.00	0.6
第2四半期	5,165	5,058	107	0	0	0	27.5	0.01	1.0
第3四半期	5,504	5,415	88	1	0	0	24.1	0.00	1.3
第4四半期	5,520	5,482	38	0	0	0	9.1	0.00	0.6
年 間*2	6,890 (6,765)	6,707 (6,524)	175 (217)	8 (24)	0 (0)	0 (0)	72.3 (111.5)	0.01 (0.02)	1.6 (3.4)

\*1 原子力機構外事業所での作業による被ばくを含む。

\*2 カッコ内の数値は, 2021 年度の値。

表 2.5.3-4 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況\*1

(測定対象事業所, 2022年度)

	放射線 業 事 者 (人)		線量	き分布()					
作業者区分*2		0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	1,238	1,214	24	0	0	0	6.6	0.01	0.6
外来研究員等	2,198	2,176	22	0	0	0	6.5	0.00	0.7
請負業者	3,444	3,307	129	8	0	0	59.2	0.02	1.6
研修生	44	44	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	6,890	6,707	175	8	0	0	72.3	0.01	1.6

\*1 原子力機構外事業所での作業による被ばくを含む。

\*2 同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、区分ごとに1名として集計した。

	放射線		線量	とうわう ()	人)				
事業所*1	業務従 事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
原子力科学 研究所	2,821	2,773	46	2	0	0	20.8	0.01	1.6
大洗研究所 (北)	782	782	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
大洗研究所 (南)	788	730	55	3	0	0	24.7	0.03	1.3
青森研究開 発センター	99	99	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
播磨放射光 ラボ	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
J-PARC センター	3,112	3,035	74	3	0	0	26.8	0.01	1.6
全事業所*2	6,890	6,707	175	8	0	0	72.3	0.01	1.6

表 2.5.3-5 実効線量に係る事業所別被ばく状況

(2022年度)

\*1 同一作業者が、当該年度中に事業所を変更した場合、事業所ごとに1名として集計した。
\*2 原子力機構外事業所での作業による被ばくを含む。

#### 2.5.4 個人被ばく線量等の登録管理

原子力関係法令に基づき,放射線業務従事者の被ばく記録の交付及び保管を行った。原子力科 学研究所における放射線業務従事者の外部被ばく測定記録及び内部被ばく測定記録については, 3月ごと(女子については1月ごと)及び1年間の実効線量及び等価線量を算定し,個人線量通 知票を作成して放射線業務従事者本人へ交付するとともに,その記録を保管した。また,法令等 報告用被ばく線量統計資料を作成し,関係箇所へ報告した。

原子炉等規制法及び RI 等規制法の適用を受ける事業者が参加して運用されている「被ばく線 量登録管理制度」に基づき,放射線従事者中央登録センターに対して,J-PARC センター,播磨放 射光ラボ及び原子力機構外事業所を除く測定対象事業所における放射線業務従事者に係る各種登 録を行うとともに,関係法令に定められている記録の引渡し規定に基づく指定解除者の放射線管 理記録の引渡しを行った。各種登録及び放射線管理記録の引渡し件数の詳細を表 2.5.4-1 に示す。 (高橋 聖)

 登録デ	<u> </u>	への種	 重類	管理	■期間	罰	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合 計
百	事	Ī	前	登	č	録	118	139	139	14	410
が 子	指		定	登	k -	録	711	1,015	1,186	1,185	4,097
」 「	指	定	解	除	登	録	815	633	811	1,707	3,966
	個	人讀	哉 別	変見	更登	録	6	8	10	2	26
ド	手	帳	発	行	登	録	52	12	9	9	82
係	定	期	線	量	登	録	4,558	0	0	0	4,558
RI	個	人	識	別	登	録	144	231	179	277	831
関	記	録	引	渡	登	録	815	633	811	1,707	3,966
係	定	期	線	量	登	録	4,558	0	0	0	4,558
経		歴	ļ	照	会	:	111	152	112	153	528
指定角	解除	者の	放射	線管	理調	记録	815	633	811	1,707	3,966
合					計		12,703	3,456	4,068	6,761	26,988

表 2.5.4-1 登録及び放射線管理記録の引渡し件数

(J-PARCセンター,播磨放射光ラボ及び原子力機構外事業所を除く測定対象事業所,2022年度)

# 2.6 放射線測定器の管理

サーベイメータ,環境放射線モニタ,施設放射線モニタ等の放射線計測器の維持管理として, 定期点検,校正,修理等を行った。また,サーベイメータの故障統計と適切な機器の使用方法の 所内イントラ掲載による故障防止改善を継続して実施した。

(横須賀 美幸)

#### 2.6.1 サーベイメータ等の管理

原子力科学研究所,原子力緊急時支援・研修センター,J-PARC センター,播磨放射光ラボ,青森研究開発センター及び廃炉環境国際共同研究センターで使用しているサーベイメータ等の校正 を実施した。2022年度の原子力科学研究所で保有するサーベイメータ等の校正台数は,延べ881 台であった。これらの内訳を表 2.6.1-1に示す。また,ガラス線量計等の基準照射を1,861 個実施した。

(樫村 佳汰)

表	2.6.1 - 1	サーベイ	メータ等保有台数及び校正台数
---	-----------	------	----------------

(原子力科学研究所, 2022年度)

サーベイメータ等の種類	保有台数*	校正台数*
GM 管式サーベイメータ	180	173
GM 管式サーベイメータ(高線量率用)	22	12
GM 管式表面汚染検査計	331	304
NaI シンチレーション式サーベイメータ	51	29
ZnS シンチレーション式表面汚染検査計	185	174
プラスチックシンチレーション式サーベイメータ (γ線用)	5	0
シンチレーション式表面汚染検査計 (α, β線用)	20	5
中性子レムカウンタ	49	38
電離箱式サーベイメータ	107	86
比例計数管式サーベイメータ (中性子線用)	3	0
比例計数管式表面汚染検査計 $(\alpha, \beta$ 線用)	13	2
比例計数管式表面汚染検査計( <sup>3</sup> H, <sup>14</sup> C用)	8	8
アラームメータ	16	16
電子式ポケット線量計 (γ線用)	27	27
電子式ポケット線量計(中性子線用)	7	7
合 計	1,024	881

\*保有台数及び校正台数は、線量管理課以外の課室の所管分を含む台数である。

#### 2.6.2 放射線モニタ等の管理

(1) 環境放射線モニタの維持管理

原子力科学研究所内及び東海村内に設置されている環境放射線モニタについて,定期点検・校 正を実施した。

(2) 施設放射線モニタの維持管理

原子力科学研究所各施設の放射線モニタについて、定期点検・校正を実施した。

表 2.6.2-1 に 2022 年度の放射線モニタ等(環境放射線モニタを含む。)の保有台数及び校正台数を示す。

(影山 裕一)

	原子力科学研究	所,2022年度)
モニタ等の種類	保有台数	校正台数
排気ダストモニタ	60	60
室内ダストモニタ	54	54
Pu ダストモニタ	8	8
可搬型ダストモニタ	57	55
排気ガスモニタ	19	19
室内ガスモニタ	9	9
可搬型ガスモニタ	23	23
γ線エリアモニタ	150	150
可搬型γ線エリアモニタ	62	62
中性子線エリアモニタ	33	33
非常用モニタ	3	3
ハンドフットクロスモニタ (α線用)	1	1
ハンドフットクロスモニタ (β線用)	43	43
ハンドフットクロスモニタ(α線・β線用)	27	26
環境用γ線モニタ (モニタリングステーション・ポスト)	17	17
環境用中性子線モニタ	2	2
環境用ダストモニタ	4	4
排水モニタ	2	2
	574	571

表 2.6.2-1 放射線モニタ等の保有台数及び校正台数

# 2.7 校正設備・管理試料計測の管理

放射線標準施設棟 (FRS) に設置されている γ 線照射装置, X 線照射装置, 各種 RI 線源の維持 管理を行い, 放射線管理用モニタ, サーベイメータ, 線量計等の校正及び特性試験に供した。ま た, ファン・デ・グラーフ型加速器の運転及び維持管理を行った。

FRSでは、研究開発を目的とした原子力機構内への施設利用及び原子力機構外への施設供用を 実施している。2022年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じながら効率的な 利用を促進することにより、例年と同程度の運転時間を確保した。2022年度の原子力機構内外の 延べ利用件数は42件であり、2021年度の44件と同程度であった。2022年度の利用件数のうち、 原子力機構内の延べ利用件数は39件であった。原子力機構外利用については、成果占有(成果非 公開)の施設供用が3件、成果非占有(成果公開)の利用はなかった。ISO/IEC17025:2017に基 づく品質保証体制を引き続き運営し、2022年6月には、JNLAに基づく試験所登録を受け、JIS 試験所としての試験サービスを開始した。また、各校正場の定期的な基準線量の測定を実施する とともに、放射線測定器のエネルギー特性試験について国家標準である産業技術総合研究所との 相互比較を実施し、その結果が不確かさの範囲内で一致することを確認できたことから、試験に 係る品質が継続的に維持されていることを確認できた。

原子力科学研究所における施設及び環境の放射線管理に必要な試料,東京電力福島第一原子力 発電所事故関連試料等について,放射能の測定評価(測定件数 11,145 件)を行った。これらの測 定に用いる放射線管理用試料集中計測システムの維持管理を行うとともに,γ線スペクトル測定 装置 4 台,全α・β放射能測定装置 2 台及び低エネルギーβ放射能測定装置 3 台の定期校正を行 った。東京電力福島第一原子力発電所事故支援活動としては,公益財団法人海洋生物環境研究所 がサンプリングした海域モニタリング試料(海底土)のγ線スペクトル測定(測定件数 80 件)を 行った。

IAEAが測定専門機関を対象として実施する海水のγ線測定に係るProficiency Test(分析機関の技術的能力を確認・向上するための技能試験)を2021年度に引き続いて受験し,精度や正確さに係る各試験項目について採点され,最終評価において合格と判定された。

(阿部 琢也)

#### 2.7.1 放射線標準施設棟における校正設備の管理

FRS では、放射線測定器の校正や特性試験等を目的として、ファン・デ・グラーフ型加速器、  $\gamma$ 線照射装置, X 線照射装置,  $\beta$ 線照射装置, RI 中性子照射装置等を用いた多種の放射線標準 場を整備しており、これらの標準場は原子力機構内外のユーザーにより広く利用されている。 2022 年 6 月には、JNLA に基づく試験所登録を受け、JIS 試験所としての試験サービスを開始し た。本成果(詳細は、2.8.1 に記載する)に関して、プレス発表<sup>11</sup>及びプレス向け施設見学会を実 施しており、複数のメディアでその様子が紹介された。2022 年度は、その品質マネジメントシス テムの枠組みの中で、各放射線標準場の基準の維持確認測定を実施した。 $\gamma$ 線標準場、X 線標準 場、 $\beta$ 線標準場、RI 中性子標準場及び単色中性子標準場について基準測定を行い、いずれも 2021 年度に行った測定結果と比較して、不確かさの範囲内で一致した。また、外部品質管理として、X 線・ $\gamma$ 線及び $\beta$ 線を利用したサーベイメータや個人線量計のエネルギー特性試験について、国立 研究開発法人産業技術総合研究所との相互比較を実施し、いずれの結果も不確かさの範囲内で一 致した。これらのことから、試験に係る品質が継続的に維持されていることが確認できた。また、 既存の中硬 X 線発生装置を利用した蛍光 X 線校正場を再整備し、数 keV から数十 keV のエネル ギー領域において、より単色性の高い光子を用いた測定器試験が実施できるようになった(2.8.3 参照)。

2022 年度は、施設の火災受信機の故障(2.8.2 参照)や、増設棟冷房設備の故障等のトラブルが発生したが、いずれも利用者との調整を通じて、施設利用への影響は最低限にとどめた。また、 2021 年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、密集・密接状態になりや すい制御室の同時入室人数を制限しながらの施設運用となったため、照射室利用効率は従来より も低く推移したが、FRSを起点とする感染者を発生することなく安定的な施設運用を継続できた。

原子力機構内外から依頼のあった施設供用及び原子力機構内利用の内訳を表 2.7.1-1 に示す。 原子力機構外利用については、測定器メーカーによる成果占有利用(随時受付)の3件であり、 例年よりは少ない利用件数となった。原子力機構内利用は延べ39件あり、その中で最も多くの利 用時間を占めたのが、安全研究センターリスク評価・防災研究グループによる利用であった。本 利用は、ICRU Report95において提唱された新たな実用量を導入した際に、各種線量計の応答が どのように変化するかを系統的に評価することを目的としており、延べ212時間であった。

2022 年度の加速器を含む照射装置及び単体線源の使用時間を表 2.7.1-2 に示す。延べ運転時間は 2,789 時間であった。2021 年度と比較すると、利用時間は約 7%程度増加した。上述したとおり、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら施設を安定運用できたこと、原子力機構内利用等によりβ線照射装置の利用時間が増加したことが理由として挙げられる。校正設備利用の面では、線量管理課(放射線管理用モニタ及びサーベイメータの校正)以外の試験依頼を受け、電子式個人線量計、熱ルミネセンス線量計(TLD)等の照射及び性能試験を合計 2,154 台(個)実施した。

(西野 翔)

## 参考文献

1) 日本原子力研究開発機構,プレス発表「日本初!放射線測定器のJIS 登録試験所が誕生-放 射線測定の信頼性確保が大きく前進-」,2022/6/23,

https://www.jaea.go.jp/02/press2022/p22062301/(参照:2024年1月19日),

表	2.7.1 - 1	原子力機構内外からの施設供用等の件数

(2022年度)

線種	加速器	加速器	RI		▼ ⁄泊	0 始	合計	
利用区分	中性子	γ線	中性子	Ŷ 形 R	∧ 形	<i>)</i> 形		
原子力機構内	2	2	10	16	4	5	39	
原子力機構外	0	0	0	1	0	2	3	
合 計	2	2	10	17	4	7	42	

表 2.7.1-2 照射装置等及び単体線源の使用時間内訳

(2022年度)

照射装置等及び単体線源	年間使用時間(時間)
ファン・デ・グラーフ型加速器	212
中 硬 X 線 照 射 装 置	138
軟 X 線 照 射 装 置	0
極低レベルγ線照射装置	51
低 レ ベ ル γ 線 照 射 装 置	230
中 レ ベ ル γ 線 照 射 装 置	61
2 π γ 線 照 射 装 置	112
G M 簡 易 校 正 器	1
単体 $\beta$ 線源 ( ${}^{90}$ Sr, ${}^{85}$ Kr 等)	312
単体 γ 線 源( <sup>60</sup> Co, <sup>137</sup> Cs 等)	361
単体中性子線源( <sup>252</sup> Cf, <sup>241</sup> Am-Be 等)	1,311
合 計	2,789

#### 2.7.2 放射線管理試料の計測

原子力科学研究所における施設及び環境の放射線管理に必要な試料,東京電力福島第一原子力 発電所事故関連試料等について,放射能の測定評価を実施した。また,放射線管理用試料集中計 測システム(以下「集中計測システム」という。)を構成する各種測定装置の校正試験及び保守点 検を実施した。

(1) 放射線管理試料等の測定

集中計測システムで実施した 2022 年度の放射線管理用試料等の測定は,測定件数が 11,145 件, 測定時間が延べ 17,329 時間であった。2022 年度の試料測定の件数及び時間について,試料分類 別の内訳を表 2.7.2-1 に示す。

(2) 装置のトラブル等

集中計測システムのトラブルは 2 件発生し,延べ 13 時間停止した。その停止時間のほとんど が、 y 線スペクトル測定装置 GE-1 の通信エラーによるものであった。この通信エラーについて は、MCA の不具合が原因と推測されたことから,発生の状況や頻度に応じて MCA を交換するこ とを検討している。その他 1 件のトラブルは GE-1 の自動試料交換装置のアーム部からの異音に よるものであり、アームカバーの位置を調整することで改善した。

(3) 測定装置の校正

 $\gamma$ 線スペクトル測定装置4台(GE-1,2,3及び8),全 $\alpha \cdot \beta$ 放射能測定装置2台(GR-1及び 2)及び低エネルギー $\beta$ 放射能測定装置3台(LS-1,2及び3)について,それぞれ校正試験を実施した。LS-3は2022年1月に放射線管理部放射線管理第2課減容処理棟管理チームから供用課 室換えにより譲り受けたものである(原子力科学研究所への納入は2002年9月)。この他,面状 線源校正用2 $\pi$ 計数システムの多心線型大面積2 $\pi$ 比例計数管の特性確認試験を実施した。この2  $\pi$ 比例計数管を用いて,放射能測定装置及び放射線モニタの校正に使用する標準線源の2 $\pi$ 放出 率測定を8件(J-PARCセンター分4件を含む)実施した。

(4) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う試料測定

東京電力福島第一原子力発電所事故支援として、公益財団法人海洋生物環境研究所がサンプリングした海域モニタリング試料(海底土)のγ線スペクトル測定を実施した。全測定件数は80件で、測定時間は延べ1,779時間であった。

(5) その他

IAEA が測定専門機関を対象として実施する海水測定に係る Proficiency Test (分析機関の技術 的能力を確認・向上するための技能試験)を 2021 年度に引き続き受験した。当該テストでは, IAEA から供給された海水試料を放射能測定装置で測定・分析し放射能濃度とその不確かさを報 告するが、今回も、従来と同様に<sup>134</sup>Cs及び<sup>137</sup>Cs(γ線核種分析用試料)及び<sup>3</sup>H(トリチウム測 定用試料)の測定・分析を実施した。また、γ線核種分析用試料については、未知核種として<sup>22</sup>Na を同定し、放射能濃度とその不確かさを報告した。それぞれの核種に対する分析の精度や正確さ に係る各試験項目について IAEA により採点され、最終評価において合格と判定された。

(深見 智代)

表 2.7.2-1 各種放射線管理試料の測定内訳

(2022年度)

試料分類	全α · β 放射能		低エネルギ	β放射能	y 線スペクトル	
<u></u> 訊科分類	件数	時間(h)	件数	時間(h)	件数	時間(h)
施設管理	3,838	657.0	0	0	2,498	1,388.2
環境管理	789	360.0	270	1434.0	539	7,982.4
機器管理	2,299	742.9	141	926.3	523	1,594.6
福島原発 事故関連	0	0.0	0	0.0	80	1,778.7
その他	165	398.7	0	0	3	66.7
合 計	7,091	2,158.6	411	2,360.3	3,643	12,810.6

※ 時間は小数第二位を四捨五入した値を記載しているため、個々の時間を加算した 値と合計の時間とが一致しない場合がある。

# 2.8 技術開発及び研究

放射線管理部では、放射線管理業務のより効率的かつ迅速な遂行や管理技術の向上及び放射線 計測技術、分析測定技術の高度化を目指した研究・技術開発を実施している。2022 年度に実施し た主な技術開発及び研究は以下のとおりである。

(谷村 嘉彦)

#### 2.8.1 日本初となる JIS 登録試験所の構築 <sup>1),2)</sup>

(1) はじめに

放射線測定の信頼性を確保するうえで、1つの根幹をなすのが放射線測定器の「校正」である。 校正は指定されたある条件下において、基準となる放射線量とそれに対応する放射線測定器の指 示値との関係を明らかにする行為とみなすことができる。したがって、校正時と同じ条件では、 校正された放射線測定器を用いることによって、正しい放射線量を測定できることになる。しか しながら、実際の放射線管理における測定対象となる現場は、必ずしも校正時と同じ条件である とは限らない。一般的に、放射線測定器の応答は、放射線の種類、エネルギー等の条件によって 変化してしまう。そのため、あらかじめ、さまざまな条件下で放射線測定器の応答を調べる「試 験」を実施しておくことが、放射線測定の信頼性を向上させるうえでのもう1つの軸となる。「校 正」については、既に多くの校正機関による信頼性の高いサービスが提供されてきたが、エネル ギー応答試験などの「試験」については、適切な品質保証体制の基で実施できる機関がなかった。 (2) JIS 試験所

放射線測定器をはじめとした工業製品の試験については、日本産業規格(JIS)にその試験方法 が定められている。こうした JIS の試験を実施する試験事業者を対象に、産業標準化法に基づい て、公正にかつ信頼性をもって試験が行われていることを保証し JIS 試験所として登録する JNLA が運営されてきた。JIS 試験所として登録されるには、試験機関に対する要求事項を定め た国際規格である ISO/IEC 17025<sup>3)</sup>に従って、試験を実施できる能力を示すことが必要となる。 放射線測定器に関する JIS 試験所については、①JIS に準拠した幅広いエネルギーや放射線の種 類に対して試験を実施できる施設設備、②計量トレーサビリティを確保し、正しく線量を測定評 価できる技術、③試験結果の品質を保証する体制、のすべてを同時に保有し続けなければならな いことが課題となっていた。

(3) FRS における JIS 試験所登録

FRS は、世界最大規模の照射設備を有し、X・γ線、β線及び中性子の幅広いエネルギー範囲 に対する放射線標準場を整備し、運用してきた(図 2.8.1-1)。これらのうち、いくつかの標準場 を利用し、①JIS や関連する国際規格(ISO)に合致した試験の実施方法の確立、②国家標準との 計量トレーサビリティを確保し、試験結果の測定不確かさを適切に評価できる手法の確立、③試 験要員の力量の確保や試験結果の妥当性確認などの品質保証体制の導入(試験所の組織を図 2.8.1 -2に示す。)により前述の課題をすべて克服し、信頼性高くJIS試験を実施する体制を整備した。 これを基に、JNLA制度の公的認定機関である製品評価技術基盤機構による審査を経て、表 2.8.1 -1 に示す4つの試験区分に対し、放射線分野では初となる JIS 試験所として 2022 年6月23日 に登録され、試験サービスを開始した。

(吉富 寛)

# 参考文献

- 1) 吉富 寛: "放射線測定器の JIS 登録試験所開設", Isotope News, No.786, pp.26-29 (2023).
- 2) 吉富 寛他: "原子力機構放射線標準施設棟における JIS 登録試験所の構築",日本保健物理 学会予稿集, PA-11 (2022).
- 3) International Organization for Standardization : "General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories", ISO/IEC 17025:2017 (2017).



図 2.8.1-1 FRS の照射設備



試験区分(JIS 項目)	試験品目	試験範囲
JIS Z 4345 の 8.3 に規定す	X・γ 線及び β 線用受動形個人線量計測装	光子:30 keV~1.25 MeV
るエネルギー特性試験	置亚びに境境線量計測装置 <b>又始</b> の始果如果が見て家)が	$\beta$ 線: 0.06 MeV~0.8 MeV
JIS Z 4333 の 6.2.4 に規定 オスエネルギー性州試験	A 禄, γ 禄 及 β 禄 用 禄 重 当 重 ( 平) サー ベイメータ	
9 Sエネルキー 将性試験 JIS Z 4416 の 7 2 4 に 規定	中性子用固体飛跡個人線量計	中州之,1441-37 5051-37
するエネルギー特性試験		中任于:144 KeV, 565 KeV,
JIS Z 4341 の 6.2.4 に規定	中性子用線量当量(率)サーベイメータ	$5.0 { m MeV}, 14.8 { m MeV},$
するエネルギー特性試験		<sup>241</sup> Am-Be, <sup>252</sup> Cf

表 2.8.1-1 FRS の JIS 登録試験所における登録試験範囲

#### 2.8.2 住宅用火災警報器を用いた代替火災監視手法

2022年7月10日,原子力科学研究所全所停電からの復電作業時に,FRSの自動火災受信機が 動作不能となった。当該機器は、火災感知器からの信号を受けて、建屋内への火災報知と関係者 への通報を行うものであり、施設の防火管理上重要な機器である。メーカー点検の結果、保守対 応期間を過ぎた当該機器の修理は不可であり、受信機全体の交換(納期12月中旬)が必要である ことが判明した。関係各所との調整の結果、火災受信機が更新されるまでの期間、防火対策の強 化(施設運転上必要な機器以外の原則電源 OFF、消火器の増設、定期巡視等)と、建屋内に設置 した監視カメラを用いた24時間体制の火災監視(図2.8.2-1)の措置を講じながら施設を運用す ることとなった。

機器故障当日から開始した放射線管理部内の協力を得た人海戦術による24時間体制の監視は, 休日・深夜勤務手当等の膨大なコストを要するとともに、対応する職員の疲弊を伴うことから、 部内定常業務への影響を増大する一方であった。何より、カメラ映像を通した目視による監視で は、火災感知の迅速性と精度に限界があった。そこで、有人監視に替わる火災監視手法として、 住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)とマルチ通報装置とを組み合わせた火災監視・通報 システムを考案した(図 2.8.2-2)。FRS で従前から使用されている火災感知器と同等の性能を 有する煙感知式の住警器(ホーチキ製とパナソニック製の2種)を採用し、終日通電が必要な居 室・実験室及び放射性同位元素の使用・貯蔵がある実験室等に、計35個を設置した。感知器間の 無線通信が可能な機種を採用したため、施設の構造に合わせたフレキシブルな設置が可能となっ た。使用した住警器は、火災を感知した際に現場で警報音を発するが、外部へ通報する機能を有 していない。そこで、住警器からの無線信号を受けて移報接点信号の出力が可能な無線アダプタ と、接点信号をトリガーとして外部通報する機能をもつマルチ通報器とを併せて使用することと した。施設の固定電話に接続されたマルチ通報器は、接点信号を受けると、事前に登録された電 話番号へ通報し、録音された音声メッセージを読み上げる。通報先として、原子力科学研究所の 中央警備室の電話番号と施設管理担当者の携帯電話番号を登録した。警戒区域を4 つのエリアに 分割することにより、音声メッセージの内容によって、建屋のどのエリアで火災が発生したかを 通報を受けた者が判別できるようにした。通報試験を繰り返し行い、建屋の固定電話から登録し た通報先へ確実に通報がなされることを入念に確認した。また、中央警備室から 119 番通報する 運用手順を定め、関係者へ周知した。以上により、火災の発生を迅速かつ高精度で感知し、中央 警備室,公設消防及び施設管理者へ通報を行うことが可能なシステムを構築できた。10 月 21 日 に、住警器による代替火災監視に関する公設消防への説明を終え、本運用を開始した。これをも

って,24時間体制による有人監視を終了した。住警器による代替火災監視は、更新した火災受信機の公設消防による現場検査の合格証を受領した1月31日までの103日間にわたって継続された。

本代替監視手法を用いることにより,目視に頼った方法と比べ,迅速性や精度の観点で火災感 知能力が各段に向上した。また,24時間体制の監視を解消したことにより,部内関係者の業務負 担を大幅に軽減するとともに,休日・深夜勤務手当等のコストを削減した。本手法は,他施設で 同様のトラブルが発生した際にも適用可能なものであり,高経年化が進む原子力機構の施設運用 におけるリスク回避の手段として有効と考えられる。

(西野 翔)



図 2.8.2-1 建屋内に設置した監視カメラを用いた 24 時間体制による有人火災監視



図 2.8.2-2 住宅用火災警報器と汎用通報装置を用いた代替火災監視 火災警報器が火災を感知すると中央警備室へ自動的に通報され,迅速な119番通報及び初期 対応が可能となる。

#### 2.8.3 蛍光X線による低エネルギー単色X線校正場の整備

線量測定で使用される放射線測定器は、ICRU が提唱する実用量に基づいて設計・校正されて いる。近年、ICRUにより新たな実用量の定義(以下「新定義」という。)が勧告され<sup>1)</sup>、物理量 から実用量への換算係数が変更された。この変更に伴い、新定義を導入する前に、現行の定義で 設計された測定器で新たな実用量を測定した場合の特性を把握する必要がある。しかし、光子に 関する換算係数は、30keV以下の低エネルギー領域でエネルギーに伴って著しく変化するため、 連続エネルギーのX線を用いた特性試験ではその変化を把握することが困難であり、単色エネル ギーの光子(以下「単色光子」という。)による試験を行う必要性がある。

放射線標準施設棟では 8keV から 75keV のエネルギー範囲で単色光子による試験が可能な蛍光 X 線校正場が構築されたが <sup>2)</sup>, その後の X 線照射装置の管球更新等により基礎特性が変化してい た。また, JIS Z 4511:2018 において規定されている蛍光 X 線校正場に対する国家標準は供給さ れていないため, 測定トレーサビリティの確保に係る課題がある。そこで, トレーサビリティが 確保された線量率の測定手法を開発するとともに, 基礎特性(光子フルエンス, 平均エネルギー 及び線量率)が評価された蛍光 X 線校正場を再構築し, 単色光子による測定器試験を実施可能な 環境を整備することとした。

蛍光 X 線照射装置は、図 2.8.3-1 のとおり配置され、ラジエータとフィルタ、X 線モニタから 構成され、X 線照射装置に付加して使用する。X 線照射装置からの一次 X 線が照射されたラジエ ータから発生する K<sub>α</sub> 特性 X 線を、二次フィルタで純度を高めつつ 90°方向に取り出すことで蛍 光 X 線を照射している。照射中の強度の変動は、モニタする一次 X 線の強度により補正している。

ラジエータとして銅 (F・Cu),モリブデン (F・Mo)及びスズ (F・Sn)を用いた場合の本装置か ら発生する光子のフルエンススペクトルを,CdTe 検出器(EMF ジャパン株式会社製)で測定し た。図 2.8.3-2 のとおり,各線質においてラジエータから発生した特性 X 線のみを効率良く取り 出せており,全光子フルエンス中に蛍光 X 線が占める割合(純度)はすべての線質において 90% 以上であった。各線質におけるフルエンス平均エネルギーは,表 2.8.3-1 のとおりであり,JIS Z 4511:2018 における値と概ね一致した。また,管電圧を高くすれば高い空気カーマ率が得られ る一方で単色性は低下するため,JIS Z 4511:2018 に規定されている仕様と比較して X 線照射装 置に印加する管電圧を低く抑えて一次 X 線によるバックグラウンドの低減を図り単色性を確保し た。

校正場の品質を担保するためには、国家標準とトレーサブルな検出器を用いて基準線量率を決定する必要がある。まず、今回開発した校正場は低エネルギー領域の光子に特化しているため、この領域でレスポンスが良好な PTW 製 TN34047 型電離箱検出器を用いて測定することとした。また、国家標準の連続 X 線校正場において決定した当該電離箱検出器の校正定数に対して、シミュレーション計算を用いてエネルギー補正を行うことにより、蛍光 X 線に対応する校正定数を算出した。このように測定された X 線照射装置の管電流 1mA 当たりの基準空気カーマ率(表 2.8.3-1 参照)は、構築時に測定された照射線量率 <sup>2)</sup>から算出される空気カーマ率と概ね一致していた。

こうして, 蛍光X線校正場の再構築に必要な各線質(F-Cu, F-Mo, F-Sn)での基礎特性(光 子フルエンス, 平均エネルギー及び線量率)を評価し, 単色光子による測定器試験を実施可能な 環境の整備が完了した。

(辻 智也)

# 参考文献

1) International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), Operational Quantities for External Radiation Exposure, ICRU Report95, J. ICRU <u>20</u>(1) (2020) 130p.

2) 神之浦文三, 南賢太郎, "校正用蛍光 X 線照射場の確立", 保健物理, 25, pp.147-154 (1990).



図 2.8.3-1 蛍光 X 線照射装置の配置



図 2.8.3-2 光子フルエンススペクトル

線質	ラジエータ	二次フィルタ	管電圧(kV)	平均エネルギー(keV)	基準空気カーマ率(µGy/h)				
F-Cu	Cu	—	30	$8.25(\pm 1.2\%)$	$98.6(\pm 2.5\%)$				
F-Mo	Mo	Zr	50	$17.6(\pm 1.5\%)$	$7.29 (\pm 3.0 \%)$				
F-Sn	Sn	Ag	100	$26.2(\pm 0.9\%)$	$42.0(\pm 2.5\%)$				

表 2.8.3-1 FRS・蛍光 X 線校正場の管電流 1mA 当たりの線量率

(注)()内は相対拡張不確かさを示す。

# 3. 播磨放射光 RI ラボラトリーの放射線管理

播磨放射光 RI ラボラトリー(以下「播磨放射光ラボ」という。)における個人被ばくの管理, 放射線測定機器の維持管理等の業務を 2021 年度に引き続き実施した。

放射線業務従事者の線量については、実効線量及び等価線量ともに、線量限度及び警戒線量を 超える被ばくはなかった。2022年度における放射線業務従事者の実効線量は、検出下限線量未満 であった。

播磨放射光ラボ SPring-8 RI 実験棟において,2022 年 9 月 27 日に核燃料物質使用施設(政令 41 条非該当施設)の許可を取得した。本許可申請に先立ち,保安管理体制を確立するため,2022 年 4 月に播磨放射光 RI ラボラトリー少量核燃料物質使用施設等保安規則を制定した。また,使 用施設で取り扱う核燃料物質の計量管理を行うため,2023 年 2 月に大型放射光施設 RI 実験棟計 量管理規定の改定を行った。なお,2022 年度は使用施設の運用を開始するための準備期間であり, 放射線管理も含めた運用は2023 年度に開始を予定している。

関係規程等の制改定については,2022年4月の組織改正に伴い播磨放射光 RI ラボラトリー事 故対策規則,同事故等通報連絡基準,同事故等発生時の行動手引,同地震時対応規則及び同エッ クス線装置保安規則の一部改正を行った。

(桐原 陽一)

# **3.1** 個人線量の管理

播磨放射光ラボにおいては,2022 年度は年間 37 人の放射線業務従事者を対象に外部被ばく線 量の管理を実施した。このうち,女子の放射線業務従事者は3名であった。また,体幹部の不均 等被ばく測定対象者はいなかった。なお,播磨放射光ラボの管理区域は,定常時において放射性 物質による汚染の管理を必要としない区域であり,内部被ばく測定の対象となる者はいなかった。

放射線業務従事者の実効線量に係る被ばく状況について,管理期間別及び作業者区分別に集計した結果を表 3.1-1,表 3.1-2 に示す。

(桐原 陽一)

表 3.1-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2022年度)

	步针纳举		線量	量分布()					
管理期間	務従事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・ mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	33	33	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	33	33	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	36	36	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 間	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

表 3.1-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(2022年度)

	放射線		線量	<b>遣</b> 分布()	人)				
作業者区分	業務 従事者 実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・ mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	34	34	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外来研究員等	3	3	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	37	37	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

# 3.2 放射線計測器の管理

放射線測定機器について日常点検,定期点検及び校正を行うとともに,故障修理等の維持管理 に努め,円滑な運用を図った。サーベイメータの種類別保有台数,校正台数を表 3.2-1 に示す。 (桐原 陽一)

表 3.2-1 放射線測定機器の保有台数及び校正台数

(2022年度)

		(==== 1 )>
サーベイメータの種類	保有台数	校正台数
ZnS シンチレーション式表面汚染検査計	2	2
GM 管式表面汚染検査計	3	3
NaI シンチレーション式サーベイメータ	2	2
電離箱式サーベイメータ	1	1
中性子レムカウンタ	1	1
合 <b>計</b>	9	9

# 4. 青森研究開発センターの放射線管理

青森研究開発センターでは,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設として,関根浜附帯陸上施設である,燃料・廃棄物取扱棟,保管建屋及び機材・排水管理棟がある。また,核燃料物質使用施設(政令41条非該当)及び放射線発生装置の使用施設である大湊施設がある。これら施設の放射線管理,個人被ばくの管理,環境放射線(能)の管理,放射線計測器の維持管理,各種放射線管理記録の報告等,保安規定等に基づく業務を2021年度に引き続き実施した。

各施設の放射線管理として,関根浜附帯陸上施設における各種作業の管理,燃料・廃棄物取扱 棟における廃棄物パッケージの分別作業及び大湊施設における加速器質量分析装置の運転に伴う 管理を実施した。これらの作業に伴う異常な被ばくや放射線管理上の問題は生じず,作業環境モ ニタリングによる異常も検出されなかった。また,事故等による施設及び人体への放射性汚染並 びに被ばくはなかった。

放射線業務従事者の被ばく線量において,実効線量及び等価線量ともに,保安規定等に定めら れた線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。2022年度における放射線業務従事者の実 効線量は,すべて検出下限線量未満であった。

環境放射線(能)の管理において,関根浜附帯陸上施設における環境放射線の測定及び環境試 料中の放射能濃度測定を実施した結果,異常は認められなかった。

原子炉施設では,関根浜附帯陸上施設に係る定期事業者検査の結果,技術基準への適合が確認 された。放射線発生装置使用施設では,大湊施設に係る放射性同位元素等の規制に関する法律に 基づく定期検査及び定期確認の結果,技術基準への適合が確認された。

(安 和寿)

# 4.1 環境放射線(能)の管理

(1) 環境における放射性廃棄物による実効線量

2022 年度については,関根浜附帯陸上施設の周辺監視区域外への液体廃棄物の放出はなかった。(2)環境放射線のモニタリング

関根浜附帯陸上施設敷地内及び周辺において, 蛍光ガラス線量計(RPLD)により3月間の積 算線量を測定した結果を表4.1-1に示す。いずれの地点においても,例年の測定結果と比べて大 きな差はなく,異常は認められなかった。

表 4.1-1 積算線量測定結果

(2022 年度)(単位: µGy)

-										
		第1	四半期	第 2	四半期	第3	四半期	第4	四半期	
	測定期間	2022年3月18日		2022年6月17日		2022年9月16日		2022年12月16日		年間
番		C F	$\sim$	O F	$\sim$	19	$\sim$	2022年	積	
号		6万	3110	9 )-	10 🗆	12 )	月 10 日	2023年3月11日 賞		
	測定結果 地点名	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	麻量
1	気象観測所露場	54	54	57	57	54	54	48	48	213
2	浜 関 根	64	64	70	70	66	66	51	51	251

(注)表中の各測定値は、5cm厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。

(3) 環境試料のモニタリング

(a) 環境試料中の全 β 放射能濃度の測定

海洋環境試料中の全  $\beta$  放射能濃度を測定した。環境試料中の全  $\beta$  放射能濃度の測定結果を 表 4.1-2 に示す。いずれの値も、例年の測定結果と比べて大きな差はなく、異常は認められな かった。

表 4.1-2 環境試料中の全 β 放射能濃度の測定結果

(2022年度)

試	料	名	採取場所	放射能濃度	単 位	
	海		関根浜港港内	$2.5  imes 10^{-5}$	<b>D</b> e/om <sup>3</sup>	
海	伊	八	関根浜港港外	$2.1 \times 10^{-5}$	Dq/cm <sup>3</sup>	
洋	海南	夏根浜港港内		$3.7 \times 10^{-1}$	Dala, 故上	
4	{毋 。	底 工	関根浜港港外	$2.3 \times 10^{-1}$	Dq/g・虹上	
<u>µ</u> +√	力	レイ	<b>問 </b> 招	$1.2 \times 10^{-1}$		
料	П	ンブ	<b>戌</b> 侬 偲 伧 仲	$4.1 \times 10^{-1}$	Bq/g・生	
	イ	力	大畑漁港沖	$9.4 \times 10^{-2}$		

(b) 環境試料中における核種ごとの放射能濃度の測定

全 β 放射能濃度と同様に,各種環境試料中における核種ごとの放射能濃度を測定した。各試 料の測定結果を表 4.1-3 に示す。また,大型水盤により採取した降下塵の測定結果を表 4.1-4 に示す。いずれの値も,例年の測定結果と比べて大きな差はなく,異常は認められなかった。 (佐藤 達也)

表 4.1-3 環境試料中の放射性核種濃度

(2022年度)

試料名	採取月	採取地点	$^{54}Mn$	<sup>60</sup> Co	$^{137}Cs$	$^{144}$ Ce	単 位
海 水	5 月	関根浜港港内	$< 1.5 \times 10^{-6}$	$< 1.5 \times 10^{-6}$	$2.0 \times 10^{-6}$	$< 6.9 \times 10^{-6}$	<b>D</b> = 1 = == 3
	5 月	関根浜港港外	$< 1.5 \times 10^{-6}$	$< 1.4 \times 10^{-6}$	$1.9 \times 10^{-6}$	$< 7.2 \times 10^{-6}$	Dq/cm <sup>3</sup>
海南山	5 月	関根浜港港内	$< 1.0 \times 10^{-3}$	$< 9.6 \times 10^{-4}$	$< 9.0 \times 10^{-4}$	$< 4.8 \times 10^{-3}$	Dala,故山
御広上	5 月	関根浜港港外	$< 7.3 \times 10^{-4}$	$< 6.6 \times 10^{-4}$	$< 6.1 \times 10^{-4}$	$< 3.5 \times 10^{-3}$	Dq/g・虹上
カレイ	6月	関根漁港沖	$< 3.4 \times 10^{-5}$	$< 4.2 \times 10^{-5}$	$6.3 \times 10^{-5}$	$< 1.2 \times 10^{-4}$	
コンブ	8月	関根漁港沖	$< 1.5 \times 10^{-4}$	$< 1.6 \times 10^{-4}$	$< 1.2 \times 10^{-4}$	$< 5.7 \times 10^{-4}$	Bq/g・生
イカ	10 月	大畑漁港沖	$< 4.7 \times 10^{-5}$	$< 4.9 \times 10^{-5}$	$< 3.2 \times 10^{-5}$	$< 1.8 \times 10^{-4}$	

表 4.1-4 降下塵中の放射性核種放射能

(2022年度)(単位:Bq/m<sup>2</sup>)

採取月	<sup>7</sup> Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	<sup>60</sup> Co	$^{95}{ m Zr}$	<sup>95</sup> Nb	$^{137}Cs$	<sup>144</sup> Ce
4月	$9.0 \times 10^{0}$	$< 8.1 \times 10^{-2}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 5.7 \times 10^{-2}$	$< 3.1 \times 10^{-1}$
5月	$3.5 \times 10^{0}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 1.6 \times 10^{-1}$	$< 1.9 \times 10^{-1}$	$< 5.6 \times 10^{-2}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$
6月	$7.6 \times 10^{0}$	$< 6.6 \times 10^{-2}$	$< 7.4 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 5.9 \times 10^{-2}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$
7月	$7.2 \times 10^{0}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 7.1 \times 10^{-2}$	$< 1.4 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 5.7 \times 10^{-2}$	$< 3.1 \times 10^{-1}$
8月	$1.9 \times 10^{1}$	$< 6.5 \times 10^{-2}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 1.6 \times 10^{-1}$	$< 2.2 \times 10^{-1}$	$< 5.0 \times 10^{-2}$	$< 3.0 \times 10^{-1}$
9月	$1.3 \times 10^{1}$	$< 7.7 \times 10^{-2}$	$< 6.9 \times 10^{-2}$	$< 3.6 \times 10^{-1}$	$< 9.1 \times 10^{-1}$	$< 5.5 \times 10^{-2}$	$< 3.5 \times 10^{-1}$
10 月	$< 1.6 \times 10^{0}$	$< 7.1 \times 10^{-2}$	$< 6.6 \times 10^{-2}$	$< 2.7 \times 10^{-1}$	$< 5.2 \times 10^{-1}$	$< 5.5 \times 10^{-2}$	$< 4.4 \times 10^{-1}$
11 月	$3.7 \times 10^{0}$	$< 6.5 \times 10^{-2}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$< 2.0 \times 10^{-1}$	$< 3.2 \times 10^{-1}$	$< 6.0 \times 10^{-2}$	$< 3.3 \times 10^{-1}$
12 月	$3.4 \times 10^{1}$	$< 6.1 \times 10^{-2}$	$< 6.4 \times 10^{-2}$	$< 1.7 \times 10^{-1}$	$< 2.0 \times 10^{-1}$	$< 5.8 \times 10^{-2}$	$< 3.2 \times 10^{-1}$
1月	$1.1 \times 10^{2}$	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 6.5 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 5.7 \times 10^{-2}$	$< 3.9 \times 10^{-1}$
2 月	$9.4 \times 10^{1}$	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$< 6.5 \times 10^{-2}$	$< 1.2 \times 10^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 5.7 \times 10^{-2}$	$< 3.2 \times 10^{-1}$
3月	$1.0 \times 10^{1}$	$< 6.0 \times 10^{-2}$	$< 6.4 \times 10^{-2}$	$< 1.3 \times 10^{-1}$	$< 1.5 \times 10^{-1}$	$< 5.2 \times 10^{-2}$	$< 2.9 \times 10^{-1}$

(注) 採取場所は気象観測所露場

# 4.2 施設の放射線管理

(1) 管理区域

原子力第1船原子炉施設保安規定,青森研究開発センター関根浜附帯陸上施設放射線障害予防 規程,青森研究開発センター大湊施設放射線障害予防規程及び青森研究開発センター少量核燃料 物質使用施設等保安規則に基づき指定されている第1種管理区域及び第2種管理区域を図4.2-1 に示す。2022年度中に一時的に指定された管理区域はなかった。

(2) 放出放射性物質の管理

2022 年度の各施設における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度を表 4.2 -1 に示す。いずれの施設からも液体廃棄物の放出はなかった。

2022 年度に各施設の排気口から放出されたトリチウムは,機材・排水管理棟にある液体廃棄物 処理設備のタンク内に残留しているものであり,2021 年度と同程度であった。

気体廃棄物中の放射性核種の平均濃度は、法令に定められた濃度限度以下であった。

表 4.2-1 各施設における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量並びに年間平均濃度

(2022 年度)

項月	放射性塵埃			放射性ガス		
施設名	核種*1	年間放出量*2 (Bq)	年間平均濃度*3 (Bq/cm <sup>3</sup> )	核種*1	年間放出量*2 (Bq)	年間平均濃度*3 (Bq/cm <sup>3</sup> )
燃料・廃棄物取扱棟	全 β	0	< 4.8×10 <sup>-9</sup>	$^{3}\mathrm{H}$	0	$< 2.9 \times 10^{-7}$
機材・排水管理棟	全 β	0	$< 1.0 \times 10^{-8}$	$^{3}\mathrm{H}$	$4.2 \times 10^{5}$	$< 3.0 \times 10^{-7}$
保管建屋	全 β	0	$< 7.8 \times 10^{-9}$		—	—
大湊施設研究棟	全 α	0	$< 2.3 \times 10^{-10}$		—	—

\*1 核種欄が「一」の施設は、放射性塵埃又は放射性ガスの発生はない。

\*2 検出下限濃度以上で放出した放射能の和。検出下限濃度未満での放出は放出量を0とした。 \*31年間連続して排気装置を運転した場合の年間総排風量で年間放出量を除した値。ただし、この値が検出下限濃度未満の場合は「<(検出下限値)」とした。

#### JAEA-Review 2023-044



図 4.2-1 青森研究開発センターにおける管理区域

(3) 線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の管理

線量当量率及び表面密度の測定は,燃料・廃棄物取扱棟,機材・排水管理棟,保管建屋及び研 究棟における人の常時立ち入る場所及び管理区域境界について実施した結果,線量当量率は最大 12µSv/h(保管建屋の格納容器内上部),表面密度は保安規定等に定められた基準値未満であった。 また,空気中放射性物質濃度の測定を実施した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(4) 各施設における放射線管理

関根浜附帯陸上施設において,原子炉施設の定期事業者検査に伴う作業等が行われたが,有意 な被ばく及び汚染はなかった。また,燃料・廃棄物取扱棟においては,年間を通して,固体廃棄 物の分別作業及びそれに付随する作業が行われたが,有意な被ばく及び汚染はなかった。

大湊施設研究棟において,加速器質量分析装置の運転及びそれに付随する作業が行われたが, 有意な被ばく及び汚染はなかった。

(鈴木 武彦)
# 4.3 個人線量の管理

### (1) 外部被ばく線量の管理

2022 年度における放射線業務従事者の総線量,平均実効線量及び最大実効線量並びに皮膚及び 眼の水晶体の等価線量は,それぞれ検出下限線量未満であった。

放射線業務従事者の実員,実効線量に係る被ばく状況等については,四半期別及び作業者区分別に集計し,それぞれ表 4.3-1 及び表 4.3-2 に示す。

見学者等の一時的に管理区域に立ち入った者の線量は,ポケット線量計を着用させて測定した が,有意な被ばくはなかった。

(2) 内部被ばく線量の管理

2022 年度は、体外計測法による内部被ばくに係る線量の検査を受検した者はなかった。

(田中 未都)

	放射線業務		ž	線量分布(人)			巡迫量	平均 最大	
管理期間	従事者実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv以上 1.0mSv以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	<sup>本広内水重</sup> (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
第1四半期	44	44	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	55	55	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	85	85	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	51	51	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 間*	99 (110)	99 (110)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)

表 4.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2022 年度)

\* カッコ内の数値は,2021年度の値。

### 表 4.3-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(2022年度)

										· -	1 3 47
		放射線業務			線量分布(人	)		淡柏昌	平均	最大	
ſ	乍業者国	区分	従事者実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1mSv以上 1.0mSv以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	<sup>飛びみ永</sup> 重 (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
職	員	等	15	15	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外	来研究	員等	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請	負業	巻 者	84	84	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研	修	生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全	作 貧	き 者	99	99	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

# 4.4 放射線計測器の管理

(1) サーベイメータ等の管理

2022 年度におけるサーベイメータの保有台数及び校正台数を種類別に表 4.4-1 に示す。 (2) 放射線管理用モニタの管理

2022 年度における放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数を種類別に表 4.4-2 に示す。 (佐藤 達也)

表 4.4-1 サーベイメータの保有台数及び校正台数

(2022年度)

保有台数	校正台数
6	6
14	14
5	<b>5</b>
6	6
2	2
5	<b>5</b>
38	$\overline{38}$
	保有台数 6 14 5 6 2 5 38

### 表 4.4-2 放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数

(2022年度)

モニタの種類	保有台数	校正台数
エリアモニタ	3	3
室内ダストモニタ	1	1
排気ダストモニタ (β線用)	2	2
排気ダストモニタ (α線用)	1	1
排気ガスモニタ	1	1
排水モニタ	1	1
ハンドフットクロスモニタ	2	2
合 計	11	11

## 4.5 放射性同位元素等の保有状況

青森研究開発センター関根浜附帯陸上施設放射線障害予防規程及び青森研究開発センター大湊 施設放射線障害予防規程に基づき,2023年3月31日現在における放射性同位元素等の保有状況 を調査した。また,2020年3月18日原子力規制委員会告示第6号「放射線を放出する同位元素 の数量等を定める件」の別表第1に定める数量(以下「下限数量」という。)未満の密封線源につ いても併せて調査した。その結果,密封された放射性同位元素の総保有数量は,2023年3月31 日現在で,14.8MBqであった。また,密封微量線源(下限数量未満の密封線源)の総保有個数は, 2023年3月29日現在で,253個であった。

2023年3月31日現在で保有している放射線発生装置の種類及び性能を表4.5-1に示す。

(佐藤 達也)

## 表 4.5-1 放射線発生装置の種類及び性能 (2023 年 3 月 31 日現在)

(大湊施設, 2022年度)

施設名	種 類	台数	性能	備 考
研究棟	ュッククロフト・ フルトン型加速装置	1台	荷電粒子最大エネルギー 12.000MeV 荷電粒子最大出力 30.000µA 加速粒子は、炭素とし、最大加速電圧 は、3MVとする。 荷電粒子最大エネルギー 18.000MeV 荷電粒子最大出力 5.000µA 加速粒子は、ベリリウム、アルミニウム 及びよう素とし、最大加速電圧は 3MV とする。	

This is a blank page.

付録

# Appendix

This is a blank page.

## 成果

氏名	標題	誌(書籍・新聞等)名
M. Kowatari <sup>*1</sup>	Dose measurement precision of an	Radiation Protection
K. Nagamoto <sup>*2</sup>	RPLD-based eye lens dosemeter	Dosimetry, 198(17),
K. Nakagami*2	applicable to the medical sector	1303-1312(2022)
H. Yoshitomi		
T. Moritake <sup>*1,2</sup>	*1 National Institutes for Quantum Science	
N. Kunugita <sup>*2</sup>	and Technology	
	*2 University of Occupational and	
	Environmental Health	
S. Yokoyama*1	Radiation exposure to the lens of the eye	Journal of Radiological
H. Tatsuzaki*2	for Japanese nuclear power plant workers	Protection, 42(3), 1-17(2022)
Y. Tanimura		
H. Yoshitomi	<sup>*1</sup> Fujita Health University	
S. Hirao* <sup>3</sup>	*2 National Institutes for Quantum	
K. Aoki*4	Science and Technology	
S. Tachiki <sup>*1</sup>	<sup>*3</sup> Fukushima University	
I. Ezaki*5	<sup>*4</sup> Tono Geoscience Center	
K. Hoshi <sup>*6</sup>	*5 Chiyoda Technol Corporation	
N. Tsujimura <sup>*6</sup>	*6 Nuclear Fuel Cycle Engineering	
	Laboratories	

1) 外部投稿(論文, note, 解説, 報告, 依頼寄稿, 出版等)

氏名	標題	誌(書籍・新聞等)名
S. Yokoyama*1	The Japan Health Physics Society	Journal of Radiation
N. Tsujimura*2	Guideline on Dose Monitoring for the	Protection and Research,
M. Hashimoto*3	Lens of the Eye	47(1),1-7(2022)
H. Yoshitomi		
M. Kato $^{*4}$	<sup>*1</sup> Fujita Health University	
T. Kurosawa*4	*2 Nuclear Fuel Cycle Engineering	
H. Tatsuzaki*5	Laboratories	
H. Sekiguchi*6	*3 Oarai Research and Development	
Y. Koguchi <sup>*7</sup>	Institute	
K. Ono <sup>*8</sup>	*4 National Institute of Advanced	
M. Akiyoshi*9	Industrial Science and Technology	
N. Kunugita <sup>*10</sup>	*5 National Institutes for Quantum	
M. Natsuhori <sup>*11</sup>	Science and Technology	
Y. Natsume <sup>*12</sup>	<sup>*6</sup> Nagase Landauer Ltd.	
K. Nabatame <sup>*13</sup>	*7 Chiyoda Technol Corporation	
T. Kawashima*14	<sup>*8</sup> Tokyo Healthcare University	
S. Takagi <sup>*15</sup>	*9 Osaka Prefecture University	
K. Ohno <sup>*16</sup>	<sup>*10</sup> University of Occupational and	
S. Iwai <sup>*17</sup>	Environmental Health	
	<sup>*11</sup> Kitasato University	
	<sup>*12</sup> Tokyo Electric Power Company	
	Holdings	
	<sup>*13</sup> Fujita Corporation	
	*14 Toshiba Energy Systems & Solutions	
	Corporation	
	<sup>*15</sup> Mitsubishi Research Institute	
	<sup>*16</sup> Kyoto College of Medical Science	
	<sup>*17</sup> Japan Nuclear Safety Institute	

2) 原子力機構レポート (JAEA-Technology, Research, Data/Code, その他)

	氏名	標題	レポート No.
二川	和郎	原子力科学研究所気象統計(2017年~2021年)	JAEA-Data/Code 2022-011
樫村	佳汰		
佐藤	大樹		
川崎	将亜		

3) 口頭発表,ポスター発表,講演(研修等の講義を除く)

氏名	標題	学会名等
辻 智也 吉富 寛 谷村 嘉彦	蛍光 X 線による低エネルギー単色 X 線校正場の整備	第4回日本放射線安全管理学 会・日本保健物理学会合同大 会 2022年11月(福岡)

氏名	標題	学会名等
吉富 寛	放射線測定器の JIS 登録試験所について; JIS 登録試験所について	個人線量測定機関協議会講演 会 2022 年 10 月(東京)
吉富 寛	原子力機構放射線標準施設棟における JIS 登録試験所の構築	第4回日本保健物理学会・日 本放射線安全管理学会合同 大会 2022年11月(福岡)
H. Yoshitomi T. Tsuji T. Fukami S. Nishino J. Takamine T. Murayama Y. Tanimura	The Facility of Radiation Standards in Japan Atomic Energy Agency; Recent activities with a focus on Establishment of Accredited Testing Laboratory	6th Asian and Oceanic Congress for Radiation Protection (AOCRP6) 2023 年 2 月(インド)
H. Yoshitomi T. Tsuji T. Fukami S. Nishino Y. Tanimura	Investigation of the impact on photon dosimetry by introducing ICRU 95 operational quantities based on photon spectra in nuclear industry	6th Asian and Oceanic Congress for Radiation Protection (AOCRP6) 2023 年 2 月(インド)
吉富 寛 辻 智也 西野 翔 深見 智代 谷村 嘉彦	ICRU Report95 に基づいた放射線測定器の エネルギー特性試験	日本原子力学会 2022 年秋の 大会 2022 年 9 月(茨城)
M. Kowatari <sup>*1</sup> H. Yoshitomi Y. Tanimura O. Kurihara <sup>*1</sup>	Investigation on dosimetric issues about high-dose inhomogeneous radiation accidents; Evaluation of effective dose and organ doses *1 National Institutes for Quantum Science and Technology	6th Asian and Oceanic Congress for Radiation Protection (AOCRP6) 2023 年 2 月(インド)
<ul> <li>谷村 嘉彦</li> <li>吉富 寬</li> <li>西野 翔</li> <li>辻 智也</li> <li>深見 智代</li> <li>高峰 潤</li> </ul>	新しい実用量導入による原子力施設作業現 場での線量測定への影響評価法の検討	第4回日本保健物理学会・日本放射線安全管理学会合同 大会 2022年11月(福岡)

氏名	標題	学会名等
西野 翔 海野 和重 吉富 寛 深目 知代	JAEA-FRS バンデグラフ加速器の現状	第34回タンデム加速器及び その周辺技術の研究会 2022年7日(茶城/オンライ
注 智也 谷村 嘉彦		2022年1月((大城/オン ) / 1 ン)
辻 智也 吉富 寛 谷村 嘉彦	蛍光 X 線による低エネルギー単色 X 線校正場の整備	第4回日本放射線安全管理学 会・日本保健物理学会合同大 会 2022年11月(福岡)
吉富 寛	放射線測定器の JIS 登録試験所について; JIS 登録試験所について	個人線量測定機関協議会講演 会 2022 年 10 月(東京)

## 4) 特許等出願・登録

	氏名	標題	年月(種別)
西野	翔	甲状腺モニタ用可搬型放射線測定器及び放射	2022 年 11 月登録
吉富	寛	線測定方法	登録番号:特許第 7170301 号
谷村	嘉彦		

5) 外部資金

氏名(担当課室)	相手機関名	標題	期間		
なし					

## 6) 資料(四半期報告など)

氏名(又は組織名)	標題	発行年月	
なし			

### 編集後記

放射線管理業務に携わる多くの皆様のご尽力,ご協力により,2022年度年報が無事に完成しました。編集委員一同,心よりお礼申し上げます。

2022 年度には、原子力科学研究所の放射線標準施設棟が国内初となる放射線測定器の JIS 試験 所として登録されました。これにより、放射線測定の信頼性が向上し、放射線管理業務の重要な 要素が一層高まることが期待されます。しかし、国際情勢は厳しく、ロシアによるウクライナ侵 攻が発生し、原子力施設の更なる安全確保と核セキュリティに対する意識がますます高まってい ます。

今後も国内外の動向を注視し、現状の課題を適切に解決することが、質の高い放射線管理を実 行するために不可欠であると考えられます。また、業務の DX 化や AI 技術への取り組みが注目さ れている中、日々の放射線管理業務の改善や技術開発に積極的に取り組み、未来に向けて着実に 発展していくことを期待しています。

(大森 修平)

#### 編集委員

委員長	谷村 嘉彦	(原子力科学研究所放射線管理部次長)
副委員長	大森 修平	(原子力科学研究所放射線管理部環境放射線管理課)
委員	影山 裕一	(原子力科学研究所放射線管理部線量管理課)
	長谷川 真保	(原子力科学研究所放射線管理部放射線管理第1課)
	加藤 拓也	(原子力科学研究所放射線管理部放射線管理第2課)
	佐藤 玖莉	(原子力科学研究所放射線管理部放射線計測技術課)
	桐原 陽一	(原子力科学研究所放射線管理部(播磨駐在))
	佐藤 達也	(青森研究開発センター保安管理課)
事務局	山口紀雄	(原子力科学研究所放射線管理部事務統括)
	久保田 海土	(原子力科学研究所放射線管理部線量管理課)

This is a blank page.